



LEGENDA PRVKŮ KUMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT			
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní terminál	338x210-235x195	Zásuvka terminálu
	Zásuvka terminálu	82x82x23	KU 68
	Datový rozvaděč	600x635x395	KU 68 KO 125 E
	Napájecí zdroj + lokální server	483x133x255_(3U)	RA 19"
	Rozvodný panel 8x230V 19"	485x43x45_(2U)	RA 19"
	Univerzální police	485x43x184_(1U)	RA 19"
	Router	113x89x28	US 19"
	Datový přepínač	483x43x170 (1U)	RA19"
	Napájecí injektor	483x43x122 (1U)	RA19"
	Pokojevý terminál	82x82x56	KU 68
	Pokojevý terminál hovorový	151x82x23	KP 64/2
	Pokojevý terminál hovorový s displejem	220x82x23	KP 64/3
	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	151x82x39	KP 64/2
	Tlačítko pacienta - hovorové	52x100x22	Zásuvka pacienta
	Svítilno signalizační	82x82x56	KU 68
	Táhlo nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68

LEGENDA PRVKŮ EL. VEDENÍ PRO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT			
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Instalační krabice pod omítku KU 68	73,5x73,5x43	Zdivo
	Instalační dvojkabice pod omítku KP 64/2	142x71x45	Zdivo
	Instalační trojkabice pod omítku KP 64/3	213x71x45	Zdivo
	Zásuvka 230V / AC	73,5x73,5x43	Zdivo
	Kabel UTP 6. LSOH pro připojení signalizačního svítidla CL, nouzového tlačítka EB, táhla EC, nouzového táhla s tlačítkem EBC.		
	Kabel UTP 6. LSOH pro připojení zásuvek pacienta BC, pokojových terminálů RT, zásuvek hlavního terminálu MT, směrových IP světel DL.		
	Kabel UTP 6. LSOH, hlavní patrná trasa kabeláže od RACKU ke komponentám IP.		
	Kabel CYA 2x2,5 pro napájení		
	Prostup mezi jednotlivými NP pro kabelovou trasu.		

±0,000 = 239,6 m.n.m. Bpv

ARCHITEKT ING.ARCH.P.GOTTWALD	ZODP.PROJEKTANT Roman Sedlák	PROJEKTANT Zbyněk Krátký	 STYLE STUDIO s.r.o. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532894	VÝTIŠK Č.
INVESTOR : Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc				
MÍSTO STAVBY parc.č.132/97,132/98,132/99,132/100,132/120,st.2252, k.ú. Nová Ulice [710717], Olomouc				
AKCE :	Novostavba budovy "G"		FORMÁT	4x44
parc.č. 132/97,132/98,132/99,132/100,132/120,st.2252, k.ú. Nová Ulice [710717], Olomouc			STUPEŇ	ZSPD + DSPS
			ARCH. Č.	SS/2022/007/DSPS
OBSAH :	D.1.4.7 Elektroinstalace slaboproudé Půdorys 3.NP - Sestra-pacient		DATUM	02/2023
			MĚŘÍTKO	Č. V. 1:100 D.1.4.7-12