



LEGENDA EPS:

- EPS EPS ústředna
- OPPO Obslužný panel požární ochrany
- Napájecí zdroj
- Síréna
- Maják
- Tlačítkový hlásič
- Opticko-kouřový hlásič v dutině s paralelní signalizací
- Opticko-kouřový hlásič
- Termodiferenciální hlásič
- O2T kombinovaný hlásič
- Zařízení napojené na EPS
- Požární klapka
- Reléová skříň 4in 2out
- Reléová skříň 12out
- 1x2x0,8 kabel pro linky EPS B2CaS1d1 kruhová sběrnice
- SSKFH-V180, B2ca,s1,d1 2x2x0,8 funkční kruhová sběrnice, ovládání

LEGENDA ER:

- ER Ústředna ER
- MIC Rozhlasový pult
- Reprodaktor stropní, do podhledu montáž do podhledu
- Reprodaktor skříňkový, nástěnný
- PRAFlaDur 3x2,5 PH120-R B2caS1d1
- - - SSKFH-V180, B2ca,s1,d1 4x2x0,8 Mikrofónní linka

±0,000 = 239,6 m.n.m. Bpv

ARCHITEKT ING.ARCH.P.GOTTWALD	ZODP.PROJEKTANT Roman Sedláč	PROJEKTANT Zbyněk Králík	 STYLE STUDIO s.r.o. Újezd 2175/8a, 796 01 Prostějov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532894	VÝTIŠK Č.
INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, 779 00 Olomouc				
MÍSTO STAVBY: parc.č.132/97,132/98,132/99,132/100,132/120,sl.2252, k.ú. Nová Ulice (710717), Olomouc				
AKCE:	Novostavba budovy "G"	FORMÁT:	5xA4	
parc.č. 132/97, 132/98, 132/99, 132/100, 132/120, sl.2252, k.ú. Nová Ulice (710717), Olomouc		STUPEŇ:	ZSPD + DSPS	
OBSAH:	D.1.4.7 Elektroinstalace slaboproudé Půdorys 3.NP - EPS a ERo	ARCH. Č.:	SS/2022/007/DSPS	
		DATUM:	02/2023	
		MĚŘÍTKO:	Č. V. D.1.4.7.4	