



STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ

- VODOVOD
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- - - PLYN STL
- VEDENÍ CETIN

NAVRHOVANÉ INŽ. SÍŤ

- - - - - NOVÝ NTL AREÁLOVÝ ROZVOD ZP

STÁVAJÍCÍ NIKA PRO HUP

NIKA PRO HUP A MĚŘENÍ UMÍSTĚNO V OBVODOVÉ STĚNĚ - ZACHOVÁNO
 VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNĚ, ÚPRAVA ROZMĚRŮ NIKY NA 800/800/400mm
 OSAZENO:
 - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU-HUP G1" - ZACHOVÁN
 - REGULACE STL/NTL 300/2,5 kPa, průtok do 15m³hod. - NOVÝ
 - MEYBRANOVÝ PLYNOMĚR G10 (ROZTEČ 280mm) - FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ NOVÉ

NAVRHOVANÝ AREÁLOVÝ NTL ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU
 VEDENO V ZEMI PE 100 Ø63*5,7, DÉLKA 66m

ODPOJENÝ ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU

SKŘÍŇ PRO HLAVNÍ UZÁVĚR OBJEKTU + PODRUŽNÉ MĚŘENÍ

PLASTOVÁ SKŘÍŇ PRO HUP A MĚŘENÍ UMÍSTĚNO U OBVODOVÉ STĚNY
 MIN. VNITŘNÍ ROZMĚR 800/800/400mm, UZAMYKATELNÁ, VĚTRACÍ OTVORY
 OSAZENO:
 - HLAVNÍ UZÁVĚR OBJEKTU -HUP G2"
 - PLYNOVÝ FILTR DN 50
 - PODRUŽNÝ PLYNOMĚR G10 (ROZTEČ 280mm) S PULSNÍM VÝSTUPEM

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
 OCHRANNÁ TRUBKA PE Ø110*10, DÉLKA 10m
 MIN. KRYTÍ OCHRANNÉ TRUBKY 1,20m

±0,000 = 239,6 m.n.m. BpV

ARCHITEKT ING.ARCH.P.GOTTWALD	ZODP.PROJEKTANT ING.M.ŠŤADAL	PROJEKTANT ING.M.GABŘÍKOVÁ	 STYLE STUDIO s.r.o. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532894	VÝTISK Č.
INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc				FORMÁT 3 * A4
MÍSTO STAVBY: Olomouc Nová Ulice			STUPEŇ ZSPD-DSPS	
AKCE: Novostavba budovy "G" parc.č. 132/97, 132/98, 132/99, 132/100 k.ú. Nová Ulice, Olomouc			ARCH.Č. SS/2022/007/DPS	
OBSAH: D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB PLYNOINSTALACE SITUACE			DATUM 02/2023	
			MĚŘÍTKO 1:250	Č. V. D.1.4.8.2