



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 65
PROVEDENÍ "C" - DODÁVKA VYTÁPĚNÍ
jmenovitý výkon vytápění 13,0-65,5 kW
zemní plyn: 2kPa, G3/4", 6,60 m3/h
NAPOJENÍ ROZVODU ZP PROVĚST PO OSAZENÍ KOTLŮ

LEGENDA :

- - - - - STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 300kPa
- - - - - NAVRHOVANÝ AREÁLOVÝ NTL ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU 2,50kPa
VEDENO V ZEMI
- - - - - NAVRHOVANÝ VNITŘNÍ ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU 2,50kPa
POTRUBÍ OCELOVÉ CELOSVAŘOVANÉ

PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ KOTELNY
 PLYNOVÝ KOTEL 2ks
 PŘÍKON 2x 65kW, INSTALOVANÝ VÝKON CELKEM 130kW
 SPOTŘEBA 2x 6,60m3/hod, CELKEM 13,20m3/hod
 PRACOVNÍ PŘETLAK ZEMNÍHO PLYNU 2,20 kPa
 DODÁVKA PLYNOVÝCH KOTLŮ viz. "ZAŘ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB"
 KOTLE BUDOU NAPOJENY NA PLYN AŽ PO JEJICH INSTALACI
 INSTALACE AKUMULAČNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENA
 PO INSTALACI TOPNÉHO ZAŘÍZENÍ KOTELNY

PŘÍVOD ZEMNÍHO PLYNU DN 50 Z 1.NP
 SVISLÉ POTRUBÍ VEDENO VOLENĚ PO STĚNĚ

HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY HUK+BAP

UZÁVÍRACÍ A BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA
 UMÍSTĚNO NA STĚNĚ +1,0m N.Č.P.
 OVLÁDACÍ PRVKY max.+1,80m n.č.p.
 NÁPIS NA DVEŘÍCH : HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY - HUK
 NAVRHOVÁNO
 EL. NAPOJENÍ BAPu: 230V DO

±0,000 = 239,6 m.n.m. Bpvt

ARCHITEKT ING.ARCH.P.GOTTWALD	ZODP.PROJEKTANT ING.M.OŠTĀDAL	PROJEKTANT ING.M.GABRĚIKOVÁ	 STYLE STUDIO s.r.o. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532894	VÝTISK Č.
INVESTOR : Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc				FORMÁT 3 * A4
MÍSTO STAVBY : Olomouc Nová Ulice			STUPEŇ ZSPD-DSPS	F
AKCE : Novostavba budovy "G" parc.č. 132/97, 132/98, 132/99, 132/100 k.ú. Nová Ulice, Olomouc			ARCH. Č. SS/2022/007/DPS	
OBSAH : D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PLYNOINSTALACE PŮDORYS 3.NP - PLYNOINSTALACE			DATUM 02/2023	
			MĚŘÍTKO 1:50	Č. V. D.1.4.8.4