



SKŘIŇ PRO HLAVNÍ UZÁVĚR OBJEKTU + PODRUŽNÉ MĚŘENÍ

PLASTOVÁ SKŘIŇ PRO HUP A MĚŘENÍ UMÍSTĚNO U OBVODOVÉ STĚNY
 MIN. VNITŘNÍ ROZMĚR 800/800/400mm, UZAMYKATELNÁ, VĚTRACÍ OTVORY
 OSAZENO :
 - HLAVNÍ UZÁVĚR OBJEKTU -HUP G2"
 - PLYNOVÝ FILTR DN 50
 - PODRUŽNÝ PLYNOMĚR G10 (ROZTEČ 280mm) S PULSNÍM VÝSTUPEM

STÁVAJÍCÍ NIKA PRO HUP A MĚŘENÍ

STÁVAJÍCÍ NIKA PRO HUP A MĚŘENÍ UMÍSTĚNO VE STĚNĚ
 VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ
 ÚPRAVA ROZMĚRU MIN. VNITŘNÍ ROZMĚR 800/800/400mm
 OSAZENO :
 - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU-HUP G1" - STÁVAJÍCÍ
 - REGULÁTOR STL/NTL 300/2,5kPa, PRŮTOK DO 15m³/hod-NOVÝ
 - MEMBRANOVÝ PLYNOMĚR G10, ROZTEČ 280mm

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 65
 PROVEDENÍ "C" - DODÁVKA VYTÁPĚNÍ
 jmenovitý výkon vytápění 13,0-65,5 kW
 zemní plyn 2kPa, G3/4", 6,60 m³/h
 NAPOJENÍ ROZVODU ZP PROVĚST PO OSAZENÍ KOTLŮ

LEGENDA :

- - - STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 300kPa
- - - NAVRHOVANÝ AREÁLOVÝ NTL ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU 2,50kPa VE DENO V ZEMI
- - - NAVRHOVANÝ VNITŘNÍ ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU 2,50kPa POTRUBÍ OCELOVĚ CELOSVAŘOVANÉ

ARCHITEKT ING.ARCH.P.GOTTWALD	ZODP.PROJEKTANT ING.M.GOŠŤÁDAL	PROJEKTANT ING.M.GABRIKOVÁ	VÝTIŠK Č.
INVESTOR : Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 1856, 779 00 Olomouc			
MÍSTO STAVBY : Olomouc Nová Ulice			STYLE STUDIO s.r.o. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532894
AKCE :	Novostavba budovy "G" parc.č. 132/97, 132/98, 132/99, 132/100 k.ú. Nová Ulice, Olomouc		FORMÁT 8 * A4 STUPEŇ ZSPD-DSPS ARCH. Č. SS/2022/007/DPS
OBSAH :	D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB PLYNOINSTALACE SCHÉMA PLYNOINSTALACE		DATUM 02/2023 MĚŘÍTKO Č. V. D.1.4.8.5