



MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ

M-ateliér
Ing. Pavel Malínek
Jakoubka ze Stříbra 44
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

OLOMOUC

OL/B/5860/16/Mik

Mikušák (585 536 214)

16. 4. 2016

„Existence sítí“

- vyjádření k projektové dokumentaci pro existenci sítí
- Olomouc, k. ú. Nová Ulice, par. č. 584
- investor – Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc

Na základě vámi předložené situace Vám sdělujeme, že se na vašem zájmovém území nenachází zařízení v provozování naší společnosti.

Objekt je napojen na vodovodní a kanalizační řad.

Projekt v dalším stupni předložte k odsouhlasení.

Vydané vyjádření má platnost jeden rok od data vydání.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Olomouc, Tovární 41

PSČ 779 11



Bc. Michal Mikušák

oddělení technicko provozní činnosti



MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ

Ing. Pavel Malínek
Jakoubka ze Stříbra 44
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

OLOMOUC

OL/B/6631/16/Du

Dundálek (585 536 203)

31. 5. 2016

SÚ realizace KTVL - projekty

- vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
- investor Fakultní nemocnice Olomouc
- Olomouc, k.ú. Nová Ulice, ulice I. P. Pavlova, p.č. 584

Předložená projektová dokumentace řeší novou přístavbu výtahu. Tato přístavba se nachází přímo nad vodovodní přípojkou. Pokud není možné přístavbu umístit na jiném místě, bude nutné vodovodní přípojku přeložit.

Opravenou dokumentaci respektující ochranné pásmo vodovodní přípojky předložte k odsouhlasení.

Vyjádření má platnost jeden rok ode dne vystavení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Olomouc, Tovární 41

PSČ 772 11

(102)

Bc. Michal Dundálek
oddělení technicko provozní činnosti