
From: Zbořil Patrik

Sent: Thursday, October 18, 2012 7:16 AM

To: Marek Jiří, Ing.; 'premysl.obdrzalek@elpremo.cz'; 'tomas.vychodil@elpremo.cz'; 'vladimir.koci@elpremo.cz'

Subject: FN Olomouc - ENERGOCENTRUM

Importance: High

Vážení kolegové,
posílám zápis z jednání konaného 17.10. 2012 a prosím o laskavé rozeslání ostatním.

TS2 – Vzájemná komunikace jednotlivých technologií

- subdodavatelé se vyjádří ke vzájemnému propojení s navazujícími technologiemi
- do prostoru DA doplnit světelnou signalizaci „napájení MDO“
- nastavení řídicí jednotky DA – prověřit funkci
- ověřit funkčnost DA při vzniku nežádoucí události na komunikačních vedeních (porucha, zkrat,...)
- vyřešit signály od DA a prověřit se
 - chod DA
 - porucha
 - havárie

- Vyjádření pošlete panu Žibritovi do pátku 19.10. 2012.
- Zkouška DA bez zátěže, za účasti techniků, proběhne ve středu 24.10. 2012 od 12:00.
- prověřit možnosti doplnění signálů pro vizualizaci a upravit vzhled

S pozdravem!

19.10.2012