

1 2 3

3~22kV 50Hz 600A
I_{ks} = 16kA; l_{km} = 40kA

40A

PROVIZORNÍ MĚŘENÍ

TA1-3
3x MTP 1000/5A
10VA, TP 0.5S

FA
1000A

TR 630 kVA
22/0,4kV

6 kVAr

PEN

6x POJ. ODPÍNAČ 400A

F1 F2 F3 F4 F5 F6

1-AVKY 3x240+120
1-AVKY 3x240+120
1-AVKY 3x240+120

PRÍVOD PRO PROVIZORNÍ ROZVODNU NN