


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 -50 Hz, 22 kV, SÍŤ IT
 OCHRANA PŘED VZNIKEM NEBEZPEČNÉHO DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ: ZEMNĚNÍM
 ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN -50 Hz, 400 V, SÍŤ TN-C
 OCHRANA PŘED VZNIKEM NEBEZPEČNÉHO DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

GENERALNÍ PROJEKTANT ELPREMO, spol. s r.o.	VYPRACOVAL: JAROMÍR ACHILIS	 ŘEPČINSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz		
INVESTOR: FN OLOMOUC	PROJEKTANT: JAROMÍR ACHILIS			
AKCE: CELKOVÁ REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1	KONTROLA: STUPEŇ: DPS			
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	SOUBOR: ARCHIVNÍ ČÍSLO:	DATUM: 11/2016	MĚŘITKO: 1:50	FORMÁT: A3
STÁVAJÍCÍ STAV ROZVODNY NN	E.16.44	ČÍSLO PŘÍLOHY:	E 4	KOPIE: