

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 171/2, 707/5, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 759, 613/2 , k.ú. Nová Ulice			
STUPEŇ: DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU			
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.D MĚŘENÍ A REGULACE		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Roman Veselý	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. ADAM RUJBR
PROJEKTANT:	Ing. Petr Lysický	ARCHITEKT:	Ing. arch. ADAM RUJBR
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Lysický	HIP:	Ing. MICHAL SURKA
KONTROLOVAL:	Roman Veselý		
OBSAH VÝKRESU: D.1.4.D.02 Seznam osazení IRC	Č. ZAKÁZKY:		SADA:
	DATUM:	MĚŘÍTKO:	
	04/2020	---	D.1.4.D.02

IF	číslo	m.č.	název místnosti	počet FCU	počet IRC regulátorů	počet nástěnných ovladačů	počet termoelektrických pohonů FCU-UT (dod.UT)	počet termoelektrických pohonů FCU-CHL (dod.UT)	počet termoelektrických pohonů tělesa	RP přívod	RP odtah		
	1	101070	vstup	1	1	1	1	1		-	-		
	2	102160	recepce	1	1	1	1	1		51,01,60	51,01,66 51,01,70	regulátor průtoku odtah m.č.102070	51,01,70
	3	102170	vyšetřovna1	1	1	1	1	1		51,01,41	51,01,50		
	4	102180	vyšetřovna2	1	1	1	1	1		51,01,42	51,01,51		
	5	102190	vyšetřovna3	1	1	1	1	1		51,01,43	51,01,52		
	6	102200	vyšetřovna4	1	1	1	1	1		51,01,44	51,01,53		
	7	102210	vyšetřovna5	1	1	1	1	1		51,01,45	51,01,54		
	8	102220	vyšetřovna6	1	1	1	1	1		51,01,46	51,01,55		
	9	102260	sklad zdravotnického materiálu	1	1	1	1	1		51,01,72	51,01,73 51,01,71	regulátor průtoku odtah m.č.102150	51,01,71
	10	102030	sesterna	1	1	1	1	1		51,01,61	51,01,67		
	11	102050	odběrová místnost	2	1	1	2	2		51,01,47	51,01,56		
	12	102100	WC ŽENY	ovladač i pohon zapojen do IRC 102030	0	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)				
	13	102230	přísálí	1	1	1	1	1		51,01,62	51,01,68		
	14	102270	výkonová místnost	1	1	1	1	1		51,01,49	51,01,58		
15a		102280	čekárna	3	1	1	3	3		51,01,59 51,01,64	51,01,65	regulátor průtoku přívod m.č.102280b	51,01,64
15b		102280	čekárna	4	1	1	4	4					
16		102280a	místnost	1	1	1	1	1				zrušeno	
17		102281	chodba	1	1	1	1	1		51,01,63	51,01,69		
18		102290	čistící místnost	0	1	0	0	0		51,01,48	51,01,57		
19		102300	schodiště	ovladač i pohon zapojen do IRC 102270	0	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)	-	-		
20a		103230	chodba	3	1	1	3	3		51,02,55			
20b		103230	chodba	3	1	1	3	3					
20c		1003230a	prostor před výtahem	1	1	1	1	1		51,02,58	51,02,61		
21		103280	vyšetřovna9	1	1	1	1	1		51,02,41	51,02,48		
22		103250	stacionář CHEMO transfúze	2	1	1	2	2		51,02,42	51,02,49		
23		103250a	místnost	1	1	1	1	1		-	-		
24		103240	pracovna sester	1	1	1	1	1					
25		103260	stacionář CHEMO	4	1	1	4	4		51,02,43	51,02,50 51,02,63	regulátor průtoku odtah m.č.103030	51,02,63
26		103300	vyšetřovna8	1	1	1	1	1		51,02,45	51,02,52		
27		103270	čekárna	1	1	1	1	1		51,02,46	51,02,53		
28		103290	vyšetřovna7	1	1	1	1	1		51,02,47	51,02,54 51,02,62	regulátor průtoku odtah m.č.103110	51,02,62
29		103340	schodiště	ovladač i pohon zapojen do IRC 103300	0	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)	-	-		
30		103060	WC ženy	ovladač i pohon zapojen do IRC 103320	0	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)	-	-		
31		103130	WC bezbariérová	ovladač i pohon zapojen do IRC 103170	0	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)	-	-		
32		103170	hyg. smyčka zádveří		1	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)	51,02,56	51,02,59		
33		103200	WC	ovladač i pohon zapojen do IRC 103140	0	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)				
34		103180	hyg. smyčka	ovladač i pohon zapojen do IRC 103270	0	1 (design.ELE)		0	1 (24Vac!!!)				
35		103140	čist. místnost		1	0	0	0		51,02,44	51,02,51		
36		103320	příruční sklad		1	0	0	0		51,02,57	51,02,60		
37		104250	seminární místnost	2	1	1	2	2		51,03,41	51,03,46		

38	104260	seminární místnost	2	1	1	2	2		51,03,42	51,03,47		
39a	104120	chodba	2	1	1	1	1		51,03,54			
39b	104120	chodba	2	1	1	1	1					
40	104290	chodba	1	1	1	1	1					
41	104220	denní místnost	1	1	1	1	1		51,03,43	51,03,48		
42	104210	edukační místnost	1	1	1	1	1		51,03,52	51,03,56		
43	104200	monitorink	1	1	1	1	1		51,03,44	51,03,49	regulátor průtoku přívod m.č.104270 regulátor průtoku odtah m.č.104270	
44	104160	pracovna lékařů ženy	1	1	1	1	1					
45	104150	pracovna lékařů muži	1	1	1	1	1			51,03,61	regulátor průtoku odtah m.č.104190	na třetí poz
46	104140	asistentky	1	1	1	1	1					
47	104130	primář	1	1	1	1	1					
48	104030	šatny ženy	1	1	1	1	1	1 (24Vac!!!)	51,03,45	51,03,60	regulátor průtoku odtah m.č.104080	51,03,60
49	104240	ks data	2	1	1	2	2		51,03,53	51,03,57		
50	104241	telefonní kabina		0	0	0	0				zrušeno	
51	104090	příruční sklad a spisovna		1	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)	51,03,51	51,03,55		
52	104100	klinické studie sklad	ovladač i pohon zapojen do IRC 104280	0	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)				
53	104280	sklad		1	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)				
54	104050	hyg. zázemí	ovladač i pohon zapojen do IRC 104160	0	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)				
55	104110	schodiště	ovladač i pohon zapojen do IRC 104130	0	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)				
56	104190	hyg. zázemí lékařů	ovladač i pohon zapojen do IRC 104150	0	1 (design.ELE)	0	0	1 (24Vac!!!)				