

FN Olomouc - Novostavba II. interní kliniky a geriatrie
na pozemku p. č. 153/2, k. ú. Nová Ulice
SO 01 Novostavba II. IK a geriatrie
Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod
DPS 15_197 Subtech

Legenda místností

číslo	název	podhled		umělé osvětlení			zdravot. prostor	skupina	nouzové osvětlení	vnější vlivy	ostatní
		typ	výška [m]	kategorie	E _{pk} [lx]	R _a					

01.pp

191000	výtahová šachta										
191010	výtahová šachta										
191020	hala			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
191030	schodiště			5.1.2	100	40			NU, NP		DALI
191040	sklad špinavého prádla			5.4.1	100	60					
191050	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
191060	sklad			5.4.1	100	60					
191070	sklad špinavého prádla			5.4.1	100	60					
191080	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		
191090	šatna ženy			5.2.4	200	80			NU, NP		
191100	umývárna ženy			5.39.6	200	80				UM,UP	
191110	WC ženy			5.39.6	200	80					
191120	místnost pro odkládání prádla			5.4.1	100	60					
191130	šatna ženy			5.2.4	200	80					
191140	hygienické zázemí			5.39.6	200	80				UM,UP	
191150	WC ženy			5.39.6	200	80					
191160	šatna muži			5.2.4	200	80			NU, NP		
191170	umývárna muži			5.39.6	200	80				UM,UP	
191180	WC muži			5.39.6	200	80					
191190	šatna ženy			5.2.4	200	80			NU, NP		
191200	umývárna ženy			5.39.6	200	80				UM,UP	
191210	WC ženy			5.39.6	200	80					
191220	sklad špinavého prádla			5.4.1	100	60					
191230	bezbariérová WC kabina			5.39.6	200	80			NP	UP	
191240	pietní místnost			5.38.2	300	80					
191250	zásobování, odvoz			5.37.5	200	80			NU, NP		DALI
191260	kancelář - nižší standard			5.38.2	300	80					
191270	přijímání pozůstalých			5.38.2	300	80				UP	
191280	kompresorová stanice			5.3.1	200	60			NP	BC3	
191290	vakuová stanice			5.3.1	200	60			NP	BC3	
191300	sklad plynů a záloha O2			5.3.1	200	60				BC3	
191310	úklid			5.37.2	100	80				UP	
191320	chodba			5.37.2	100	80					DALI
191330	předsíňka ženy			5.39.6	200	80				UP	
191340	umývárna ženy			5.39.6	200	80				UM	
191350	WC ženy			5.39.6	200	80					
191360	předsíňka muži			5.39.6	200	80				UP	
191370	umývárna muži			5.39.6	200	80				UM	
191380	WC muži			5.39.6	200	80					
191390	serverovna			5.3.1	200	60					
191400	kancelář - nižší standard			5.38.2	300	80				UP	
191410	příruční spisovna GER			5.26.7	200	80					
191420	kancelář			5.38.1	500	80				UP	
191430	příruční spisovna II.IK			5.26.7	200	80				UP	
191440	kancelář - nižší standard			5.38.2	300	80				UP	
191450	kancelář - nižší standard			5.38.2	300	80				UP	
191460	kancelář - nižší standard			5.38.2	300	80				UP	
291000	výtahová šachta										
291010	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI

291020	sklad II.interní kliniky manipul..			5.4.1	100	60					
291030	sklad geriatricie manipulační			5.4.1	100	60					
291040	technická chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		
291050	předávací stanice tepla			5.3.1	200	60				BC3	
291060	rozvodna PO			5.3.1	200	60			NP		
291070	rozvodna NN			5.3.1	200	60			NP		
291080	rozvodna NN a UPS			5.3.1	200	60			NP		
291090	strojovna VZT			5.3.1	200	60			NP	BC3	
291100	učebna PC			5.36.3	500	80			NU, NP	UP	DALI
291110	předsínka WC ženy			5.39.6	200	80				UP	
291120	WC ženy			5.39.6	200	80			NP		
291130	bezbariérová WC kabina			5.39.6	200	80			NP	UP	
291140	kuchyňka			5.38.2	300	80				UP	
291150	sklad			5.4.1	100	60					
291160	předsínka WC muži			5.39.6	200	80				UP	
291170	WC muži			5.39.6	200	80			NP		
291180	bezbariérová WC kabina			5.39.6	200	80			NP	UP	
291190	úklid			5.37.2	100	80				UP	
291200	odpočinková zóna			5.37.1	200	80			NU, NP		
291210	příruční sklad			5.4.1	100	60					
291220	výuková místnost GER			5.36.3	500	80			NP	UP	DALI
291230	výuková místnost GER			5.36.3	500	80			NP		DALI
291240	výuková místnost GER			5.36.3	500	80			co		DALI
291250	příruční sklad			5.4.1	100	60					
291260	hala			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
291270	zádveří			5.37.2	co	80					DALI

1.np

101000	výtahová šachta										
101010	výtahová šachta										
101020	hala			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
101030	recepce			5.38.1	500	80					
101040	sklad lehátek a vozíků			5.4.1	100	60					
101050	zádveří			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
101060	EPS a ústředna NZS			5.3.1	200	60			NP		
101070	čekárna			5.37.1	200	80			NU, NP		DALI
101080	vyšetřovna GER			5.40.1	500	90				UP	
101090	shoz										
101100	úklidová komora			5.37.2	100	80				UP	
101110	sestra - vyšetřovna			5.40.1	500	90				UP	
101120	vyšetřovna GER			5.40.1	500	90				UP	
101130	speciální vyšetřovna			5.40.1	500	90				UP	
101140	mytí			5.39.6	200	80				AD4	
101150	nutriční poradna - sestra			5.40.1	500	90				UP	
101160	konsignační sklad - nutriční			5.4.1	100	60					
101170	nutriční poradna - lékař			5.40.1	500	90				UP	
101180	předsínka pacienti muži			5.39.6	200	80			NP	UP	
101190	WC pacienti muži			5.39.6	200	80			NP		
101200	předsínka pacienti ženy			5.39.6	200	80			NP	UP	
101210	WC pacienti ženy			5.39.6	200	80			NP		
101220	odběry			5.40.1	500	90				UP	
101230	bezbariérová WC kabina			5.39.6	200	80			NP	UP	
101240	bezbariérová WC kabina			5.39.6	200	80			NP	UP	
101250	ultrazvuk			5.43.1	300	80				UP	DALI
101260	hepatologie			5.40.1	500	90				UP	
101270	úseková sestra			5.38.1	500	80				UP	
101280	čekárna			5.37.1	200	80			NU, NP		DALI
101290	předsínka personál muži			5.39.6	200	80				UP	
101300	WC personál muži			5.39.6	200	80					
101310	předsínka personál ženy			5.39.6	200	80				UP	
101320	WC personál ženy			5.39.6	200	80					
101330	EKG, vážení, měření			5.40.1	500	90				UP	
101340	akutní interna			5.40.1	500	90				UP	

101350	gastroeneterologie			5.40.1	500	90				UP	
101360	interna sestra			5.38.1	500	90				UP	
101370	sestra - gastro			5.38.1	500	90				UP	
101380	všeobecná interna			5.40.1	500	90				UP	
101390	gastroeneterologie			5.40.1	500	90				UP	
101400	denní místnost			5.38.2	300	80				UP	
201000	výtahová šachta										
201010	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
201020	edukační místnost - II.IK			5.40.1	500	90				UP	DALI
201030	shoz										
201040	slaboproud										
201050	edukační místnost - GER			5.40.1	500	90				UP	DALI
201060	biologická léčba			5.40.1	500	90					
201070	příprava infuzí			5.40.1	500	90	2	1		UP	
201080	denní stacionář - 7 lůžek			5.39.1	100	90				UP	
201090	čisticí místnost			5.50.2	300	80				UP	
201100	datový rozvaděč			5.3.1	200	60					
201110	bezbariérová WC kabina			5.39.6	200	80			NP	UP	
201120	kartotéka			5.38.1	500	80				UP	
201130	administrativa - pojišťovna II.IK			5.38.1	500	80				UP	
201140	administrativa - pojišťovna GER			5.38.1	500	80				UP	
201150	sklad čistý			5.4.1	100	60					
201160	fyzioterapie			5.45.6	300	90				UP	
201170	fyzioterapie			5.45.6	300	90				UP	
201180	předsíňka personál ženy			5.39.6	200	80				UP	
201190	WC personál ženy			5.39.6	200	80					
201200	předsíňka personál muži			5.39.6	200	80				UP	
201210	WC personál muži			5.39.6	200	80					
201220	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
201230	úklidová komora			5.37.2	100	80				UP	
201240	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
201250	příruční spisovna			5.4.1	100	60					
201260	pracovna vrchní sestry GER			5.38.1	500	80				UP	
201270	pracovna zástupce předn. GER			5.38.1	500	80				UP	
201280	čajová kuchyňka			5.38.2	300	80				UP	
201290	sekretariát přednosta GER			5.38.1	500	80				UP	
201300	předsíňka personál ženy			5.39.6	200	80				UP	
201310	WC personál ženy			5.39.6	200	80					
201320	přednosta GER			5.38.1	500	80					
201330	hygienické zázemí			5.39.6	200	80				UM,UP	
201340	schodiště			5.1.2	100	40			NU, NP		
201350	knihovna GER			5.33.2	500	80			NU, NP		DALI
201360	knihovna II.IK			5.33.2	500	80			NU, NP		DALI
201370	vedoucí výuky			5.38.1	500	80					
201380	předsíňka personál muži			5.39.6	200	80				UP	
201390	WC personál muži			5.39.6	200	80					
201400	pracovna zástupce předn. II.IK			5.38.1	500	80					
201410	pracovna vrchní sestry II.IK			5.38.1	500	80				UP	
201420	sklad			5.4.1	100	60					
201430	kancelář			5.38.1	500	80					
xx	spojovací krček			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
xx	spojovací most			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI

2.np

102000	výtahová šachta										
102010	výtahová šachta										
102020	hala			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
102030	schodiště			5.1.2	100	40			NU, NP		DALI
102040	balkon										
102050	respirum			5.37.2	100	80			NU, NP		
102060	datový rozvaděč			5.3.1	200	60					
102070	kartotéka			5.33.2	500	80					
102080	recepce			5.38.1	500	80					
102090	zádveří			5.37.2	100	80					DALI

102100	inspekční pokoj			5.38.2	300	80				UP	
102110	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
102120	shoz										
102130	kancelář - nižší standard			5.38.2	300	80				UP	
102140	kancelář - nižší standard			5.38.2	300	80				UP	
102150	kancelář - nižší standard			5.38.2	300	80				UP	
102160	meeting room			5.33.2	500	80					DALI
102170	kancelář - nižší standard			5.38.2	300	80				UP	
102180	služební pokoj			5.38.2	300	80				UP	
102190	víceúčelový sklad			5.4.1	100	60					
102200	specifikovat profesi										
102210	předsínka personál ženy			5.39.6	200	80				UP	
102220	hyg.zázemí personál ženy			5.39.6	200	80				UM	
102230	WC personál ženy			5.39.6	200	80					
102240	předsínka personál muži			5.39.6	200	80				UP	
102250	hyg.zázemí personál muži			5.39.6	200	80				UM	
102260	WC personál muži			5.39.6	200	80					
102270	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
102280	sklad infuzí			5.4.1	100	60					
102290	zámkový sál - filtr			5.46.2	1000	90	12	2		UP	DALI
102300	sklad čistého prádla			5.4.1	100	60					
102310	mytí lékařů			5.46.2	500	90				UP	
102320	kancelář			5.38.1	500	80					
102330	úklidová komora			5.39.6	200	80				UP	
102340	předsínka personál muži			5.39.6	200	80				UP	
102350	WC personál muži			5.39.6	200	80					
102360	hyg.zázemí personál muži			5.39.6	200	80				UM	
102370	sklad špinavého prádla			5.4.1	100	60					
102380	bezbariér.WC kabina pacienti, návštěvy			5.39.6	200	80			NP	UP	
102390	čisticí místnost			5.50.2	300	80				UP	
102400	mytí			5.39.6	200	80				AD4	
102410	jednotka intenzivní péče - chodba			5.47.2	300	90			NP		
102420	pracovna sester			5.38.1	500	80					
102430	příprava infuzí			5.50.2	300	80				UP	
102440	JIP	chlaz		5.47.2	300	90	17	2	NP	UP	
102450	JIP	chlaz		5.47.2	300	90	17	2	NP	UP	
102460	JIP	chlaz		5.47.2	300	90	17	2	NP	UP	
102470	lůžka								NU, NP		
102480	JIP - obězní pacienti	chlaz		5.47.2	300	90	17	2	NP	UP	
102490	staniční sestra			5.38.1	500	80				UP	
102500	JIP	chlaz		5.47.2	300	90	17	2	NP	UP	
102510	JIP	chlaz		5.47.2	300	90	17	2	NP	UP	
102520	JIP	chlaz		5.47.2	300	90	17	2	NP	UP	
102530	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
102540	místnost pro rozvaděč			5.3.1	200	60					
102550	čajová kuchyňa			5.38.2	300	80				UP	
102560	pracovna lékařů			5.38.1	500	80				UP	
102570	sklad			5.4.1	100	60					
102580	předsínka personál ženy			5.39.6	200	80				UP	
102590	služební pokoj			5.38.2	300	80					
102600	hyg.zázemí personál ženy			5.39.6	200	80				UM	
102601	denní místnost			5.38.2	300	80				UP	
202000	výtahová šachta										
202010	čekárna			5.37.1	200	80			NU, NP		DALI
202020	úseková sestra			5.38.1	500	80				UP	
202030	shoz										
202040	slaboproud										
202050	místnost pro rozvaděč			5.3.1	200	60			NP		
202060	konsignační sklad			5.4.1	100	60					
202070	sklad			5.4.1	100	60					
202080	vyšetřovna ERCP			5.40.2	1000	90	5	1			DALI
202090	dohledové pracoviště - ovládání			5.43.1	300	80				UP	DALI
202100	čisticí místnost - horní trakt			5.50.2	300	80				UP	
202110	vyšetřovna gastroscopie			5.45.3	300	90	5	1		UP	DALI
202120	vyšetřovna gastroscopie			5.45.3	300	90					DALI

202130	předsínka pacienti ženy			5.39.6	200	80			NP	UP	
202140	WC pacienti ženy			5.39.6	200	80					
202150	předsínka pacienti muži			5.39.6	200	80			NP	UP	
202160	WC pacienti muži			5.39.6	200	80					
202170	úklidová komora			5.39.6	200	80				UP	
202180	bezbariér.WC kabina pacienti muži			5.39.6	200	80			NP	UP	
202190	bezbariér.WC kabina pacienti ženy			5.39.6	200	80			NP	UP	
202200	předsínka pacient			5.39.6	200	80					
202210	WC pacient			5.39.6	200	80					
202220	předsínka pacient			5.39.6	200	80					
202230	kolonoskopická vyšetřovna			5.45.3	300	90	5	1			DALI
202240	vyšetření endosonografie			5.45.3	300	90	5	1		UP	DALI
202250	čisticí místnost - dolní trakt			5.50.2	300	80				UP	
202260	PHmetrie, manometrie jícnu, kapslová entero			5.45.3	300	90	5	1		UP	DALI
202270	kolonoskopie vyšetřovna (analgosedace, retroskopie)			5.45.3	300	90	5	1		UP	DALI
202280	předsínka pacient			5.39.6	200	80					
202290	WC pacient			5.39.6	200	80					
202300	předsínka pacient			5.39.6	200	80					
202310	místnost pro rozvaděč			5.3.1	200	60			NP		
202320	sušící skříně, sklad endoskopie			5.4.1	100	60					
202330	sklad přístrojů			5.4.1	100	60					
202340	předsínka personál muži			5.39.6	200	80				UP	
202350	WC personál muži			5.39.6	200	80					
202360	hygienické zázemí sprcha			5.39.6	200	80				UM	
202370	denní místnost			5.38.2	300	80				UP	
202380	předsínka personál ženy			5.39.6	200	80				UP	
202390	WC personál ženy			5.39.6	200	80					
202400	lodžie										
202410	příprava infuzí			5.50.2	300	80				UP	
202420	pracovna sestry			5.38.1	500	80					
202430	sklad špinavého prádla			5.4.1	100	60					
202440	čisticí místnost			5.50.2	300	80				UP	
202450	bezbar.WC kabina pacienti			5.39.6	200	80				UP	
202460	dospávací pokoj - 8 lůžek	chlaz		5.46.1	500	90	2	1	NP	UP	

3.np

103000	výtahová šachta										
103010	výtahová šachta										
103020	hala			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
103030	schodiště			5.1.2	100	40			NU, NP		DALI
103040	balkon										
103050	návštěvy, meeting			5.33.2	500	80					
103060	datový rozvaděč			5.3.1	200	60					
103070	úklid			5.39.6	200	80				UP	
103080	předsínka návštěvníci ženy			5.39.6	200	80			NP	UP	
103090	WC návštěvníci ženy			5.39.6	200	80					
103100	bezbariérová WC kabina			5.39.6	200	80			NP	UP	
103110	sklad			5.4.1	100	60					
103120	mytí			5.39.6	200	80				AD4	
103130	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
103140	vyšetřovna			5.40.1	500	90	6	1		UP	
103150	shoz										
103160	sklad			5.4.1	100	60					
103170	předsínka personál muži			5.39.6	200	80				UP	
103180	hyg.zázemí personál muži			5.39.6	200	80				UM	
103190	WC personál muži			5.39.6	200	80					
103200	předsínka personál ženy			5.39.6	200	80				UP	
103210	WC personál ženy			5.39.6	200	80					
103220	hyg.zázemí personál ženy			5.39.6	200	80				UM	
103230	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			

103240	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103250	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1		UP	
103260	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103270	sklad			5.4.1	100	60					
103280	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103290	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103300	čajová kuchyňka			5.38.2	300	80				UP	
103310	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103320	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103330	čajová kuchyňka			5.38.2	300	80					
103340	denní místnost			5.38.2	300	80				UP	
103350	sestry administrativa			5.38.1	500	80				UP	
103360	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103370	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103380	pracovna lékařů			5.38.1	500	80				UP	
103390	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103400	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103410	čisticí místnost			5.50.2	300	80				UP	
103420	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103430	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103440	sestry příprava			5.38.1	500	80				UP	
103450	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1		UP	
103460	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103470	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103480	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103490	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103500	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103510	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103520	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103530	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103540	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103550	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103560	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103570	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103580	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103590	respirium			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
103600	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
103610	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
103620	lodžie										
203000	výtahová šachta										
203010	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
203020	vyšetřovna			5.40.1	500	90	6	1		UP	
203030	shoz										
203040	slaboproud			5.3.1	200	60					
203050	sklad			5.4.1	100	60					
203060	předsíňka personál ženy			5.39.6	200	80				UP	
203070	hyg.zázemí personál ženy			5.39.6	200	80				UM	
203080	WC personál ženy			5.39.6	200	80					
203090	předsíňka personál muži			5.39.6	200	80				UP	
203100	WC personál muži			5.39.6	200	80					
203110	hyg.zázemí personál muži			5.39.6	200	80				UM	
203120	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203130	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203140	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1		UP	
203150	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203160	sklad čistého prádla			5.4.1	100	60					
203170	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203180	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203190	čajová kuchyňka			5.38.2	300	80				UP	
203200	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203210	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203220	čajová kuchyňka			5.38.2	300	80					
203230	denní místnost			5.38.2	300	80				UP	
203240	sestry administrativa			5.38.1	500	80				UP	
203250	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203260	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	

203270	pracovna lékařů			5.38.1	500	80				UP	
203280	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203290	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203300	čistící místnost			5.50.2	300	80				UP	
203310	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203320	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203330	sestry přípravná			5.38.1	500	80				UP	
203340	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1		UP	
203350	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203360	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203370	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203380	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203390	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203400	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203410	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203420	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203430	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203440	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203450	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203460	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203470	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203480	respirium			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
203490	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
203500	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
203510	lodžie										

4.np

104000	výtahová šachta										
104010	výtahová šachta										
104020	hala			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
104030	schodiště			5.1.2	100	40			NU, NP		DALI
104040	balkon										
104050	návštěvy, meeting			5.33.2	500	80					
104060	datový rozvaděč			5.3.1	200	60					
104070	úklid			5.39.6	200	80				UP	
104080	předsínka návštěvníci ženy			5.39.6	200	80			NP	UP	
104090	WC návštěvníci ženy			5.39.6	200	80					
104100	bezbariérová WC kabina			5.39.6	200	80			NP	UP	
104110	sklad			5.4.1	100	60					
104120	mytí			5.39.6	200	80				AD4	
104130	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
104140	vyšetřovna			5.40.1	500	90	6	1		UP	
104150	shoz										
104160	sklad			5.4.1	100	60					
104170	předsínka personál muži			5.39.6	200	80				UP	
104180	hyg.zázemí personál muži			5.39.6	200	80				UM	
104190	WC personál muži			5.39.6	200	80					
104200	předsínka personál ženy			5.39.6	200	80				UP	
104210	WC personál ženy			5.39.6	200	80					
104220	hyg.zázemí personál ženy			5.39.6	200	80				UM	
104230	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104240	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104250	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1		UP	
104260	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104270	sklad			5.4.1	100	60					
104280	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104290	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104300	čajová kuchyňka			5.38.2	300	80				UP	
104310	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104320	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104330	čajová kuchyňka			5.38.2	300	80					
104340	denní místnost			5.38.2	300	80				UP	
104350	sestry administrativa			5.38.1	500	80				UP	
104360	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			

104370	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104380	pracovna lékařů			5.38.1	500	80				UP	
104390	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104400	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104410	čisticí místnost			5.50.2	300	80				UP	
104420	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104430	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104440	sestry přípravná			5.38.1	500	80				UP	
104450	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1		UP	
104460	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104470	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104480	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104490	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104500	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104510	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104520	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104530	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104540	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104550	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104560	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104570	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104580	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104590	respirium			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
104600	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
104610	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
104620	lodžie										
204000	výtahová šachta										
204010	chodba			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
204020	vyšetřovna			5.40.1	500	90	6	1		UP	
204030	shoz										
204040	slaboproud			5.3.1	200	60					
204050	sklad			5.4.1	100	60					
204060	předsínka personál ženy			5.39.6	200	80				UP	
204070	hyg.zázemí personál ženy			5.39.6	200	80				UM	
204080	WC personál ženy			5.39.6	200	80					
204090	předsínka personál muži			5.39.6	200	80				UP	
204100	WC personál muži			5.39.6	200	80					
204110	hyg.zázemí personál muži			5.39.6	200	80				UM	
204120	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204130	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204140	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1		UP	
204150	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204160	sklad čistého prádla			5.4.1	100	60					
204170	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204180	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204190	čajová kuchyňka			5.38.2	300	80				UP	
204200	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204210	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204220	čajová kuchyňka			5.38.2	300	80					
204230	denní místnost			5.38.2	300	80				UP	
204240	sestry administrativa			5.38.1	500	80				UP	
204250	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204260	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204270	pracovna lékařů			5.38.1	500	80				UP	
204280	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204290	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204300	čisticí místnost			5.50.2	300	80				UP	
204310	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204320	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204330	sestry přípravná			5.38.1	500	80				UP	
204340	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1		UP	
204350	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204360	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204370	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204380	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204390	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	

204400	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204410	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204420	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204430	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204440	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204450	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204460	jednolůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204470	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204480	respirium			5.37.2	100	80			NU, NP		DALI
204490	dvoulůžkový pokoj	chlaz	3000	5.39.1	100	90	2	1			
204500	hygienické zázemí	M1200x600	3000	5.39.6	200	80				UM,UP	
204510	lodžie										

5.np

105010	VZT, rozvodna MaR			5.3.1	200	60			NU, NP	BC3
205010	VZT, rozvodna MaR			5.3.1	200	60			NU, NP	BC3

Poznámky:

číslo a název místnosti - dle legendy na stavebních půdorysech

typ místnosti - uvedeny jsou údaje dle ČSN 332140 / ČSN 332000-7-710 tabulka B.1

umělé osvětlení - uvedeny jsou kategorie, osvětlenost (celkové osvětlení), barevné podání (ČSN EN 12461-1, 2012)

nouzové osvětlení - NU nouzové osvětlení únikových cest, NP protipánické osvětlení (ČSN EN 1838)

vnější vlivy - uvedeny jsou pouze vlivy jiné než normální (ČSN 332000-5-51 ed.3)

zvýrazněny jsou vlivy, zařazující dané prostory jinak než prostory normální (ČSN 332000-4-41 ed.2+z1)

současně jsou zde uvedeny prostory řešené zvláštní předpisovou normou (zdravotnické prostory - viz typ místnosti)

UP umývací prostor (ČSN 332130 ed. 3), UM umývárna, sprcha (ČSN 332000-7-701 ed.2)

podhled - typ podhledu, výška nad podlahou