

Příloha1 TZ - Výkonová bilance							
			P _i [kW]	P _i [kW]	k	P _s [kW]	P _s [kW]
			MDO	DO			
1.	umělé osvětlení	celkem	10,0	7,0	0,80	8,0	5,6
2.	silnoproudé rozvody všeobecné		10,0	3,0	0,40	4,0	1,2
3.	silnoproudé rozvody - zařízení pevně spojená se stavbou		9,0	0,0	1,00	9,0	0,0
		celkem	19,0	3,0		21,0	6,8
4.	rozdávěče MaR - vzt	MaR	1,0	0,0	1,00	1,0	0,0
5.	VZT		30,0	0,0	1,00	30,0	0,0
6.	rozdávěče MaR - út, zti	MaR	0,5	0,0	1,00	0,5	0,0
7.	ÚT, ZTI		7,0	0,0	1,00	7,0	0,0
8.	vlhčení		84,0	0,0	1,00	84,0	0,0
		celkem	122,5	0,0		122,5	0,0
9.	zdroje chladu - 74 Kw Nezapočítáno. Když se vlhčí, tak se nechladí		0,0	0,0		0,0	0,0
10.	slaboproud + zařízení informačních technologií		0,0	5,0	1,00	0,0	5,0
11.	lékařská technologie - zásuvky (stěny, na rampě)						
		2.NP	17,2	5,2	0,30	5,2	1,6
		3.NP	20,0	5,6	0,30	6,0	1,7
		celkem	37,2	10,8		11,2	3,2
12.	lékařská technologie - ZIS	2.NP		0,0		0,0	0,0
		celkem		0,0		0,0	0,0
						0,0	0,0
			celkem MDO	celkem DO			
			P _i [kW]	P _i [kW]			
						0,0	0,0
13.	celkové součty		188,7	25,8		162,7	20,6
						0,0	0,0
						0,0	0,0
				P _i [kW]			
				DO			
15.	výtahy			6,6	1,00	0,0	6,6
16.	požární větrání (nepoužívá se při normálním provozu)			5,0	1,00	0,0	5,0
17.	ostatní po			2,0	1,00	0,0	2,0
		celkem		13,6			13,6
18.	výkonová bilance		P _i [kW]			P _p [kW]	
	hlavní napájení (MDO+DO)		223,1			191,9	
	náhradní napájení (DO)		34,4			29,2	
	zařízení k požárnímu zabezpečení (samostatné přívody)		13,6			13,6	
19.	odborný odhad roční spotřeby el. energie - budova E		[MWh]			249,5	
20.	proud MDO		[A]			292,8	
	proud DO		[A]			44,6	