

FN OLOMOUC – Přístavba objektu „P“ pro ambulance a stacionář HOK

DOKLADY K PŘEDÁNÍ DÍLA PRO POTŘEBY HZS

Dřevěné výplně

1. **Seznam umístění 9dveří GERBRICH**
2. Doklad o montáži, funkční zkoušce EW, EI 30Sm C DP3 dveře dřevěné protipožární, prosklené do ocelové požární zárubně s požární odolností – GERBRICH s.r.o.
3. Doklad o montáži, funkční zkoušce dveřní klika – hrazda s panikovou funkcí – GERBRICH s.r.o.
4. Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ – Intermont
5. Osvědčení pro montáž dveří GERBRICH – Intermont Olomouc s.r.o.
6. Osvědčení o požární odolnosti G02/1 EI 30 DP3 – S č. 200897 – GERBRICH s.r.o.
7. Prohlášení o shodě požární uzávěr dřevěné dveře vnitřní typ G02 – GERBRICH s.r.o.
8. Osvědčení o požární odolnosti AD 07 EI 30 DP3 č. 200897- S – GERBRICH s.r.o.
9. Osvědčení o požární odolnosti AD 07 EW 30 DP3 č. 200898 – GERBRICH s.r.o.
10. Osvědčení o požární odolnosti AD 07 EW 30 DP3 č. 200901 – GERBRICH s.r.o.
11. Osvědčení o požární odolnosti AD 07 EI, EW 30 DP3 - S č. 200902 – GERBRICH s.r.o.
12. Prohlášení o shodě požární uzávěr dřevěné dveře vnitřní AD07 – GERBRICH s.r.o.
13. Osvědčení o požární odolnosti EI C 30 DP3 č. 2006 027 – ADOR
14. Prohlášení o shodě požární uzávěr dřevěné dveře vnitřní EI C 30 DP3 č. 2006 027 – ADOR
15. Osvědčení o požární odolnosti EW C 30 DP3 č. 2006 026 – ADOR
16. Prohlášení o shodě požární uzávěr dřevěné dveře vnitřní EW C 30 DP3 č. 2006 026 – ADOR
17. Certifikát výrobku AO209/C5/2017/024 – požární uzávěr ADOR
18. **Seznam umístění dveří SAPELI**
19. Doklad o montáži, funkční zkoušce EW, EI 30Sm C DP3 dveře dřevěné protipožární, prosklené do ocelové požární zárubně s požární odolností – SAPELI a.s.
20. Prohlášení o shodě požární uzávěr – SAPELI a.s.
21. Certifikát výrobku AO212/C5/2017/0570/P – dveře SAPELI EI30
22. Protokol o certifikaci AO212/C5/2017/0570/P – dveře SAPELI EI30
23. Prohlášení o shodě ocelová zárubeň KERVAL PP s požární odolností

SEZNAM PŘÍLOH:

1. Popis zařízení (systému)
2. Umístění ve stavbě

1.NP

1. m.č. 101040 - v.č. 200897/3 EI-30 Sm C DP3
2. m.č. 101080 - v.č. 200897/4EI-30 Sm C DP3
3. m.č. P2-026 - v.č. 200897/1EI-30 Sm C DP3
4. m.č. P2-025 - v.č. 200897/2EI-30 Sm C DP3

2.NP

5. m.č. 102260 - v.č. 200898/1 EW-30 C DP3

3.NP

6. m.č. 103220 - v.č. 200901/1 EW - 30 C DP3
7. m.č. 103220 - v.č. 200901/3 EW - 30 C DP3
8. m.č. 103210 - v.č. 200901/2 EW - 30 C DP3
9. m.č. 103320 - v.č. 200901/4 EW - 30 C DP3
10. m.č. 103260 - v.č. 2006027/001.... EI - 30 C DP3
11. m.č. 103250 - v.č. 2006027/002.... EI - 30 C DP3

4.NP

12. m.č. 104090 - v.č. 200902/1EI - 30 Sm C DP3
13. m.č. 104100 - v.č. 200902/2 EI - 30 Sm C DP3
14. m.č. 104230 - v.č. 200902/3 EW - 30 C DP3
15. m.č. 104030 - v.č. 200902/4EW - 30 C DP3
16. m.č. P2-325 - v.č. 200902/5EI - 30 Sm C DP3
17. m.č. 104220 - v.č. 200902/6 EI - 30 Sm C DP3
18. m.č. 104270 - v.č. 2006026/001 EW - 30 C DP3

INTERMONT
Olomouc s. r. o.

Na zákopě 585/2, 772 01 Olomouc - Chválkovice
tel.: 58 313 44 44, 44 44 422
② IČO: 26811651, DIČ CZ 583134442



Doklad o montáži PBZ

Dodavatel: (název, adresa, IČ) INTERMONT Olomouc s.r.o., Na zákopě 585/2
772 00 Olomouc - Chválkovice, IČ : 268 11 651

potvrzuje ve smyslu § 6 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provedení montáže požární bezpečnostního zařízení, dle níže uvedené specifikace.

Výrobce PBZ: GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, Velké Opatovice

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhl. č. 246/2001 Sb.): Zařízení pro omezení šíření
požáru - požární uzávěry otvorů, včetně jejich funkčního vybavení

Název a popis výrobku: Dřevěné požární dveře, plné/prosklené, osazené do ocelové
požární zárubně s požární odolnostíEW, EI 30 Sm C - DP3

Prohlášení o shodě:

Datum vystavení 1.11.2019 **Vystavil** GERBRICH s.r.o., Velké Opatovice

Certifikát:

Číslo _____ **Vystavil** _____ **Datum** _____

Protokol o klasifikaci:

Číslo _____ **Datum** _____ **Platnost STO** _____
 Stavebně technické osvědčení

Popis zařízení (systému): Požární dřevěné dveře plné/prosklené s požární odolností EW, EI 30 Sm C DP3
 Příloha č. 1 1-křídlové, do požární ocelové zárubně, včetně jejich funkčního vybavení - samozavírač

Provozovatel: Fakultní nemocnice v Olomouci, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Objednatel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Identifikace místa stavby: FN Olomouc - Přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

Umístění ve stavbě: 1.NP - 4.NP uzavření požárních úseků, dle PBŘ stavby
 Příloha č. 2 viz příloha

Potvrzení o montáži:

na základě § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzuji, že montáž byla provedena naší firmou za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Na základě § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzujeme, že dodavatel INTERMONT Olomouc s.r.o. splnil při montáži podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Montáž provedl a za správnost montáže odpovídá: Petr Vaclach

Podpis, razítko:

v Olomouci dne 15.4.2020

INTERMONT
 Olomouc s.r.o.
 Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc - Chválkovice
 tel.: 58 313 11 11 fax: 58 313 11 22
 IČO: 26811651, DIČ: CZ 1634



Doklad o funkční zkoušce PBZ**Dodavatel:** (název, adresa, IČ) INTERMONT Olomouc s.r.o., Na zákopě 585/2772 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 268 11 651

potvrzuje, ve smyslu § 7 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provedení funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení dle níže uvedené specifikace.

Výrobce PBZ: GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, Velké Opatovice**Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhl. č. 246/2001 Sb.):** Zařízení pro omezení šíření požáru - požární uzávěry otvorů, včetně jejich funkčního vybavení**Název a popis výrobku:** Dřevěné požární dveře plné/prosklené, osazené do ocelové požární zárubně, 1-křídlové s požární odolnostíEW, EI 30 Sm C DP3**Provozovatel:** Fakultní nemocnice v Olomouci, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc**Objednatel:** OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veverí**Identifikace místa stavby:** FN Olomouc - Přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK**Umístění ve stavbě:** 1.NP - 4.NP uzavření požárních úseků, dle PBŘ stavby

Příloha č. 1

Potvrzení o funkční zkoušce:na základě § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzuji, že funkční zkouška byla provedena naší firmou. Provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá schválené projektové dokumentaci a při funkční zkoušce byl dodržen postup stanovený v průvodní dokumentaci výrobce.

Zařízení odpovídá projektovým a technickým požadavkům požárně bezpečnostní funkce.

Funkční zkoušku provedl: Petr Vaclach

Podpis, razítko:

v Olomouci dne 15.4.2020**INTERMONT**
Olomouc s. r. o.Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc - Chválkovice
tel.: 58 11 31 31, fax: 58 11 422
IČO: 268 11 651, DIČ: CZ 268 11 651

Doklad o montáži PBZ

Dodavatel: (název, adresa, IČ) INTERMONT Olomouc s.r.o., Na zákopě 585/2
772 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 268 11 651

potvrzuje ve smyslu § 6 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provedení montáže požární bezpečnostního zařízení, dle níže uvedené specifikace.

Výrobce PBZ: GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, Velké Opatovice

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhl. č. 246/2001 Sb.): Zařízení pro únik osob při
požáru - funkční vybavení dveří

Název a popis výrobku: Dveřní klika - hrazda s panikovou funkcí, včetně panikového
zámku, osazená na nepožárních 2-křídlových dveřích, vč. samozavíračů a koordinátoru

Prohlášení o shodě:

Datum vystavení 28.6.2018 **Vystavil** GERBRICH s.r.o., Velké Opatovice

Certifikát:

Číslo _____ **Vystavil** _____ **Datum** _____

Protokol o klasifikaci:

Číslo _____ **Datum** _____ **Platnost STO** _____
 Stavebně technické osvědčení

Popis zařízení (systému): Dveřní klika - hrazda s panikovou funkcí, včetně panikového
 Příloha č. 1 zámku, osazená na nepožárních 2-křídlových dveřích, vč. samozavíračů a koordinátoru

Provozovatel: Fakultní nemocnice v Olomouci, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Objednatel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Identifikace místa stavby: FN Olomouc - Přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

Umístění ve stavbě: 1.NP - 4.NP 2-kř dveře do schodiště CHÚC N1.2/N4-II
 Příloha č. 2

Potvrzení o montáži:

na základě § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzuji, že montáž byla provedena naší firmou za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Na základě § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzujeme, že dodavatel **INTERMONT Olomouc s.r.o.** splnil při montáži podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Montáž provedl a za správnost montáže odpovídá: Petr Vaclach

Podpis, razítko:

v Olomouci dne 15.4.2020



Doklad o funkční zkoušce PBZ**Dodavatel:** (název, adresa, IČ) INTERMONT Olomouc s.r.o., Na zákopě 585/2772 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 268 11 651

potvrzuje, ve smyslu § 7 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provedení funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení dle níže uvedené specifikace.

Výrobce PBZ: GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, Velké Opatovice**Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhl. č. 246/2001 Sb.):** Zařízení pro únik osob při požáru - funkční vybavení dveří**Název a popis výrobku:** Dveřní klika - hrazda s panikovou funkcí, včetně panikového zámku, osazená na nepožárních 2-kř. dveřích, vč.samozavíračů a koordinátoru**Provozovatel:** Fakultní nemocnice v Olomouci, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc**Objednatel:** OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veverčí**Identifikace místa stavby:** FN Olomouc - Přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK**Umístění ve stavbě:** 1.NP - 4.NP 2-kř. dveře do schodiště CHÚC N1.2/N4-II*Příloha č. 1***Potvrzení o funkční zkoušce:**na základě § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzuji, že funkční zkouška byla provedena naší firmou. Provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá schválené projektové dokumentaci a při funkční zkoušce byl dodržen postup stanovený v průvodní dokumentaci výrobce.

Zařízení odpovídá projektovým a technickým požadavkům požárně bezpečnostní funkce.

Funkční zkoušku provedl: Petr Václach

Podpis, razítko:

v Olomouci dne 15.4.2020

Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ

Dodavatel: (název, adresa, IČ) INTERMONT Olomouc s.r.o., Na zákopě 585/2
772 00 Olomouc - Chválkovice, IČ " 268 11 651

Výrobce PBZ: GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, Velké Opatovice

Osvědčení o zaškolení dodavatele výrobcem PBZ: GERBRICH s.r.o., Velké Opatovice

Číslo osvědčení _____ **Vydané dne** 3.9.2019 **Platné do** 3.9.2021

Vydané pro (jméno fyzické osoby) INTERMONT Olomouc s.r.o., Petr Vaclach

Nedílnou součástí tohoto dokladu je příloha: Kopie osvědčení vydaného dodavatelí výrobcem PBZ.


Typ výrobku: Montáž a servis protipožárních a bezpečnostních uzávěrů
dle výrobního programu společnosti GERBRICH s.r.o.

Osvědčení o zaškolení výrobce PBZ (firma): _____ **NEPOŽADUJE** ☐
 v souladu s § 10 odst. 1 a 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Nedílnou součástí tohoto dokladu je příloha: Potvrzení výrobce PBZ, že nepožaduje zaškolení dodavatele.

Vystavil: _____

Podpis, razítko:



v Olomouci dne 15.4.2020



GERBRICH s.r.o.

Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice

vydává

OSVĚDČENÍ

pro montáž a servis požárních uzávěrů a bezpečnostních uzávěrů, dle výrobního programu společnosti GERBRICH s.r.o.

pro firmu: INTERMONT OLOMOUC s.r.o.

Na zákopě 585/2
Olomouc - Chválkovice
772 00
IČO: 26811651
DIČ: CZ26811651

Zástupce ve věcech technických:

Petr Vaclach

Výše uvedená firma splnila veškeré podmínky potřebné pro vydání tohoto osvědčení a je odborně způsobilá provádět montáž a servis požárních uzávěrů typu G02 a bezpečnostních uzávěrů typu G07, G04 společnosti GERBRICH s.r.o.

Pracovníci výše uvedené firmy byli seznámeni s aktuálním sortimentem požárních a bezpečnostních uzávěrů společnosti GERBRICH s.r.o.

Současně byli proškoleni pro montáž jednotlivých typů výrobků, jejich seřízení a následnou kontrolu.

Platnost tohoto osvědčení se omezuje do dne: 3.9. 2021

Vydáno Ve Velkých Opatovicích dne: 3.9. 2019

Ing. Radim Gerbrich
jednatel společnosti

GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 268 11 903
Prodejna: Machátova 2a, OLOMOUC 770 00

GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, Velké Opatovice

www.gerbrich.cz

OSVĚDČENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI G02/1

č. 200897

(č.KS 206010120)

Typ požárního uzávěru: EI 30 DP3 - S

dřevěné požární dveře plné
do ocelové požární zárubně

Dodavatel / Výrobce: **GERBRICH s.r.o.**
Nádražní 106
Velké Opatovice 679 63
IČO: 26961903

Objednatel výrobku: **INTERMONT OLOMOUC s.r.o., Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc**
- Chválkovice

Adresa stavby:

Registrační čísla výrobků:

200897/1	Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 - S jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 70/197 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek PP 72/80 pro fab + padací lišta těsnění : Promaseal PL	1 ks
200897/2	Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 - S jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 60/197 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek PP 72/80 pro fab + padací lišta těsnění : Promaseal PL	1 ks

Firma **GERBRICH s.r.o.**, Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky a garantuje požární odolnost minimálně 30 minut.

Osvědčení je nedílnou součástí prohlášení o shodě a certifikátu.

Osvědčení je neplatné bez originál razítka firmy a podpisu.

Ve Velkých Opatovicích 24.3.2020

GERBRICH s.r.o.^G
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 269 61 903
DIČ: CZ 26 90 19 03
Tel: 516 478 457

Prohlášení o shodě č. 02/2019

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Obchodní jméno: **GERBRICH s.r.o.**
Sídlo a místo výroby: **Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice**
IČ: **26961903**

jako výrobce výrobku

název: **Požární uzávěr**

Dřevěné dveře jednokřídlové typ G02 – dveřní křídla otočná, plná, hladká, částečně zasklená, s ozdobnou lištou, s polodrážkou, bez polodrážky, osazená v dřevěné obložkové nebo ocelové zárubni

Požární odolnost: E 30-C1/ EI₁ 30-C1/ EI₂ 30-C1/ EW 30-C1 – dveřní křídlo osazené v dřevěné obložkové zárubni s/bez nadsvětlíku (včetně ozdobných lišt a mřížky)

E 30-C1/ EI₁ 20-C1/ EI₂ 30-C1/ EW 30-C1 – dveřní křídlo osazené v ocelové zárubni

E 30-C1/ EI₁ 20-C1/ EI₂ 30-C1/ EW 30-C1 – dveřní křídlo částečně zasklené osazené v dřevěné obložkové zárubni s/bez nadsvětlíku nebo ocelové zárubni

Popis a určení funkce výrobku:

Dřevěné vnitřní dveře – jsou definovány jako konstrukce uzavírající průchodní otvory ve vnitřních stěnách a plnící funkci požárního uzávěru, který brání průniku ohně po stanovenou dobu. Dveře jsou definovány jako požární uzávěr pro použití s dělicí funkcí a na únikových cestách s ohledem na požární charakteristiky vlastností uvedených v čl. 5 normy ČSN EN 13501-2.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. PC-115-19 a Certifikát č. AO209/C5/2019/115 ze dne 01.11.2019.
- E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN EN 16034, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-115-19, vydanému Mendelovou univerzitou v Brně, Zkušebnou stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín dne 31.10.2019.

Velké Opatovice, dne 01.11.2019

Ing. Radim Gerbrich
Jednatel společnosti

GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČ: 269 61 903
DIČ: CZ 26961903

GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, Velké Opatovice

www.gerbrich.cz

OSVĚDČENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI AD 07

č. 200897

(č.KS 206010120)

Typ požárního uzávěru: EI 30 DP3 - S

dřevěné požární dveře plné bezfalcové
do ocelové požární zárubně

Dodavatel / Výrobce: GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106
Velké Opatovice 679 63
IČO: 26961903

Objednatel výrobku: INTERMONT OLOMOUC s.r.o., Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc
- Chválkovice

Adresa stavby:

Registrační čísla výrobků:

200897/3-4	Požární dveře dřevěné plné bezfalcové EI 30 DP3 - S jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 90/210 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek tříšťelkový AS 2750 (92) + padací lišta těsnění : Promaseal PL	2 ks
------------	--	------

Firma GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice potvrzuje, že požární
uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky a garantuje požární
odolnost minimálně 30 minut.

Osvědčení je nedílnou součástí prohlášení o shodě a certifikátu.

Osvědčení je neplatné bez originál razítka firmy a podpisu.

Ve Velkých Opatovicích 24.3.2020

GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 269 61 903
DIČ: CZ061903
Tel: 516 478 457

OSVĚDČENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI AD 07

č. 200898

(č.KS 206010128)

Typ požárního uzávěru: EW 30 DP3

dřevěné požární dveře plné bezfalcové
do ocelové požární zárubně

Dodavatel / Výrobce: GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106
Velké Opatovice 679 63
IČO: 26961903

**Objednatel výrobku: INTERMONT OLOMOUC s.r.o., Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc
- Chválkovice**

Adresa stavby:

Registrační čísla výrobků:

200898/1	Požární dveře dřevěné plné bezfalcové EW 30 DP3 jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/210 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek tříšťelkový AS 2750 (92) těsnění : Promaseal PL	1 ks
----------	---	------

Firma GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky a garantuje požární odolnost minimálně 30 minut.

Osvědčení je nedílnou součástí prohlášení o shodě a certifikátu.

Osvědčení je neplatné bez originál razítka firmy a podpisu.

Ve Velkých Opatovicích 26.3.2020

GERBRICH® s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 269 61 903
DIČ: CZ26961903
TEL: +420 474 457

OSVĚDČENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI AD 07

č. 200901

(č.KS 206010129)

Typ požárního uzávěru: EW 30 DP3

dřevěné požární dveře plné bezfalcové
do ocelové požární zárubně

Dodavatel / Výrobce: GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106
Velké Opatovice 679 63
IČO: 26961903

Objednatel výrobku: INTERMONT OLOMOUC s.r.o., Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc
- Chválkovice

Adresa stavby:

Registrační čísla výrobků:

200901/1-2	Požární dveře dřevěné plné bezfalcové EW 30 DP3 jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/210 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek tříšťelkový AS 2750 (92) těsnění : Promaseal PL	2 ks
200901/3	Požární dveře dřevěné plné bezfalcové EW 30 DP3 jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/210 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek Abloy EL.560 těsnění : Promaseal PL	1 ks

200901/4 Požární dveře dřevěné plné bezfalcové EW 30 DP3 1 ks
jednokřídlé do ocelové požární zárubně
rozměr dveří: 80/210
rozměr zárubně : -----
typ dveří : plné
zámek panikový KfV
těsnění : Promaseal PL

Firma GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice potvrzuje, že požární uzavěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky a garantuje požární odolnost minimálně 30 minut.

Osvědčení je nedílnou součástí prohlášení o shodě a certifikátu.

Osvědčení je neplatné bez originál razítka firmy a podpisu.

Ve Velkých Opatovicích 26.3.2020

GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 269 61 803
DIČ: CZ26961803
Tel.: +420 478 455 111

OSVĚDČENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI AD 07

č. 200902

(č.KS 206010130)

Typ požárního uzávěru: EI, EW 30 DP3 - S

dřevěné požární dveře plné bezfalcové
do ocelové požární zárubně

Dodavatel / Výrobce: GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106
Velké Opatovice 679 63
IČO: 26961903

Objednatel výrobku: INTERMONT OLOMOUC s.r.o., Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc
- Chválkovice

Adresa stavby:

Registrační čísla výrobků:

200902/1-2	Požární dveře dřevěné plné bezfalcové EI 30 DP3 - S jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/210 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek tříštrelkový AS 2750 (92) + padací lišta těsnění : Promaseal PL	2 ks
200902/3-4	Požární dveře dřevěné plné bezfalcové EW 30 DP3 jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/210 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek tříštrelkový AS 2750 (92) těsnění : Promaseal PL	2 ks

200902/5	Požární dveře dřevěné plné bezfalcové EI 30 DP3 - S jdnokřídle do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 110/210 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek tříštrelkový AS 2750 (92) + padací lišta těsnění : Promaseal PL	1 ks
200902/6	Požární dveře dřevěné plné bezfalcové EI 30 DP3 jdnokřídle do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 70/210 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek tříštrelkový AS 2750 (92) těsnění : Promaseal PL	1 ks

Firma GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky a garantuje požární odolnost minimálně 30 minut.

Osvědčení je nedílnou součástí prohlášení o shodě a certifikátu.

Osvědčení je neplatné bez originál razítka firmy a podpisu.

Ve Velkých Opatovicích 26.3.2020

GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 269 51 903
DIČ: CZ16561003
Tel: +516 478 457

Prohlášení o shodě č. 08/2019

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Obchodní jméno: **GERBRICH s.r.o.**
Sídlo a místo výroby: **Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice**
IČ: **26961903**

jako výrobce výrobku

název: Požární uzávěr

Dřevěné vnitřní dveře AD 07 (ADORY DP III) – dveřní křídla otočná, hladká, plná, jednokřídlová, bez polodrážky, osazená do ocelové zárubně

Požární odolnost: EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 / EI₁ 20-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0

Popis a určení funkce výrobku:

Dřevěné vnitřní dveře – jsou definovány jako konstrukce uzavírající průchodní otvory ve vnitřních stěnách a plnící funkci požárního uzávěru, který brání průniku ohně po stanovenou dobu. Dveře jsou definovány jako požární uzávěr pro použití s dělicí funkcí a na únikových cestách s ohledem na požární charakteristiky vlastností uvedených v čl. 5 normy ČSN EN 13501-2.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. PC-114-19 a Certifikát č. AO209/C5/2019/114 ze dne 01.11.2019.
- E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN EN 16034, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-114-19, vydanému Mendelovou univerzitou v Brně, Zkušebnou stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín dne 31.10.2019.

Velké Opatovice, dne 01.11.2019

Ing. Radim Gerbrich
Jednatel společnosti


GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 269 61 903
DIČ: CZ 26 96 18 08

OSVĚDČENÍ č. 2006 027

O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Typ požárního uzávěru: **EI C 30 DP3** dřevěné požární dveře prosklené do ocelové požární zárubně - bezfalcové

Zkušební protokol číslo:

Pr-04-1.02.028	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni s nadsvětlíkem
Pr-04-1.02.049	dřevěné dveře prosklené a kazetové jednokřídlové v rámové a obložkové požární zárubni
Pr-04-1.02.097	dřevěné dveře plné dvoukřídlové v ocelové zárubni do SDK+nadsv.
Pr-04-1.02.033	dřevěné dveře prosklené dvoukřídlové v obložkové požární zárubni
Pr-05-1.02.052	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni do SDK
Pr-04-1.02.081	dřevěné dveře plné bez polodrážky jednokřídlové v ocelové zárubni
Pr-12-2.066	dřevěné dveře plné bez polodrážky v ocelové zárubni
FIRES-FR-119-15-AUNS	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni
FIRES-FR-122-15-AUNS	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni do zdíva

Objednatel výrobku: firma: **GERBRICH s.r.o.**
Nádražní 106
679 63 Velké Opatovice

odběratel, stavba:

Registrační čísla výrobků: dle Prohlášení o shodě

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Osvědčení vydává:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Firma ADOR CZ s.r.o., Dobrovského 981/III, 563 01 Lanškroun
potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky.
Garantuje **požární odolnost minimálně 30 minut.**

V Lanškrouně dne 19.3.2020



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 12,13,21 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

**Prohlášení o shodě se vydává na základě certifikačního řízení
- AO 209 Mendelova univerzita v Brně, pracoviště Zlín**

č. AO209/C5/2017/024 ze dne 14.11.2017

**Požární a / nebo kouřotěsný uzávěr – dřevěné lisované dveře ADORY, plné a
prosklené – osazené v ocelové, dřevěné rámové nebo obložkové zárubni**

Protokol o certifikaci: č. PC - 024 - 17 ze dne 14.11.2017

Dodavatel/výrobce:

**ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun**

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd.C, vložka 13539 ze dne 1.září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Prohlášení vydává:

**ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun**

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1.září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Registrační čísla výrobků:

2006 027/ 001-002	Požární dřevěné dveře prosklené EI C 30 DP3 jednokřídlové do ocelové požární zárubně - bezfalcové Rozměr: 1100/2100 mm Typ dveří: hladké prosklené – 3/3 sklo Sklo: Pyrobel 16 mm + Matelux Povrch: CPL šedá Zámek: ABLOY EL560 Těsnění: požární páska Flexilodice Doplněk: samozavírač	2 ks
------------------------------	---	-------------

**Výrobce prohlašuje a potvrzuje, že uvedené výrobky jsou za podmínek
obvyklého určeného použití b e z p e č n é, neobsahují škodlivé látky.
Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku
s technickou dokumentací, s požadavky technických předpisů a nařízení vlády,
která se na výrobek vztahují.**

Jedná se zejména o:

a) obecné technické normy použité při konstrukci výrobku

ČSN EN 1611-1 Řezivo – Vizuální třídění jehličnatého dřeva – Část 1: Evropské smrky, jedle,
borovice, douglasky a modřiny
ČSN 49 1012 – Listnaté řezivo

ČSN EN 13183-1 Vlhkost vzorku řeziva – Část 1: Stanovení váhovou metodou
ČSN EN 942 Dřevo na truhlářské výrobky – Všeobecné požadavky
ČSN EN 14221 Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně – Požadavky a specifikace
ČSN EN 14220 Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně – Požadavky a specifikace
ČSN EN 13307-1 Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití – Část 1: Požadavky
ČSN EN 622-1 Vláknité desky – Požadavky – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 622-2 Vláknité desky – Požadavky – Část 2: Požadavky na tvrdé desky
ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební

b) oborové technické normy

ČSN EN 1634-1: 2015 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
ČSN EN 1634-3: 2015 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
ČSN EN 13501-1+A2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

c) Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky.

**Uvedené výrobky odpovídají těmto uvedeným normám a předpisům.
Posouzení shody výrobku bylo provedeno postupem dle § 5 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.**

Přezkoušení výrobku provedla akreditovaná zkušebna dle ČSN 730852
POŽÁRNÍ A ATESTAČNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA a.s.
Experimentální pracoviště Veselí nad Lužnicí
a FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396 a autorizovaná osoba reg.č. SK01, Osloboditelův 282, 059 35 Batizovce, Slovakia.

Součástí prohlášení o shodě je doklad o výsledku provedených zkoušek -
- Osvědčení o požární odolnosti výrobku, vydané výrobcem nebo dodavatelem.

Osoba odpovědná za provedení výrobku dle Prohlášení o shodě - Ing. Jiří Appl.

V Lanškrouně dne 19.3.2020

The block contains a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is from the 'POŽÁRNÍ A ATESTAČNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA a.s.' and includes the text 'ADOR 02 250' and 'Danou osobou'. The signature is written over the stamp and extends to the right.

OSVĚDČENÍ č. 2006 026

O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Typ požárního uzávěru: EW C 30 DP3 dřevěné požární dveře prosklené
do ocelové požární zárubně
- bezfalcové

Zkušební protokol číslo:

Pr-04-1.02.028	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni s nadsvětlíkem
Pr-04-1.02.049	dřevěné dveře prosklené a kazetové jednokřídlové v rámové a obložkové požární zárubni
Pr-04-1.02.097	dřevěné dveře plné dvoukřídlové v ocelové zárubni do SDK+nadsv.
Pr-04-1.02.033	dřevěné dveře prosklené dvoukřídlové v obložkové požární zárubni
Pr-05-1.02.052	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni do SDK
Pr-04-1.02.081	dřevěné dveře plné bez polodrážky jednokřídlové v ocelové zárubni
Pr-12-2.066	dřevěné dveře plné bez polodrážky v ocelové zárubni
FIRES-FR- 119-15-AUNS	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni
FIRES-FR- 122-15-AUNS	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni do zdíva

Objednatel výrobku: firma: GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106
679 63 Velké Opatovice

odběratel, stavba:

Registrační čísla výrobků: dle Prohlášení o shodě

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Osvědčení vydává:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Firma ADOR CZ s.r.o., Dobrovského 981/III, 563 01 Lanškroun
potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební
vzorky.
Garantuje **požární odolnost minimálně 30 minut.**

V Lanškrouně dne 19.3.2020



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 12,13,21 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

**Prohlášení o shodě se vydává na základě certifikačního řízení
- AO 209 Mendelova univerzita v Brně, pracoviště Zlín**

č. AO209/C5/2017/024 ze dne 14.11.2017

**Požární a / nebo kouřotěsný uzávěr – dřevěné lisované dveře ADORY, plné a
prosklené – osazené v ocelové, dřevěné rámové nebo obložkové zárubni**

Protokol o certifikaci: č. PC - 024 - 17 ze dne 14.11.2017

Dodavatel/výrobce:

**ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun**

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Prohlášení vydává:

**ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun**

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Registrační čísla výrobků:

2006 026/ 001	Požární dřevěné dveře prosklené EW C 30 DP3 jednokřídlové do ocelové požární zárubně - bezfalcové Rozměr: 800/2100 mm Typ dveří: hladké prosklené – 3/3 sklo Sklo: Pyrobel 16 mm + Matelux Povrch: CPL šedá Zámek: vložkový PP Těsnění: požární páska Flexilodice Doplěk: samozavírač	1 ks
--------------------------	---	-------------

**Výrobce prohlašuje a potvrzuje, že uvedené výrobky jsou za podmínek
obvyklého určeného použití bezpečné, neobsahují škodlivé látky.
Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku
s technickou dokumentací, s požadavky technických předpisů a nařízení vlády,
která se na výrobek vztahují.**

Jedná se zejména o:

a) obecné technické normy použité při konstrukci výrobku

ČSN EN 1611-1 Řezivo – Vizuální třídění jehličnatého dřeva – Část 1: Evropské smrky, jedle,
borovice, douglasky a modřiny
ČSN 49 1012 – Listnaté řezivo

ČSN EN 13183-1 Vlhkost vzorku řeziva – Část 1: Stanovení váhovou metodou
ČSN EN 942 Dřevo na truhlářské výrobky – Všeobecné požadavky
ČSN EN 14221 Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně – Požadavky a specifikace
ČSN EN 14220 Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně – Požadavky a specifikace
ČSN EN 13307-1 Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití – Část 1: Požadavky
ČSN EN 622-1 Vláknité desky – Požadavky – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 622-2 Vláknité desky – Požadavky – Část 2: Požadavky na tvrdé desky
ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební

b) oborové technické normy

ČSN EN 1634-1: 2015 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
ČSN EN 1634-3: 2015 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
ČSN EN 13501-1+A2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

c) Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky.

**Uvedené výrobky odpovídají těmto uvedeným normám a předpisům.
Posouzení shody výrobku bylo provedeno postupem dle § 5 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.**

**Přezkoušení výrobku provedla akreditovaná zkušebna dle ČSN 730852
POŽÁRNÍ A ATESTAČNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA a.s.
Experimentální pracoviště Veselí nad Lužnicí
a FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396 a autorizovaná osoba reg.č. SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia.**

Součástí prohlášení o shodě je doklad o výsledku provedených zkoušek -
- Osvědčení o požární odolnosti výrobku, vydané výrobcem nebo dodavatelem.

Osoba odpovědná za provedení výrobku dle Prohlášení o shodě - Ing. Jiří Appl.

V Lanškrouně dne 19.3.2020



AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2017/024

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární a/nebo kouřotěsný uzávěr:

**Dřevěné lisované dveře ADORY, plné a prosklené – osazené v ocelové,
dřevěné rámové nebo obložkové zárubni**

Žadatel a výrobce:

ADOR CZ s.r.o.**Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun****IČ: 25292331**

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 STO 209-024-17	EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 - jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DP I, ADORY A-PNP) - jedno a dvoukřídlové dveře plné v ocelové a dřevěné zárubni (ADORY DP II) - jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DP II - výplň GRENAMAT C tl. 2 x 18 mm) - tepelné namáhání ze strany se závěsy - jedno a dvoukřídlové dveře plné kazetové a prosklené v ocelové zárubni (ADORY DP II / DS II) - jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DP III - výplň GRENAMAT C tl. 33 mm)
		EI₂ 20-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 - jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DP II - výplň NATURA tl. 2 x 18 mm) - tepelné namáhání ze strany se závěsy
		EI₂ 20-C0 / EI₂ 30-C0 - jedno a dvoukřídlové dveře prosklené v dřevěné zárubni (ADORY DS II)
		EI₂ 20-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 - jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DP III - výplň NATURA tl. 2 x 18 mm) - tepelné namáhání ze strany se závěsy
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2 STO 209-024-17	E 45-C0 / EI₂ 30-C0 / EI₂ 45-C0 / EW 30-C0 - jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DPG II)
		E 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 - jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DPG II-L)
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	S_a-C0 - jednokřídlové plné nebo částečně prosklené dveře (ADORY DP II-K) - dveře namáhané přetlakem pouze ze strany bez závěsů S₂₀₀-C0 - jednokřídlové plné nebo částečně prosklené dveře (ADORY DP II-K)
		DP3

AO dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Certifikát je vystaven na základě protokolu o certifikaci č. PC - 024 - 17 ze dne 14.11.2017, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.


Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení §5 odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Tento certifikát je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-024-17 ze dne 13.11.2017 a jeho platnost je omezena do 17.02.2020.

Zlín, 14. listopadu 2017

MENDEL, Zkušebna STV, Louky 304, 763 02 Zlín

**Ing. Miroslav Zapletal**
zástupce ředitele AO 209

SEZNAM PŘÍLOH:

1. Popis zařízení (systému)
2. Umístění ve stavbě

1.NP

1. m.č. 101071 - v.č. 118379734/118379735EI-30 Sm C DP3 KZ
2. m.č. 101050 - v.č. 11837850201/11837850202EI-30 Sm C DP3 KZ

2.NP

3. m.č. 102300 - v.č. 11837850301/11837850302 EI-30 Sm C DP3 KZ

3.NP

4. m.č. 103340 - v.č. 11837850401/11837850402..... EI-30 Sm C DP3 KZ

4.NP

5. m.č. 104110 - v.č. 11840544501/11840544502EI - 30 Sm C DP3 KZ
6. m.č. 104120 - v.č. 11837850501/11837850502 EW - 30 C DP3 KZ



Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc - Chválkovice
tel.: +85 313 191, tel./fax: +85 313 422
ICO: 26811651, DIČ: CZ26811651

②



Doklad o montáži PBZ

Dodavatel: (název, adresa, IČ) INTERMONT Olomouc s.r.o., Na zákopě 585/2
772 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 268 11 651

potvrzuje ve smyslu § 6 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provedení montáže požární bezpečnostního zařízení, dle níže uvedené specifikace.

Výrobce PBZ: SAPELI, a.s., Pávovská 15a, 586 01 Jihlava

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhl. č. 246/2001 Sb): Zařízení pro omezení šíření
požáru - požární uzávěry otvorů, včetně jejich funkčního vybavení

Název a popis výrobku: Dřevěné požární dveře, plné/prosklené, osazené do ocelové
požární zárubně s požární odolnostíEW,EI 30 Sm C - DP3

Prohlášení o shodě:

Datum vystavení 21.12.2017 **Vystavil** SAPELI, a.s., Pávovská 15a, 586 01 Jihlava

Certifikát:

Číslo Č. ao212/c5/2017/057/P **Vystavil** CSI a.s. Praha **Datum** 20.12.2017

Protokol o klasifikaci:

Číslo _____ **Datum** _____ **Platnost STO** _____
 Stavebně technické osvědčení

Popis zařízení (systému): Požární dř.dveře plné/prosklené s požární odolností EW,EI 30 Sm C DP3
Příloha č. 1 2-kř. do požární oc. zárubně, včetně jejich funkčního vybavení - samozavírač, KZ,PK

Provozovatel: Fakultní nemocnice v Olomouci, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Objednatel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Identifikace místa stavby: FN Olomouc - Přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

Umístění ve stavbě: 1.NP - 4.NP uzavření požárních úseků, dle PBŘ stavby
Příloha č. 2 viz příloha

Potvrzení o montáži:

na základě § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzuji, že montáž byla provedena naší firmou za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Na základě § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzujeme, že dodavatel INTERMONT Olomouc s.r.o. splnil při montáži podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Montáž provedl a za správnost montáže odpovídá: Petr Vaclach

Podpis, razítko:

V Olomouci dne 15.4.2020

INTERMONT
 Olomouc s.r.o.
 Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc - Chválkovice
 tel.: 585 313 191, tel./fax: 585 313 422
 IČO: 26811651, DIČ: CZ 26811651



Doklad o funkční zkoušce PBZ

Dodavatel: (název, adresa, IČ) INTERMONT Olomouc s.r.o., Na zákopě 585/2
772 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 268 11 651

potvrzuje, ve smyslu § 7 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provedení funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení dle níže uvedené specifikace.

Výrobce PBZ: SAPELI, a.s., Pávovská 15a, 586 01 Jihlava

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhl. č. 246/2001 Sb.: Zařízení pro omezení šíření
požáru - požární uzávěry otvorů, včetně jejich funkčního vybavení

Název a popis výrobku: Dřevěné požární dveře plné/prosklené, osazené do ocelové
požární zárubně, 2-křídlové s požární odolnostíEW,EI 30 Sm C DP3

Provozovatel: Fakultní nemocnice v Olomouci, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Objednatel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Identifikace místa stavby: FN Olomouc - Přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

Umístění ve stavbě: 1.NP - 4.NP uzavření požárních úseků, dle PBR stavby
 Příloha č. 1

Potvrzení o funkční zkoušce:

na základě § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzuji, že funkční zkouška byla provedena naší firmou. Provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá schválené projektové dokumentaci a při funkční zkoušce byl dodržen postup stanovený v průvodní dokumentaci výrobce.

Zařízení odpovídá projektovým a technickým požadavkům požárně bezpečnostní funkce.

Funkční zkoušku provedl: Petr Vaclach

Podpis, razítko:

v Olomouci dne 15.4.2020



Prohlášení o shodě

1.2.2.

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **SAPELI, a.s.**
 Sídlo: **Pávovská 15a, 586 01 Jihlava**
 IČ: **46982086**

jako výrobce výrobku

název: **Požární, požárně kouřotěsný, kouřotěsný uzávěr**

Dřevěná vnitřní dveřní křídla otočná, plná, prosklená, hladká, jednokřídlová, s polodrážkou, bez polodrážky a s dvojitou polodrážkou osazená do kovové zárubně nebo dřevěné zárubně v tuhé podpůrné konstrukci nebo lehké montované stěně

Protipožární dveře – označení výrobku DPO + S+ PHI^{*)} (klasifikace E30/EI₁₅/EI₂₃₀/EW30)

Kouřotěsné dveře – označení výrobku S (klasifikace Sa, Sm, S₂₀₀)

Zvukově izolační dveře – označení výrobku PHI (hodnoty Rw=30; 31; 32; 33; 34 dB)

*) Poznámka

DPO	Protipožární dveře
DPO + S	Protipožární kouřotěsné dveře
DPO + S + PHI	Protipožární dveře s akustickou úpravou
S	Kouřotěsné dveře

Popis a určení funkce výrobku:

Dveře vnitřní (vstupní do bytu) s požární odolností a kouřotěsností – plné nebo prosklené uzavírací průchodní otvory ve vnitřních stěnách pro použití v bytových i občanských stavbách, pro dělení na požární/kouřotěsné úseky a na únikových cestách. Dveře plní funkci požárního uzávěru, který brání šíření plamene po určenou dobu a/nebo kouřotěsného uzávěru, který brání průniku kouře po stanovenou dobu. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, apod.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v: nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a nařízením vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
- C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v: § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 212, Centrum stavebního inženýrství, a.s., 102 21 Praha 10 – Hostivař, Pražská 16/810, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI č. AO212/PC5/2017/0570/P, ze dne 20.12.2017 a Certifikát č. AO212/C5/2017/0570/P ze dne 20.12.2017
- E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN 73 0532, ČSN 73 0540-2, ČSN EN 1192, ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. STO-2017-1000/P, vydaném Centrum stavebního inženýrství, a.s., Praha dne 20.12.2017.



Jihlava, 21.12.2017

Ing. Marek Sedlák
 Obchodní ředitel



Centrum stavebního inženýrství a.s.
Centre of Building Construction Engineering Plc.
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované zkušební laboratoře
Authorised Body, Notified Body, Certification Body,
Accredited Test Laboratories
Pražská 16, 102 00 Praha 10

1.2.1.



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO212/C5/2017/0570/P

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku :

Dveře SAPELI EI30

- ze dřeva, plné, s výplní sklo, otevíravé, otočné, s požární odolností, kouřotěsné
- bez polodrážky, jednokřídlové, se zárubní obložkovou, rámovou, ocelovou
- s polodrážkou, jednokřídlové, se zárubní obložkovou, ocelovou
- s dvojitou polodrážkou, jednokřídlové, s ocelovou zárubní

Žadatel : SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 01 Jihlava **IČ: 469 82 086**
Výrobce : SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 01 Jihlava
Místo výroby : Na Dolech 6, 586 01 Jihlava
Na Podhoře 185, 588 13 Polná
Zakázka : AO/787/2017/P ze dne 30.10.2017

prezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením STO-2017-1000/P ze dne 20.12.2017 vydané autorizovanou osobou č. 212.s platností do 20.12.2020
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. AO212/PC5/2017/0570/P ze dne 20.12.2017, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 20.12.2017 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko autorizované osoby 212

Praha, 20.12.2017



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212



Centrum stavebního inženýrství a.s.
Centre of Building Construction Engineering Plc.
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán
Akreditované zkušební laboratoře
Authorised Body, Notified Body, Certification Body,
Accredited Test Laboratories
Pražská 16, 102 00 Praha 10

1.2.1.1.



22.

Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006
vydává

PROTOKOL O CERTIFIKACI

č. AO212/PC5/2017/0570/P

podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky
a § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Žádost č. : AO/782/2017/P
Počet stran : 38
Počet příloh : 13

Počet výtisků : 3
Výtisk č. : 2

Název výrobku :

Dveře SAPELI EI 30

- ze dřeva, plné, s výplní sklo, otevíravé, otočné, s požární odolností, kouřotěsné
- bez polodrážky, jednokřídlové, se zárubní obložkovou, rámovou, ocelovou
- s polodrážkou, jednokřídlové se zárubní obložkovou, ocelovou
- s dvojitou polodrážkou, jednokřídlové, s ocelovou zárubní

Přihlašovatel : SAPELI, a.s., Pávovská 15a, 586 01, Jihlava

IČ : 469 82 086

Místo výroby : - Na Dolech 6, 586 01 Jihlava
- Na Podhoře 185, 588 13 Polná

Protokol vyhotovil : Ing. Jana Vlašimská

Zástupce AO 212 : Ing. Petr Kučera, CSc.

Datum vydání protokolu : 20.12.2017

Platnost osvědčení do: 20.12.2020



Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prohlášení o shodě vydává:

Obchodní jméno: **KERVAL a.s.**
Sídlo: **267 18 Karlštejn 261**
IČ: **26730758**

Jako výrobce výrobku s názvem:

Ocelová zárubeň typ KERVAL PP s dveřními křídly s požární odolností EI 15–EI 60, EW 15–EW 60

Popis a určení funkce výrobku:

Zárubeň pro dveřní křídla s požární odolností – je konstrukce ohraničující průchozí otvor ve stěně a sloužící k zavěšení dveřního křídla s požární odolností. Umožňuje bezpečné uložení výplně při jejich pohybu i uzavření a mohou se na ni ve spojení s použitým dveřním křídlem vztahovat i další specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při užívání popř. větrání a zajištění polohy bez ohledu na materiál pro jejich výrobu. Společně s dveřním křídlem s požární odolností plní funkci požárního uzávěru, který brání šíření plamene a prostupu tepla po určenou dobu. Zárubeň lze používat i jako nepožární pro osazení obyčejných dveřních křidel.

Prohlašuji a potvrzuji, že:

- Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v: nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v: § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 212, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. AO212/PC5a/2016/0115/Z a Certifikát č. AO212/C5a/2016/0115/Z ze dne 17.10.2016.
- Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2+A1, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. STO-2016-0120/Z, vydanému CSI a.s., pracoviště Zlín dne 17.10.2016.

V Karlštejně dne 14.10.2019

Ing. Miloslav Matyáš - jediný člen představenstva

Typ zárubně: **SHKT**

EI - EW 30



Společnost KERVAL a.s.
267 18 Karlštejn č.p.261
IČO: 26730758
DIČ: CZ26730758

Tel. : 00420 311 681 188
FAX: 00420 311 681 418
WEB: www.KERVAL.com
E-MAIL: kerval@kerval.com

