

CONTRAFLAM 60 (5/4/5)

K použití ve stavebnictví

NB: 0336,0497,0679,0757,0809,1116,1136,1154,1174,1234,1322,1694,1717,1750,1751

EN 14449 - 2007 / Y7226545

Základní charakteristiky	Jednotka	AVCP system	Hodnota
Bezpečnost v případě požáru			
Trída požární odolnosti		1	EI 60
Reakce na ohen		3,4	A2-s1, d0
Vlastnosti při vnějším požáru		3,4	NPD
Bezpečnostní vlastnosti			
Neprůstřelnost - trída odolnosti		1	NPD
Odolnost vůči explozi		1	NPD
Odolnost proti vloupání		3	P1A
Odolnost na bocní ráz		3	1(B)1
Odolnost vůči náhlým změnám teplot a teplotním rozdílům	[K]	3	NPD
Odolnost vůči zatížení sněhem, větrem a vůči trvalému užitnému zatížení	[mm]	3	NPD
Ochrana proti hluku			
Vzduchová napruživost, hlukový útlum	[dB]	3	41
Teplná izolace			
U-hodnota	[W/m2K]	3	4.2
Svetelné vlastnosti			
Propustnost světla	τ_L	3	83%
Svetelná reflexe	ρ_L / ρ'_L	3	9% / 9%
Vlastnosti týkající se sluneční energie			
Propustnost sluneční energie	τ_e	3	59%
Reflexe sluneční energie	ρ_e / ρ'_e	3	7% / 7%
Solární faktor g-hodnota		3	0.67
Trvanlivost		3	prošel
Uvolňování nebezpečných látek			NONE

NPD: Není požadováno

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s výše uvedenými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na vyhradní odpovědnost uvedených

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno a funkce

Guillaume Le Gavrian, CEO

Místo a datum

Flamatt 01.01.2015

Podpis



Vetrotech Saint-Gobain International AG
Bernstrasse 43
3175 Flamatt
Switzerland

www.vetrotech.com



Certificate Number
0336-CPR-5064C-IL

