



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: 518 389 517 -9, fax: 518 389 516, e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862, GE Money Bank, a.s., č. ú.: 162123169/0600



PRŮVODNÍ DOKUMENTACE VÝROBCE CERTIFIKOVANÉHO VÝROBKU

Požárně dělicí konstrukce

PE 78EI PONZIO

Vážený zákazníku,

stal jste se majitelem výrobků *PE 78EI PONZIO* zhotovených smluvním výrobcem RI OKNA a.s., společností PONZIO POLSKA Sp. z o.o.. Veškerý sortiment výrobků naší společnosti splňuje podmínky zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a reprezentativní konstrukce byly v souladu s tímto zákonem podrobeny příslušným zkouškám v akreditovaných laboratořích a certifikovány autorizovanou osobou.

Požárně dělicí konstrukce jsou z hlediska Vyhl. 246/2001 Sb. O požární prevenci Požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen PBZ), která musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost podmiňuje podmínky požární bezpečnosti osob a majetku.

Základním dokumentem k provádění kontrol provozuschopnosti je zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a požadavky vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., která stanovuje podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Vyhláška 246/2001 Sb. ukládá výrobcům PBZ povinnost zpracovat „Průvodní dokumentaci výrobce“, která stanoví pravidla pro kontroly, údržbu a opravy PBZ. To znamená, že výroba, montáž, kontrola, údržba a opravy musí být prováděny jednotně s cílem udržet trvalou funkčnost PBZ.

RI OKNA a.s. jako smluvní partner PONZIO POLSKA Sp. z o.o. proto vydává ke svým výrobkům tyto zásady k provádění kontrol provozuschopnosti PBZ a jeho oprav :

1. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, jehož výrobcem je RI OKNA a.s., smluvní partner společnosti PONZIO POLSKA Sp. z o.o., se provádí jednou ročně.





RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: 518 389 517 -9, fax: 518 389 516, e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862, GE Money Bank, a.s., č. ú.: 162123169/0600



2. Kontroly provozuschopnosti PBZ a jejich opravy mohou provádět jen právnické a podnikající fyzické osoby, které absolvovaly u výrobce (RI OKNA a.s.) školení, ze kterého je vyhotoveno osvědčení obsahující:

- identifikační údaje proškolené osoby
- rozsah osvědčení
- datum vydání a dobu platnosti osvědčení

Toto osvědčení je vlastnictvím RI OKNA a.s., dodatečně provedené úpravy mají za následek ztrátu platnosti. RI OKNA a.s. a PONZIO POLSKA Sp. z o.o., mají právo osvědčení odebrat pokud jsou kontroly prováděny nekvalitně nebo není postupováno podle Průvodní dokumentace výrobce.

3. O kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení bude vystaven doklad obsahující :
- a. Prohlášení o provedení kontroly provozuschopnosti PBZ
 - b. Soupis (přehled) kontrolovaných PBZ
 - c. Údaje o firmě, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení
 - d. Adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti provedena
 - e. Umístění na stavbě, výrobní číslo, typ uzávěru
 - f. Výsledek kontroly
 - g. Datum provedení a termín příští kontroly
 - h. Potvrzení, datum, jméno a příjmení a podpis osoby, která kontrolu provedla.
4. Při opravě PBZ je možné nahradit jednotlivé díly a vybavení výrobků pouze komponenty odpovídajícím technickým podmínkám výrobce.
5. Výrobce PBZ má právo kdykoliv doplnit, změnit nebo vydat nové podmínky a požadavky na provádění oprav svých výrobků.

RI OKNA a.s., smluvní partner společnosti PONZIO POLSKA Sp. z o.o. jako výrobce PBZ má enormní zájem na tom, aby si její výrobky zachovaly funkčnost a své požárně technické vlastnosti po celou dobu životnosti. Podmínkou je pravidelný a kvalitní servis. Proto servis i opravy zajišťuje především vlastními silami nebo proškolenými servisními organizacemi. Jakýkoliv zásah do výrobku nebo jeho oprava provedená bez souhlasu výrobce není přípustná a má za následek ztrátu záruky. Běžnou údržbu a seřizování uvedenou v příloze „Návod na obsluhu a běžnou údržbu“ zajišťuje provozovatel nebo může objednat jako servis u výrobce.



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: 518 389 517 -9, fax: 518 389 516, e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862, GE Money Bank, a.s., č. ú.: 162123169/0600



Při dodržení podmínek uvedených v Průvodní dokumentaci výrobce a jejích přílohách Vám budou naše dveře věrně sloužit a věříme, že s nimi budete spokojeni.

SEZNAM PŘÍLOH

- 1. Prohlášení o shodě**
- 2. Osvědčení o požární odolnosti (kouřotěsnosti) výrobku ze systému PE 78EI PONZIO**
- 3. Prohlášení o provedení montáže požárně bezpečnostního zařízení (PBZ)**
- 4. Prohlášení o provedení funkční zkoušky PBZ**
- 5. Návodů na obsluhu a běžnou údržbu výrobku**

