

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NV163 / AL - D / PZ - PE78EI / 1-2018

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.
Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika
IČ: 60724862

jako výrobce výrobku

Název: Požární a kouřotěsný uzávěr
Typ: Systém PONZIO PE 78EI
Provedení: Hliníkové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, otočné, plné, zasklené, s pevně zasklenými bočními díly a nadsvětlíkem.

Zamýšlený způsob použití:

Dveře vnější (příp. vnitřní) s požární odolností a kouřotěsností – výrobek je určen do exteriéru (příp. interiéru), pro použití ve stavbě jako požární uzávěr pro oddělení požárních / kouřových úseků, do únikových cest a do předsíní chráněných únikových cest. Dveře plní funkci požárního uzávěru, který brání šíření plamene po určenou dobu a kouřotěsného uzávěru, který brání průniku kouře po stanovenou dobu. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, apod. Dveře mohou být doplněny pevnými bočními díly a/nebo nadsvětlíkem.

Systémy posuzování a ověřování shody:

Posouzení shody bylo provedeno v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. postupem posuzování shody podle § 5.

V souladu s výše uvedeným postupem posuzování shody byl na výrobek vydán:

Protokol o certifikaci výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a §5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. AO212/PC5/2018/0010/Z vydáný dne 18. 01. 2018 Autorizovanou osobou č. 212 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika.

Vlastnosti hliníkových dveří, systém PONZIO PE 78EI jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Tabulka 1

Vlastnosti	Hodnota parametru	Technická dokumentace
*Součinitel prostupu tepla U_w	1,9 W/m ² K	ČSN 73 0540-2
**Vzduchová neprůzvučnost	31 (0;0) dB; 37 (0;-1) dB; 34 (-2;-6) dB; 41 (-1;-3) dB; 42 (0;-2) dB	ČSN 73 0532
Průvzdušnost	Třída 3	ČSN EN 12207
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C1	ČSN EN 12210
Vodotěsnost	Třída 9A	ČSN EN 12208
Mechanická pevnost	Třída 2	ČSN EN 1192
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání	C5	ČSN EN 16034
***Požární odolnost	EW 30-C5; EI ₁ 15-C5/EI ₂ 15-C5/ EI ₁ 30-C5/EI ₂ 30-C5/ EI ₁ 45-C5; EI ₂ 60-C5; EI ₂ 90-C5	ČSN EN 13501-2 + ČSN EN 16034
Kouřotěsnost	S_{200} S_a	ČSN EN 13501-2
Druh konstrukce	Konstrukce druhu DP1	ČSN 73 0810

* Autorizovaná osoba posoudila hodnotu na základě $U_g = 1,1$ W/m² K a rám $U_f = 2,7$ W/m² K. Hodnocení bylo provedeno podle ČSN EN ISO 10077-1.

** První hodnota platí pro jednokřídlové dveře prosklené bezprahové, druhá hodnota pro jednokřídlové dveře prosklené bezprahové s padací lištou DOMATIC, třetí hodnota pro jednokřídlové dveře plné bezprahové, čtvrtá hodnota pro jednokřídlové dveře prosklené s prahem a 2 těsněními a pátá hodnota pro jednokřídlové dveře prosklené s prahem a 2 těsněními.

*** Podrobná klasifikace a oblast aplikace je uvedena v Klasifikaci požární odolnosti č. 1561/15/R66NP vydané ITB Warszawa 07. 04. 2016.


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NV163 / AL - D / PZ - PE78EI / 1-2018

Vlastnosti výrobku jsou v souladu se Stavebním technickým osvědčením č. STO-2018-0010/Z ze dne 18. 01. 2018 a určenými normami.

Výrobek je za podmínek obvyklého, resp. v návodu k používání určeného způsobu použití bezpečný; výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Ve Bzenci 28. 05. 2018



Petr Ingr
předseda představenstva
RI OKNA a.s.