



OSVĚDČENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI Výrobku ze systému **PE 78EI PONZIO**

certifikát č. AO212/C5/2018/0010/Z
certifikát č. AO212/C5a/2012/0060/Z R3
certifikát č. AO212/C5a/2016/0017/Z R1

Evidenční číslo :

PO - **063** - **190809**

RI OKNA a. s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec potvrzuje, že následující požárně dělicí konstrukce byly vyrobeny podle dokumentace zpracované na základě provedených zkoušek požární odolnosti a odpovídají specifikaci popsané v klasifikaci požární odolnosti a v protokolu o certifikaci:

Stavba:	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
Provozovatel PBZ:	
Dodavatel:	RI OKNA a.s, Bzenec

Umístění PBZ / požární odolnost:

O4.07b	fix		
Umístění:		v.č.2019-69	
Počet (ks)	1	Zakázka	I-AL1488
Výplň:	Stratobel IplusTop 1,1 33.2 –Contraflam 16 mm		
Požární odolnost	EI 30 DP1 ⊕	Poznámky:	

V Bzenci dne: 9.8.2019

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 518 389 517-9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA®

RI OKNA a.s.

Vysvětlivky:	EI	konstrukce bránící šíření požáru (15, 30, 45, 60)
	EW	konstrukce omezující šíření požáru (15, 30, 45, 60)
	C	požární uzávěr je opatřen samozavíracím zařízením
	S	uzávěr odolný proti proniku kouře
	DP1, DP2, DP3	druh konstrukce z hlediska hořlavosti a použití součástí stavebních hmot
	⊕	součástí dveřní konstrukce je požární těsnění

RI OKNA a. s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4626
IČO 60724862, DIČ CZ – 60724862 e-mail: info@ri-okna.cz
tel. +420 518389517-9, fax +420 518389516
RI OKNA a.s. je smluvním licenčním výrobcem společnosti:
PONZIO POLSKA Sp. z o.o. Cekanovo, ul. Płocka 22, Słupno