

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a 7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci)

Ev.č. : I/AL 1488-4 poz. D.1.11

- a) provozovatel PBZ, sídlo: Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
- b) adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:
FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
na pozemcích p.č. 706/8, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 702/1, 1444, 613/2,
k.ú. Nová Ulice
- c) umístění: viz bod b) Vstupní dveře do místnosti č. 101030 (schodiště) objektu P v 1.NP
- druh PBZ: hliníkové dveře PONZIO série PE 78 opatřené zámkem ABLOY pro
nouzové východy na únikových cestách, které jsou při běžném provozu z
exteriéru zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. V případě evakuace
s možností zajištění otevíratelnosti a průchodnosti dle požadavku projektu.
- výrobce: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
- typové označení: Samozamykací zámek ABLOY 420,460/461
- výrobní číslo: -
- d) výsledek kontroly: bez závad
- výsledek funkčních zkoušek: bez závad
- zjištěné závady, termín odstranění: -

PBZ

je plně funkční a provozuschopné

- e) datum provedení kontroly:

5.2. 2020

datum příští kontroly:

do

2/2021

- f) potvrzení dodavatele (provádějíciho):

Potvrzuji, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu provozuschopnosti výše
uvedeného požárně bezpečnostní zařízení v souladu s platnými právními předpisy,
normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a
schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 389 521, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

Jaromír Goliáš

RI OKNA



RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81
IČO: 60724862

V Bzenci dne:

5.2. 2020