



CHLÁDEK

požární servis s.r.o.

Bučovická 147, 684 01 SLAVKOV U BRNA

ISO 9001

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52177

Objekt (název a druh)	: FN OLOMOUC Přístavba objektu P pro ambulance a stacionář HOK
Obec, město	: Olomouc, k.ú. Nová Ulice Parc.č. 706/7, 171/2, 707/5, 711/1, 711/2, 711/3, 711/6, 717/7, 702/1, 1444, 759, 613/2
Investor (organizace) IČ	: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc : 00098892

ZPRÁVA

č. 10-0804/2020

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – pro zásobování požární vodou a montáži
Zkoušení a předání do provozu dle čl. C.1.3 ČSN 73 0873:2003**

Na základě § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ČSN 73 08 73 příloha C, vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního zařízení.

Platnost revizní zprávy do: 7.4.2021
Datum provedení kontroly: 7.4.2020
Kontrolu provedl: Milan Divácký
Číslo oprávnění: 0152H, vydané dne 6.3.2017

Ve Slavkově u Brna dne: 7.4.2020

Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna

telefon: 544 221 804 IČ: 27687937
e-mail : chladek@pozarniservis.cz DIČ: CZ27687937

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – pro zásobování požární vodou
Zkoušení a předání do provozu dle ČSN 73 0873 příloha C. 1.3**

Zjištěný stav:

Ke kontrole BYLA předložena technická dokumentace zásobování požární vodou

Ke kontrole BYL předložen doklad o tlakové zkoušce požárního potrubí

Zdroj vody : veřejný
Přívodní potrubí : trvale zavodněné
: VYHOVUJÍCÍ
Druh rozvodu : okružový
Rozvod vody v objektu : 5/4“
Přívod vody do objektu : 2”
Výtokové armatury a uzávěry jsou : VYHOVUJÍCÍ

Tepelná ochrana je : VYHOVUJÍCÍ
Protikorozi ochrana je : VYHOVUJÍCÍ

1. HLAVNÍ UZ ÁVĚR VODY OZNAČEN.

2. TLAKOVÉ A PRŮTOKOVÉ PARAMETRY:

25 D – 9 mm P1 = 0,2 MPa Q = nad 0,76 l/s
a) Měření se provádí zařízením: CH - III

3. TLAKOVÉ A PRŮTOKOVÉ PARAMETRY hydraulicky příznivých odběrních míst jsou uvedeny v tabulce.

**4. KONTROLNÍ ÚKONY
NÁSTĚNNÉ HYDRANTY**

1	Instalace odběrního místa (hydrantu) a jeho umístění odpovídá projektu (dokumentaci) čl.1.3. ČSN 730873.	Ano
2	Armatura odběrního místa (hydrantu) a souvisejících zařízení jsou správně, viditelně a jednoznačně označeny čl. 1.3. ČSN 730873.	Ano
3	Funkce výtokových armatur a uzávěrů je bez závad.	Ano
4	K hadicovému systému je trvale zajištěn volný přístup.	Ano
5	Dispoziční umístění hydrantového systému (hydrantu) je v souladu s čl. 6.2 ČSN 730873 (cca 1,30 m nad podlahou).	Ano
6	Hadicový systém je kompletně vybaven předepsanou výstrojí.	Ano
7	Uzávěr hydrantového systému je funkční, po dotažení klíčem nepodtéká, lze ho povolit pouze klíčem – čl. 8.3b ČSN 730873.	Ano
8	Přítokový ventil je orientován tak, aby nedocházelo k lomu a zaškrcení požární hadice ČSN 389445.	Ano
9	Hydrantový systém (hydrant) je kompletovaný a nevykazuje žádné viditelné závady ve výše uvedeném příslušenství čl. 8.3g ČSN 730873.	Ano
10	Rozmístění hydrantů a délka požárních hadic umožňuje provedení hasebního zásahu v každém místě požárního úseku čl. 6.6 ČSN 730873.	Ano
11	Hadicový systém byl po kontrole zaplombován a označen kontrolním štítkem.	Ano
12	Hydrant není funkční, nebyl po kontrole plombován a byl označen „MIMO PROVOZ“ dle čl 2.3 ČSN 730873	-

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – pro zásobování požární vodou
Zkoušení a předání do provozu dle ČSN 73 0873 příloha C. 1. 3**

č.	Umístění	Druh	Typ	Označ.	Prům. hub.	Přetlak MPa	Průtok l/min	Vybavení			Vyhovuje
								Ventil	Hadice	Proudnice	
1	4.NP chodba	Hadicový	D-25	H 1	9 mm	0,26	58	1"	25/30m	25	Ano
systém kulový stabil D-PES-R 30 m kombinovaná											
2	4.NP chodba	Hadicový	D-25	H 2	9 mm	0,26	58	1"	25/30m	25	Ano
systém kulový stabil D-PES-R 30 m kombinovaná											
3	3.NP chodba	Hadicový	D-25	H 3	9 mm	0,27	60	1"	25/30m	25	Ano
systém kulový stabil D-PES-R 30 m kombinovaná											
4	3.NP chodba	Hadicový	D-25	H 4	9 mm	0,27	60	1"	25/30m	25	Ano
systém kulový stabil D-PES-R 30 m kombinovaná											
5	2.NP chodba	Hadicový	D-25	H 5	9 mm	0,28	61	1"	25/30m	25	Ano
systém kulový stabil D-PES-R 30 m kombinovaná											
6	2.NP chodba	Hadicový	D-25	H 6	9 mm	0,28	61	1"	25/30m	25	Ano
systém kulový stabil D-PES-R 30 m kombinovaná											
7	1.NP chodba	Hadicový	D-25	H 7	9 mm	0,29	63	1"	25/30m	25	Ano
systém kulový stabil D-PES-R 30 m kombinovaná											
8	1.NP chodba	Hadicový	D-25	H 8	9 mm	0,29	63	1"	25/30m	25	Ano
systém kulový stabil D-PES-R 30 m kombinovaná											

Výrobce: CHLÁDEK požární servis s.r.o.

Typ: Hadicový naviják s tvarově stálou hadicí 25/30 m podle ČSN EN 671 – 1

Popis a určení výrobku: Systém tvoří skříň, průtočný naviják na výkyvném rameni s přívodem vody středem, přívodního ventilu 1", tvarově stálé hadice 30m a požární sprchové proudnice. Stabilní hasicí systém je zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873.

Datum: 7.4.2020

Závěr

z provedení kontroly zkoušení a předání provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – pro zásobování požární vodou na zakázce

FN OLOMOUC **Přístavba objektu “P” pro ambulance a stacionář HOK** **JE PROVOZUSCHOPNÉ**

a odpovídá požadavkům v rozsahu dle přílohy C. 1.3 ČSN 73 0873

Průtokové a tlakové parametry hadicových systémů – pro hydraulicky nejméně příznivá místa splňují předepsané limity stanovené ČSN 73 0873 čl. 6.8.

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou je funkční a je v případě požáru použitelné k hasebnímu zásahu.

Pokud by se na hydrantovém systému vyskytly vady nebo nedostatky při dodržení stanovených podmínek, bude Vám firmou CHLÁDEK požární servis s.r.o. poskytnuta bezplatná oprava.

Zásahy jiných osob do výrobku jsou nepřístupné. V takovém případě výrobce nebere na uplatňované závady zřetel a ani za výrobek v případě způsobené škody na zdraví nebo majetku nenese odpovědnost.

Provozní kontroly je nutno provádět 1x ročně podle zásad uvedených v čl. C.2. ČSN 73 0873:2003

Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal Antonín Chládek, Z-OZO-98/2003

Datum: 7.4.2020



Razítko a podpis

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

v souladu s § 6 a7 vyhl. MV č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární prevenci

- a) **provozovatel PBZ, sídlo:**
Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČ: 00098892
- b) **adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:**
Olomouc, k.ú. Nová Ulice
Parc.č. 706/7, 171/2, 707/5, 711/1, 711/2, 711/3, 711/6, 717/7, 702/1, 1444, 759, 613/2
- c) **umístění:** viz b), 1.NP – 4.NP, chodba
druh PBZ: zařízení pro zásobování požární vodou v objektu, 8 ks
výrobce: Chládek požární servis s.r.o.
typové označení: Hadicový naviják s tvarově stálou hadicí 25/30 m
- d) **výsledek kontroly:** bez závad (viz doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení)
výsledek funkčních zkoušek: bez závad
zjištěné závady, termín odstranění:

PBZ	je není	provozuschopné
------------	---------------------	-----------------------

- e) **datum provedení kontroly:** 7.4.2020
datum příští kontroly: do 7.4.2021

- f) **potvrzení dodavatele (provádějícího)**
Potvrzuji, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Ve Slavkově u Brna dne: 7.4.2020



Razítko a podpis



Strojírenský zkušební ústav s. p.

OSVĚDČENÍ

osoby pro provádění kontrol zařízení pro zásobování požární vodou

č. 0152H

Milan DIVÁCKÝ

Narozený 12. 08. 1977

Tímto se osvědčuje, že jmenovaná osoba absolvovala odborné školení zakončené úspěšně složenou zkouškou v následujícím rozsahu:

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. MV ČR o technických podmínkách požární ochrany staveb
- ČSN 73 0873:2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
- ČSN EN 671-1 ed.2:2012 Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
- ČSN EN 671-2 ed.2:2012 Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí
- ČSN EN 671-3:2009 Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí
- ČSN EN 1074-6:2009 Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 6: Hydranty
- ČSN EN 14384:2006 Nadzemní požární hydranty
- ČSN EN 14339:2006 Podzemní požární hydranty
- ČSN 75 5409:2013 Vnitřní vodovody
- ČSN 75 2411:2004 Zdroje požární vody

Jmenovaná oprávněná osoba byla seznámena se zásadami provádění kontroly zařízení pro zásobování požární vodou konstruovaných a kontrolovaných dle výše uvedených norem původních norem, které byly těmito normami nahrazeny.

Držitel tohoto osvědčení odpovídá za kvalitu provedené práce a zároveň při své činnosti musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy, normativní požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně technického zařízení.



Bc. Petr Kuběna
Akademie SZÚ

vydáno: 25 03 2020

platnost: 30. 09. 2020

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz

MV-generální ředitelství HZS ČR
TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY
OZNÁMENÝ SUBJEKT 1022
Písková 42, 143 01 Praha 4
IČO: 00007064

Rozhodnutí č.3/2013-CPR ze dne 25.6.2013

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ certifikát č. 1022-CPR 048/2014

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích - CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Stabilní hasicí zařízení - Požární hadicový systém - Hadicový systém s tvarově stálou hadicí D 25

Technické parametry výrobku:

Jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto Osvědčení o stálosti vlastností – Certifikátu

Použití výrobku ve stavbě:

Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy - představují účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotovost ovládnutí jednou osobou.

vyrobený

výrobce : CHLÁDEK požární servis s.r.o., Bučovická 147, 684 01 Slavkov u Brna
IČO : 27687937
místo výroby : Bučovická 147, 684 01 Slavkov u Brna

Toto osvědčení prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností a vlastností popsaných v příloze ZA normy

**ČSN EN 671-1 ed.2:2012
v rámci systému 1, a že
výrobek splňuje všechny výše stanovené požadavky.**

Toto Osvědčení bylo poprvé vydáno dne 9.10.2006 jako certifikát podle CPD a platí, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na systém řízení výroby obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných charakteristik a pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby.

V Praze 8.8.2014



Ing. Zdeněk Ráž
ředitel Technického ústavu PO

