

74

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098892

Identifikace místa stavby: Přístavba objektu P pro ambulance a stacionář HOK

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): PROFITERM PROCZECH s.r.o., Michálkovická 2055, Ostrava, IČO 03543749

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až h) vyhlášky o požární prevenci: f

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): HILTI ČR s.r.o., Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené:

Protipožární manžeta CP643N těsnění prostupů různých typů plastového potrubí ve svislých nebo vodorovných požárně dělicích konstrukcích.

Protipožární zpěňující tmel CP611A - těsnění prostupů kabelů, plastových potrubí do prům 50mm a nehořlavých potrubí ve svislých i vodorovných požárně dělicích konstrukcích.

Protipožární páska CP648E - zabezpečení prostupů plastového a izolovaného kovového potrubí ve svislých a vodorovných požárně dělicích konstrukcích.

Umístění ve stavbě: stropy a stěny, místnosti: č. 101050, 105010, 102280, 103203, kanál PP

☒ **Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):**

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

☐ **Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):**

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

☐ **Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):**

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení ☒ je provozuschopné.

☐ není provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti:

Termín příští kontroly provozuschopnosti:

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 9.4.2020

Jméno a příjmení osoby, která provedla

▪ montáž PBZ: Jan Němeček

▪ funkční zkoušku PBZ:

Podpis:

▪ kontrolu provozuschopnosti PBZ:

Podpis:



Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.
- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení).