

PROTOKOL O PROVEDENÉ KOMPLEXNÍ ZKOUŠCE

System potrubní pošty Sumetzberger

výhradní zastoupení pro CZ, SK a PL systémů potrubní pošty **Sumetzberger**

Druh zařízení: Potrubní pošta Sumetzberger, typ PowerControl

Výrobce: Ing. Sumetzberger GmbH

Montáž provedla firma: PROFITERM PROCZECH s.r.o., Michálkovická 2055, 710 00 Ostrava

Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Popis zařízení, rozsah zkoušek: komplexní zkouška potrubní pošty všech linek a Power Transferů.

Komplexní zkoušce předcházela zkouška linky na HOK.

Vzájemným zasíláním pouzder mezi stanicemi jednotlivých linek a následnou analýzou dat bylo prokázáno:

Chybovost systému (spolehlivost doručování zásilek): během zkoušky k chybnému doručení zásilek nedošlo.

Chybovost systému (chybové hlášení z řídicí jednotky): během zkoušky systém nevygeneroval žádnou chybovou hlášku z řídicí jednotky.

Rychlost přepravy pouzder: zkouška prokázala doručování pouzder v časech odpovídajících parametrům stanoveným výrobcem technologie potrubní pošty.

Provozní stabilita systému: Při provádění zkoušky se jevil systém jako provozně stabilní.

Kompletní systém potrubní pošty byl odzkoušen a byl shledán plně funkční a bez závad.

Zkouška provedena ve dnech: 1 – 8.4.2020

Zkoušku provedl: Jan Němeček

podpis

