



P1.02-III.
ZREI 60/DP1
Δ6/A,B

P1.01-VI.
ZREI 180/DP1
Δ6/A,B

odstup pro kolmou
dispozici

0,80

stávající požární úsek -
změna stavby skupiny I.

požární dveře se osadí s
ohledem budoucí
přístavbu

stávající CHUCA A

- POŽÁRNÍ DVEŘE**
- ① EW 90/DP1-C
 - ② EW 30/DP3-C
 - ③ EI 30/DP3-C

- LEGENDA**
- POŽÁRNÍ ÚSEK, KTERÝ MUSÍ BÝT VYBAVEN NOUZOVMÝM OSVĚTLENÍM
 - HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 - CELKOVÝ POČET HASIČIČÍCH JEDNOTEK PŘENĚS. PŘÍSTROJŮ/TRIDA POŽÁRU
 - SMĚR ÚNIKU NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
 - SMĚR ÚNIKU
 - POŽÁRNÍ ÚSEK, KDE MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ZÁSAH POMOCÍ VNITRNÍHO HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU
 - HRANICE POZ. NEBEZPEČ. PROSTORU
 - POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK

MÍSTO: OLOMOUC	PROJEKTANT: ING. JAROMÍR DEJL	ING. JAROMÍR DEJL autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb NA TABULI OVĚNĚNÝ/RCHU 5, IČ: 06126495
KRAJ: OLOMOUCKÝ	STUPĚŇ: DSP	
INVESTOR: Fakulta nemocnice Olomouc, P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc - Nová Ulice		
NÁZEV AKCE: Přemístění laboratorní Hematologické kliniky		
DATAUM: 2016-08		
FORMÁT: -		
MĚŘÍTKO: -		
ČÍSLO ZAKÁZKY: 3997		ČÍSLO VÝKRESU: -
1.PP		