

Luděk Vrba

Váš dopis:
Vyřizuje: Martin Hupšil

Naše značka: **728629/17**
Datum: 16.5.2018

Vyjádření – doplnění č.j. **728629/17**

Stavba: Olomouc - Parkoviště pod Dětskou klinikou

Vzhledem k určeným podmínkám ve vyjádření **728629/17** k předmětnému záměru stavby, vydáváme tyto doplňující podmínky.

Před zahájením stavební činnosti, doporučujeme si nechat všechny podzemní tel. sítě vytyčit a vyznačit. Při provádění stavebních nebo jiných prací, které se dotknou ochranného pásma trasy SEK (1m), musí být postupováno opatrně a případné výkopy prováděny ručním nářadím. Rovněž stavění nebo zarážení různých předmětů a stavebních prvků, je nad trasou tel. sítě zakázáno. Zpevněné plochy nad trasou SEK, musí být provedeny vždy ze zámkové dlažby a bez podbetonování. Nesmí být použit zaléváný ani suchý beton. Nad trasou tel. sítě nesmí být měněna niveleta. V místech křížení s obrubníkem musí být trasa tel. kabelů uložena do plastových půlených chrániček AROT nebo KOPOHALF a při souběhu s obrubníkem musí být dodržena min.vzdálenost 0,5m. Chráničky uložit rovně do pískového a nejméně 0,5 m za okraje obrubníku.

V případě změn, nejasností nebo jiném zásahu do tel. sítě, požádat POS o kontrolu, řešení. trasy tel. sítě podléhá před záhozem pískem kontrolou pracovníkem POS

Toto doplňující vyjádření se stává nedílnou součástí vyjádření č.j. **728629/17**, které je nutné použít pro vydání všech příslušných povolení na uvedený stavební záměr.

Dodržet obecné podmínky, ve všech našich příslušných vyjádřeních.

Martin Hupšil

Správa a ochrana sítě Morava sever (POS)

 **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Stupkova 18/952 779 00 Olomouc

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
174