



STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD

oddělení majetkové správy komunikací

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 280.4, skartační znak/skart. lhůta – S/5

Č. j. SMOL/021854/2018/OSMK/MSK/Kukla

V Olomouci dne 07.03.2018

Spisová značka: S-SMOL/021854/2018/OSMK

Uvádějte vždy v korespondenci

Vyřizuje: Ing. Svatopluk Kukla

Telefon: 588488451

E-mail: svatopluk.kukla@olomouc.eu

„FN Olomouc – Parkoviště pod dětskou klinikou“, v k.ú. Nová ulice, obec Olomouc

Vyjádření k PD zpracované v lednu 2018 pro společné územní a stavební řízení

SO IO 01 – komunikace a zpevněné plochy

Odbor správy městských komunikací a MHD (dále jen OSMK) Magistrátu města Olomouce, zastupující vlastníka místních a veřejných účelových komunikací statutárního města Olomouc, sděluje k předložené projektové dokumentaci následující :

Předmětem projektové dokumentace je vybudování parkoviště pod Dětskou klinikou v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Stavba zahrnuje přístupovou účelovou komunikaci, včetně úpravy stávajícího sjezdu, parkovací stání pro osobní auta v pěti navržených sekcích s celkovou kapacitou 90 stání, chodníku pro pěší pro obsluhu parkoviště a pro propojení stávajících chodníků mimo a uvnitř areálu FN, veřejné osvětlení v areálu FN u parkovišť a odvodnění dešťovou kanalizací s uličními vpustěmi.

Projektová dokumentace je zpracována projektantem Ing. Ludkem Vrbou, tř. Spojenců 25, Olomouc.

SO IO 01 – komunikace a zpevněné plochy (sjezd + místo pro přecházení).

Napojení přístupové účelové komunikace na ulici Vojanova je provedeno v místě, kde je stávající sjezd k bráně v oplocení před demolovaným objektem dílen. Tento sjezd bude celkově upraven – rozšířen, výškově upraven a bude mít kompletně novou konstrukci. Sjezd bude proveden s asfaltobetonovým krytem, v šířce 7,0 m (2 x 3,0 m = jízdní pás + 1, 0 m dělící ostrůvek za oplocením pro osazení pilíře závor). Tuto šířku bude mít komunikace po první křižovatce kvůli osazení závor na vjezdu a výjezdu. Sjezd je umístěn v ose 1, komunikace je účelová, dvoupruhová obousměrná, upravená v místě vjezdu na kategorii ÚK 8,0/30. Začátek osy 1 se staničením km 0+000,00 je v ose stávající místní komunikace v ulici Vojanova. Začátek úpravy má staničení km 0+003,00. Zřízení místa pro přecházení zasahuje i na druhou stranu ulice, kde bude provedeno napojení na stávající chodník dvěma šikmými rampami (do obou směrů přístupu), jejichž sklon bude menší než 8,0 % pro dodržení bezbariérovosti. Podél upraveného a rozšířeného sjezdu na parcelu č. 702/1 bude na pravé straně 2,0 m široký chodník pro pěší, který navazuje na výše uvedené místo pro přecházení přes ulici Vojanova. V místě za upraveným stávajícím oplocením se chodník vpravo rozšíří na 3,0 m (na délce 10,0 m) kvůli osazení závor přes komunikaci vjezdu a na levé straně bude rovněž zřízen 2,0 m široký chodník pro pěší. Oba chodníky pokračují dále podél komunikací přes celé parkoviště a navazují na stávající chodníky. Místa pro přecházení jednotlivých větví komunikace budou upravena jako bezbariérová. V místech sníženého obrubníku bude ukončení vozovky betonovou předlažbou a ukončení dlažby chodníku silničním nájezdovým

obrubníkem s fází +2 cm vždy v šířce min. 2,0 m, napojení na standardní silniční obrubníky bude provedeno přechodovými obrubníky. V místech napojení na plochu parkovacích stání bude mít silniční obrubník fázi +10 cm, v místech napojení na komunikaci bude mít silniční obrubník fázi + 15 cm. Všechna místa pro přecházení budou podél nájezdových obrubníků a do poloviny přechodových obrubníků na chodníku opatřena výstražným varovným pásem z reliéfní slepecké dlažby, v pruhu šířky 40 cm podél hrany obrubníku a naváděcí pruh signálního pásu odsazený o 40 cm od varovného pásu bude mít šířku 80 cm ze stejné červené dlažby.

PD je zpracována v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb.

K předložené projektové dokumentaci nemáme námítky a souhlasíme s vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou akci.

O povolení úpravy stávajícího sjezdu je třeba požádat příslušný silniční správní úřad.

Ve svém vyjádření se OSMK vyjadřuje pouze za vlastníka místních a účelových komunikací, neposuzuje správnost PD dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců ode dne vydání. Pokud dojde k jakékoliv změně v PD nebo podmínek, za kterých je vydáno, pozbývá platnosti.

S pozdravem

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
OLOMOUC**

odbor správy

městských komunikací a MHD

(2)


Ing. Petra Pospíšilová
vedoucí odboru

Obdrželi :

-  25, 779 00 Olomouc – bez přílohy
- SPIS

Na vědomí :

- Magistrát města Olomouce, odbor stavební, Hynaisova 34/10, Olomouc 779 00 Olomouc 9

Příloha :

- situace