



MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ

Ing. Švec – projekce
Stiborova 20
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

OLOMOUC

OL/B/4338/18/Du

Dundálek (585 536 203)

27. 4. 2018

michal.dundalek@smv.cz

FN Olomouc – parkoviště pod dětskou klinikou a u lékárny FNOL

IO 03 – dešťová kanalizace

- vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení
- investor – FN Olomouc
- Olomouc, k.ú. Nová Ulice, ulice Vojanova, I. P. Pavlova

Projektová dokumentace řeší stavbu parkovišť a jejich odvodnění. Dešťové vody z parkoviště pod dětskou klinikou budou svedeny dešťovou kanalizací do odlučovače lehkých kapalin a dále do akumulčního objektu, odkud budou regulovaně vypouštěny do stávající jednotné kanalizace. **Navržená dešťová kanalizace bude křížit stávající vodovodní přívaděč z oceli DN 700. V tomto prostoru mohou být zemní práce provázeny pouze ručně.** Dešťové vody z parkoviště u lékárny budou svedeny dešťovou kanalizací do akumulčního objektu, odkud budou regulovaně vypouštěny do stávající jednotné kanalizace.

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasíme za splnění následujících podmínek:

- 1) Pracovník naší společnosti bude před zahájením prací vyzván formou objednávky k vytyčení vodovodu (606 793 945).
- 2) **Navržená dešťová kanalizace z parkoviště pod dětskou klinikou bude křížit stávající vodovodní přívaděč z oceli DN 700. V tomto prostoru mohou být zemní práce prováděny pouze ručně.**
- 3) Skutečné provedení kanalizace bude odpovídat ČSN 75 6101, 75 6909, 73 6005, EN 1610, při stavbě budou splněny naše připomínky k provádění.
- 4) Nakládání se srážkovými vodami na pozemku stavby musí být řešeno v souladu s TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami.
- 5) Jakékoliv změny proti schválené dokumentaci požadujeme projednat s naší společností.
- 6) Jakoukoliv manipulaci na stávajícím vodovodu a kanalizaci v provozování naší společnosti smí provádět pouze zaměstnanci provozu pitné a odpadní vody.
- 7) Do veřejné kanalizace budou moci být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž množství a jakost je v souladu se schváleným a platným kanalizačním řádem.
- 8) Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.
- 9) Škody vzniklé na našem zařízení způsobené stavbou budou odstraněny na náklady investora.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
[T] +420 585 536 111, [F] +420 585 536 233
[E] smv@smv.cz, www.smv.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
[IČ] 61859575, [DIČ]: CZ61859575
[Bankovní spojení] 35-5727510207/0100

by  VEOLIA



MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ

10. Vyjádření má platnost jeden rok ode dne vystavení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11

objednatel:

zhotovitel:

Δ ΟΛΟΜΟΝΟΙ ΔΤΕ 18.10.1999

Ing. Michal Dundálek
oddělení technicko provozní činnosti

se sjednávají a stanou se závaznými.

3. Dodatek č. 34 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý

5. Ostatní ustanovení sjednávají se nemění.

dan z příjmu podrobně 2 %

nová zakázka cena stavby (účtuje se) 135.410.400,- Kč

nová cena objektu č. 303 činí 9.400.100,- Kč

nová cena stavby II. úrovně celkově - přičítá se 135.410.400,- Kč

ocenění dodávek stavebních a montážních prací objektu č. 303 -

projekt a sjezdových lemovacích cen při výhledovém období

1. na základě odhady cenových prací bude ke každému

sjednání a stanou se závaznými takto :

Stáje sjednávají zhotovitele : 0 - 1100 - 030 - 05

Stáje sjednávají objednatel : 341\05

I. část - stavby - kategorie ke 38.1 - 41.8
ke sjednání o této stavbě dle D 2 - 0202 - stavby - město

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
[T] +420 585 536 111, [F] +420 585 536 233
[E] smv@smv.cz, www.smv.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
[IČ] 61859575, [DIČ]: CZ61859575
[Bankovní spojení] 35-5727510207/0100

by  VEOLIA