

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Vaše žádost ze dne, značka:
24.01.2018

Naše značka:
001180016

Vyřizuje:
Ing. Věra Berková

Olomouc dne:
01.02.2018

Věc: FN Olomouc - parkoviště pod dětskou klinikou; parkoviště u lékárny FNOL II

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: parc.č. 702/1, 1445, 711/1, 2212 v k.ú. Nová Ulice
Stavebník: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Projektant: Ing. Luděk Vrba, tř. Spojenců 25, 772 00 Olomouc
Č. zakázky: 17-415; 17-416 Datum: leden 2018

Předmětem předložené dokumentace jsou dvě parkoviště:

Parkoviště pod dětskou klinikou má vjezd z ulice Vojanovy a je umístěno za stávajícím oplocením areálu FN a je zde navrženo 85 kolmých stání na 4 větvích a dále 5 podélných stání. Jedná se o celkem 90 stání a z toho je 5 vyhrazených míst pro vozidla přepravující zdravotně postižené osoby. Vyhrazená stání mají bezbariérový přístup na nové chodníky, které se napojují na stávající pěší komunikace v areálu nemocnice (v parčíku pod dětskou klinikou. Nový chodník také vede směrem k ulici Vojanové, kde na straně navrhovaného parkoviště není chodník (je na straně druhé). Přes vjezdovou komunikaci a také přes ulici Vojanovu jsou navrženy místa pro přecházení (snížený obrubník, podél něj varovný pás a od něj odsazený signální pás ukončený u vodící linie. Chodníky v těchto dvou místech pro přecházení jsou širší a tedy signální pásy jsou dostatečně dlouhé. Chodníky mezi parkovacími místy mají také navrženy místa propřecházení, avšak signální pásy pro směrové navádění není dostatečně dlouhé a je proto navrženo v oblouku, což však pro osoby se zrakovým postižením je matoucí.

Parkoviště u lékárny je navrženo v místě zdemolovaného objektu mezi stávajícími vozovkami mezi prostorem nové lékárny a klinikou neurologie. Vozovky zde končí se vzájemným propojením a současně jsou určeny i pro pěší provoz. Kolmé stání je v počtu 29 míst, z toho dvě sousední stání budou vyhrazeny pro vozidla přepravující zdravotně postižené osoby a je nejbližší budovy Neurochirurgie.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci **nemáme připomínky**, ale požadujeme dodržet:

1. místa pro přecházení uvnitř parkoviště pod dětskou klinikou neopatřovat signální pásy v oblouku, ponechat snížený obrubník a podél něj varovný pás.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že správná realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

Ing. Věra Berková, odborný konzultant
Adr. střediska: Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
777 285 712, berkovavera@seznam.cz