

| Název stavby II/408 DYJÁKOVICE PRŮTAH |                                                                           |                                                                                          |                                             |                         |    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----|
| Č.                                    | Předmět a druh kontroly                                                   | Popis kontrolní činnosti / Odkaz na normu, TP                                            | Četnost / Provede                           | Záznam o kontrole       | OK |
|                                       | <b>SOUBOR 01</b>                                                          | <b>ZEMNÍ PRÁCE KONSTRUKCE ZE ZEMIN, ČERPÁNÍ VODY</b>                                     |                                             |                         |    |
| 1                                     | Dodržení předepsaného násyp. materiálu                                    | Kontrola dle požadavku geologa, PP, TP / ČSN 73 6133, PP                                 | 1/2 000 m <sup>3</sup> / stavbyvedoucí, TDI | zápis ve SD             |    |
| 2                                     | Dodržení tloušťky vrstev násypu                                           | Kontrola dle požadavku PP, TP / ČSN 72 1006, ČSN 73 6133                                 | 1/2 000 m <sup>3</sup> / stavbyvedoucí      | zápis ve SD             |    |
| 3                                     | Nevyplavování jemných částic hornin                                       | Odebírání vzorků AZ / ČSN 73 6133                                                        | 1/2 000 m <sup>3</sup> / AZ                 | protokol                |    |
| 4                                     | Nepřetržitost čerpání vody                                                | Vizuální sledování hladiny spodní vody / ČSN 73 6133                                     | denně / stavbyvedoucí                       | zápis ve SD             |    |
| 5                                     | Předepsané hutnění násypů                                                 | Zatěžovací zkouška AZ / ČSN 72 1006                                                      | 1/2 000 m <sup>3</sup> / AZ                 | protokol                |    |
|                                       | <b>SOUBOR 01</b>                                                          | <b>ZEMNÍ PRÁCE ODKOPÁVKY, HLOUBENÉ VYKOPÁVKY</b>                                         |                                             |                         |    |
| 6                                     | Podzemní inženýrské sítě                                                  | Vytyčení, zakreslení v PD / Protokol převzetí staveniště PD                              | vždy / objednatel                           | PP, převzetí staveniště |    |
| 7                                     | Dodržení sklonu bočních stěn a zatěžování svahů, zajištění stability stěn | Dle PP a druhu zeminy / ČSN 73 6133                                                      | 1/2 000 m <sup>3</sup> / stavbyvedoucí      | zápis ve SD             |    |
| 8                                     | Přesnost provedení dna a stěn staveb. jámy, základu                       | Měřící lať 3 m + klíny / ČSN 73 6133, část VIII/153, ČSN 73 1001                         | 1/1 000 m <sup>3</sup> / stavbyvedoucí      | zápis ve SD             |    |
| 9                                     | Ochrana základové spáry                                                   | Dodržení PP / ČSN 73 6133, ČSN 73 1001                                                   | 1/1 000 m <sup>3</sup> / stavbyvedoucí      | zápis ve SD             |    |
| 10                                    | Ochrana výkopu před přítokem vody                                         | Vizuální kontrola / ČSN 73 6133, ČSN 73 1001                                             | denně / stavbyvedoucí                       | zápis ve SD             |    |
| 11                                    | Dodržení zimních opatření                                                 | Venkovní teplota, sníh / ČSN 73 6133                                                     | dle podmínek / stavbyvedoucí                | zápis ve SD             |    |
| 12                                    | VÝSTUPNÍ KONTROLA                                                         | KOMPLETNOST DOKUMENTACE (atesty, dodací listy, protokoly, zápisy ve SD) ÚKLID STAVENIŠTĚ | 1 x stavbyvedoucí                           |                         |    |