



Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Konzultační středisko Olomouckého kraje, 779 00 Olomouc, Jungmannova 25, www.nipi.cz

**Fakultní nemocnice Olomouc
zastoupená**

**IDOP Olomouc a.s.
Řepčínská 82
779 00 Olomouc**

Váš dopis ze dne 5.9.2011 Naše značka 133/11/Po/Ber Vyřizuje ing. Pospěchová
V Olomouci, 10.9.2011

VĚC: Rekonstrukce sterilizace na dětské klinice FN Olomouc
Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Olomouc, areál FN Olomouc, dětská klinika
Stavebník: Fakultní nemocnice Olomouc
Projektant: IDOP Olomouc, a.s., Řepčínská 234/82, 779 00 Olomouc
Č. zakázky: 898-55430 Datum: 08/2011

Předmětem předložené dokumentace je **rekonstrukce stávající sterilizace** v 1.NP JZ křídla stávající dětské kliniky FN Olomouc. Po stavebních úpravách budou prostory sloužit stejnému účelu. Jedná se o drobné dispoziční úpravy, spočívající v posunu příček a ve vybudování filtru. Sterilizace sestává z provozních prostor, přístupných z chodby, upraveno je i stávající hygienické zařízení s přístupem z haly s výtahy a schodištěm. Je zde situována 1 bezbariérová kabina s ven otevíravými dveřmi š. 800 mm o rozměrech 1500 (šířka kabiny) x 3400 mm (délka). U umyvadla, záchodové mísy a na vnitřní straně dveří jsou osazena pevná a sklopná madla. Tato kabina je řešena bez předsíňky, vedlejší, klasická, má předsíňku a slouží současně jako úklidová místnost.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, §2 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1. Zámek dveří bezbariérové kabiny musí být odjistitelný zvenku. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny, mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Horní hrana sedátka mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachování musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací

zařízení, umístěné na stěně, musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy, a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Madlo u záchodové mísy musí být na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm. Na opačné straně musí být pevné a přesahovat o 200 mm.

2. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládním. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno madlo délky min. 500 mm.
3. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržáním předcházejících připomínek. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007). Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět

NIPI ČR, o. s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
OLOMOUCKÉHO KRAJE - 1 -

ing. Věra Berková

