

**LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:**

- 30 - 600/800..... deskové otopné těleso v hygienickém provedení, hladký káhlí panel
- OT s bočním připojením v čistém provedení
- typ 30 (3xdeská, bez vnitřních plechů)
- výška 600 mm
- dělná 800 mm

**LEGENDA ARMATUR NA OTOPNÝCH TĚLESECH:**

- DODÁVKA TERMOPOHONŮ A RIZKOVCH HLAVIC JE SOUČÁSTÍ
- DODÁVKY MĚR
- TERMOSTATICKÉ HLAVICE V KANCELÁŘÍCH, V ZÁZEMÍCH PŘIPADNĚ NA CHODBÁCH
- BUDOU VE STANDARDU HLAVICE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY
- P5-OT S BOČNÍM PŘÍP- PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL
- NA ZPĚTEČKU OSADIT PŘÍMÉ SROUBENÍ S PŘENÁSTAVENÍM PRŮTOKU
- P5-OT TPNU VK- PŘÍPOJOVACÍ SROUBENÍ VE STANDARDU VEKOTEC
- SROUBENÍ V KOHOVEM PŘÍPOJENÍ

**LEGENDA ARMATUR NA ROZVODECH VYTÁPĚNÍ:**


- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S ŠIRŠÍM NÁPOJOVACÍM KŘÍŽKEM
- VYPUSŤEČÍ KULOVOÝ KOHOUT
- UZAVÍRAČÍ KULOVOÝ KOHOUT
- MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRAČÍ KLAPKA
- KL

**LEGENDA POTRUBÍ:**

- OCEDLOVÉ (ČU) POTRUBÍ PŘÍMÉ - 75°C
- OCEDLOVÉ (ČU) POTRUBÍ VRAŤ - 55°C
- PROSTUPY PRO POTRUBÍ DO DN 50 VRÁTÍ

**LEGENDA ZNAČEK:**

- TEPLOTU V KONKRETNÍ MÍSTNOSTI ZNAČUJE PROFESÍ VYTÁPĚNÍ NA UVEDENOU NÁVRHOVOU TEPLOTU, N=NEVYTÁPĚNO
- ZNAČKA VÝŠKOVÉ GRONANĚ ULOŽENÍ POTRUBÍ, SMRKA,
- STOUPACÍ POTRUBÍ ZE SPODNÍHO PODLAŽÍ SMĚREM NAHORU
- PROBĚŽNÉ STOUPACÍ POTRUBÍ
- DMĚŇVÉ POTRUBÍ, V ZÁKROZE JE UVEDEN VĚŠTÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- OPÁŘENÉ TEPLOTOU IZOLACI V SOULAU S VYHLÁŠKOU 193/2007 ŠP.



**40.000 - 366,00 m n.m. Bpv**  
**Úprava dispozice O.p. Dětské kliniky FN Olomouc na Centrum praktických dovedností FZV UP Olomouc**

**Investor:** Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc  
**Projektant:** atelier FV Olomouc, Mladé Boleslavská 10, Olomouc  
**Zpracovatel:** atelier s.r.o., Ubravák 27, 77203 Olomouc  
**reprodukcce:** AZÚLKA, spol.s r.o., Ing. Art. Hájek, Frýdečská 200, 672 01 Brno  
**datum:** zář 2010

**číslo:** S0.01 završený po vyjádření  
**část:** 0.05, půdorys O. podlaží, m 1:50 - část 1.

architektonická kancelář atelier s.r.o., Ubravák 27, Olomouc, e-mail: info@atelier.cz, web: www.atelier.cz

**f.1.4.1**