

**LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:**

- 30 - 600/800..... deskové otopné těleso v hygienickém provedení, hrodky čelní panel
- OT s bočním připojením v čistém provedení
- typ 30 (3xdesko, bez vnitřních plechů)
- výška 600 mm
- délka 800 mm

**LEGENDA ARMATUR NA OTOPNÝCH TĚLESECH:**

- DOODÁVKY MAR
- TERMOSTATICKÉ HLAVICE V KANCELARÍCH, V ZÁZEMÍCH PŘÍPADNĚ NA CHODBÁCH
- BUDOUCÍ VE STANDARTU HLAVICE PRO VĚŘEJNÉ PROSTORY
- PS-01 S BOČNÍM PŘÍP- PRÁVĚ TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL
- NA ZPĚTEČKU OSADIT PŘÍMĚ ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVENÍM PRŮTOKU
- PS-01 TYPU VK- PŘÍPOJNACÍ ŠROUBENÍ VE STANDARTU VEKOTEC
- ŠROUBENÍ V ROHOVĚKĚM PROVĚDĚNÍ

**LEGENDA ARMATUR NA ROZVODECH VYTÁPĚNÍ:**


- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S ŠIRŠÍM NAPUJOVACÍM KŘÍDELKEM
- VK VYPUSŤEČÍ KULOVÝ KOHOUT
- KK UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT
- KL MEZIRUBOVÁ UZAVÍRAČÍ KLAPKA

**LEGENDA POTRUBÍ:**

- OCHELOVÉ (OU) POTRUBÍ PRŮMĚR - 75C
- OCHELOVÉ (OU) POTRUBÍ PRŮMĚR - 55C
- PROSTUPY PRO POTRUBÍ DO DN 50 VRÁTÍ

**LEGENDA ZNAČEK:**

- TEPLOTU V KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI ZNAČÍŠTĚ PROFESSE VYTÁPĚNÍ NA UVEDENOU NÁHRNOVOU TĚPLOTU, N=NEVYTÁPĚNO
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ LIDŽENÍ POTRUBÍ, ŠIBKÁ
- STOUPAČÍ POTRUBÍ ZE SPONDIHO PODLAŽÍ ŠIBKĚM NÁHORU
- PRŮBĚŽNĚ STOUPAČÍ POTRUBÍ
- DMĚNĚ POTRUBÍ, V ZÁKORCE JE UVEDEN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- OPRÁVĚNĚ TERPELNU IZODACÍ V SOUDLU S VÝNÁŠKOU 193/2007 ŠP.



**40.000 - 366,00 m n.m. Bpv**  
**Úprava dispozice O.p. Dětské kliniky FN Olomouc na Centrum praktických dovedností FZV UP Olomouc**

Investor: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc  
 Místní zastupitel: Miroslav Štěpánek, Miroslav Štěpánek  
 Zpracovatel: A2/ÚKLÚ, spol.s r.o., Ubišská 27, 77203 Olomouc  
 Spolupracovníci: A2/ÚKLÚ, spol.s r.o., Ing. Jiří Hájek, j.hajek@upol.cz, 672 010 010  
 datum: zář 2010

Číslo: **S01Ú** zřízené pro výhled  
 Odb: půdorys O. podlaží, m 1:50 - část 2.

architektonická kancelář: m.vešelá, p.šedivý, a.j.z., újezd 67, olomouc, e-mail: m.vešela@vevela.cz, www.vevela.cz

**f.1.4.1**