

1	2	3	4
---	---	---	---

ČÍSLO POLE

TECHNOLOG.POPIS

ČÍSLO VÝVODU

INSTAL.VÝKON[kW]

OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE: 21R-UPS-3

PROVEDENÍ, VZOR : NA OMÍTKU

ROZMĚR : 12 MODULŮ

NÁTĚR : TYPOVÝ

PŘÍVOD : SPODEM

VÝVOD : SPODEM

KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51) : IP30(PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP20)

VNĚJŠÍ VLIVY (ČSN 33 2000-3): NORMÁLNÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM (ČSN 33 2000-4-41):

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

NAPÁJECÍ NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: UPS: 1NPE~50Hz,230V,TN-S

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL		PODPIS	

IDOP Olomouc,
akciová společnost

Řepčinská 234/82, 779 00 Olomouc

Zapsána u KS Ostrava, odd. B, vložka 141

VYPRACOVAL	ING.MIKUDÍK	VEP	ING.BOKLAŽUK
ODP. PROJEKTANT	M. VICIAN	HIP	ING.HERNÍK
KONTROLOVAL	ING.HANÁK		
MÍSTO	OLOMOUC		
INVESTOR	FN OLOMOUC		

STAVBA	FN OLOMOUC - PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE	DATUM	6.8.2010
	A. STAVEBNÍ OBJEKTY	STUPEŇ	DSP
SO-PS	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ SILNOPROUDÁ A BLESKOSVODY	POČET A4	1
		MĚŘÍTKO	-
		ZAK. ČÍSLO	898-55192

VÝKRES

ROZVÁDĚČ 21R-UPS3

ARCH. ČÍSLO

898-55192-1135/09