



VZDUCHOSERVIS, s.r.o.

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE,
TLUMENÍ HLUKU, KOMPLETNÍ REALIZACE

Dohnalova 16, 644 00 Brno
Tel.: 541 238 189
Fax: 541 238 286
www.vzduchoservis.cz
info@vzduchoservis.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o shodě vydává:

Obchodní jméno: **VZDUCHOSERVIS, s.r.o.**
sídlo: Dohnalova 16, 644 00 Brno
provozovna: VZDUCHOSERVIS, s.r.o.
Viničné Šumice 41, 664 06
IČO: 49974572
DIČ: CZ49974572

Název výrobku: Kulisa tlumiče hluku KU
dle nabídky VZDUCHOSERVIS, s.r.o.

Popis výrobku: Kulisa tlumiče hluku KU šířky 100 a 200 mm
Vyrobeno z pozinkovaného plechu tl. 0,7 až 0,8 mm, (kvalitu materiálu lze doložit certifikátem výrobce.)
a náplně pohlcující hluk. Rám kulisy KU je z jedné strany bodován a z druhé strany nýtován hliníkovými nýty.
Boční stěny jsou tvořeny rohožemi vlies.
Typ: KU.0, KU.1, KU.2, KU.3 - číselný údaj označuje tvar náběhových plechů.

Způsob použití výrobku: Kulisa tlumiče hluku KU se používá zejména pro snížení hladiny
hluku šířeného vzduchotechnickým potrubím (výška 250 - 1000 mm) pro větrání a klimatizaci. Výrobek je
určený pro montáž do čtyřhranného potrubí sk.I vzduchotechnických systémů s neabrazivní vzdušinou do max.
teploty 120 st. C a max. rychlostí do 15 m/s relativní vlhkosti nepřesahující rosný bod.

Prohlašuje a potvrzuji, že:

A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého použití uvedených ve způsobu použití výrobku bezpečný.
B. Vlastnosti těchto výrobků splňují technické požadavky, které se na ně vztahují a které jsou uvedeny v
Nařízení vlády č.163/2002 Sb.

C. Použitý způsob posouzení shody: Zákon č.22/1997 Sb., § 12., odst. 4a
Nařízení vlády č.170/1997 Sb., § 3., odst. 1a
Nařízení vlády č.178/1997 Sb., § 7., odst. 2
Nařízení vlády č.178/1997 Sb., věstník 1997.09
Nařízení vlády č.163/2002 Sb., věstník 2002.Z2

D. Technické předpisy použité pro posouzení shody:
Seznam harmonizovaných norem ČSN: ČSN EN 1505, ČSN EN 1506, ČSN EN 10 142
Seznam ostatních technických předpisů a norem: viz STO-04-0074

V Brně 1.10.2006

Mgr Roman Kotol
ředitel společnosti

VZDUCHOSERVIS, s.r.o.
644 00 BRNO, DOHNALOVA 16
tel: 541238286 DIČ: CZ49974572