



**VZDUCHOSERVIS, s.r.o.**

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE,  
TLUMENÍ HLUKU, KOMPLETNÍ REALIZACE

Dohnalova 16, 644 00 Brno

Tel.: 541 238 189

Fax: 541 238 286

www.vzduchoservis.cz

info@vzduchoservis.cz

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů

### Prohlášení o shodě vydává:

Obchodní jméno: **VZDUCHOSERVIS, s.r.o.**  
sídlo: Dohnalova 16, 644 00 Brno  
provozovna: VZDUCHOSERVIS, s.r.o.  
Viničné Šumice 41, 664 06  
IČO: 49974572  
DIČ: CZ49974572

Název výrobku: Potrubí ocelové čtyřhranné skupiny I  
a  
Potrubí ocelové kruhové skupiny I  
dle nabídky VZDUCHOSERVIS, s.r.o.

**Popis výrobku: Potrubí ocelové čtyřhranné skupiny I**  
Potrubí se vyrábí v dílech z pozinkovaného plechu.  
Skládá se z trub, tvarových dílů a příslušenství.  
**Potrubí ocelové kruhové skupiny I**  
Potrubí se vyrábí v dílech z pozinkovaného plechu.  
Skládá se z trub, tvarových dílů a příslušenství.

třídy těsnosti I, II a III.

**Způsob použití výrobku:** Čtyřhranné a kruhové potrubí sk.I se používá zejména pro větrání a klimatizaci. Maximální teplota dopravovaného vzduchu je max. +80 st. C. Potrubí není plynotěsné, dopravovaný vzduch nesmí obsahovat mechanické příměsy. Maximální povolená rychlost vzduchu je 16 m/s. Vyrobeno z pozinkovaného plechu tl. 0,55 až 1,25 mm. ( kvalitu materiálu lze doložit certifikátem výrobce. )

### Prohlašuje a potvrzuji, že:

A. Uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého použití uvedených ve způsobu použití výrobku bezpečné.

B. Vlastnosti těchto výrobků splňují technické požadavky, které se na ně vztahují a které jsou uvedeny v Nařízení vlády č.163/2002 Sb.

C. Použitý způsob posouzení shody: Zákon č.22/1997 Sb., § 12., odst. 4a  
Nařízení vlády č.170/1997 Sb., § 3., odst. 1a  
Nařízení vlády č.178/1997 Sb., § 7., odst. 2  
Nařízení vlády č.178/1997 Sb., věstník 1997.09  
Nařízení vlády č.163/2002 Sb., věstník 2002.Z2

D. Technické předpisy použité pro posouzení shody:

Seznam harmonizovaných norem ČSN: ČSN EN 1505, ČSN EN 1506, ČSN EN 10 142

Seznam ostatních technických předpisů a norem: viz STO-04-0074

V Brně 1.10.2006

VZDUCHOSERVIS, s.r.o.  
644 00 BRNO, DOHNALOVA 16  
tel: 541238286 DIČ: CZ49974572

Mgr Roman Kotol  
ředitel společnosti