



VZDUCHOSERVIS, s.r.o.

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE,
TLUMENÍ HLUKU, KOMPLETNÍ REALIZACE

Dohnalova 16, 644 00 Brno
Tel.: 541 238 189
Fax: 541 238 286
www.vzduchoservis.cz
info@vzduchoservis.cz



6.1.1a

PROTOKOL O ZKOUŠCE CHODU ZAŘÍZENÍ
A jeho regulace

„FN OLOMOUC – Rekonstrukce OPS dětské kliniky - SO1 – příloha 1
Větrání chráněné únikové cesty

Dne **bylo přezkoušeno zařízení 8.**

Jednalo se o zkoušku chodu ventilátoru CIRRUS, jeho vibrace, požadované množství vzduchu, rychlost spuštění a tlakovou zkoušku.

Na všech vyústkách bylo měřitelné prodění vzduchu o celkovém objemu 37.420 m³/hod. Toto množství odpovídá požadované toleranci 38.000 m³/hod (tolerance 10%)

Toto zařízení a funkční a schopné provozu.

Přítomni za FN Olomouc

Přítomni za VZDUCHOSERVIS, s.r.o.