

OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE: 4RMS01  
 PROVEDENÍ, VZOR : NA POVRCH, OCELOPLECHOVÁ,  
 ROZMĚR : Vnější rozměry 315\*460\*200 mm (Z\*V\*HL)  
 NÁTĚR : typový  
 DĚLENÍ MEZI POLI : -  
 PŘÍVOD : spodem  
 VÝVOD : nahoru  
 KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51ed2) IP40/20  
 VNĚJŠÍ VLIVY (ČSN 33 2000-3): venkovní

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM (ČSN 33 2000-4-41ed2):  
 OCHRANA PŘI PORUŠĚ automatickým odpojením od zdroje

OVLÁDÁNÍ:  
 NAPÁJECÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, ~50Hz, 400V, TN-S  
 OVLÁDACÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:



**ROZVODNÁ SOUSTAVA :** 3NPE, ~50Hz, 400V, TN-S

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:**

**OCHRANA PŘI PORUŠĚ DLE ČSN 33 2000-4-41ed2:**

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ZVÝŠENÁ : POSPOJOVÁNÍM,

NEDÍLNOU SOČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician 		
KONTROLOVAL	Milan Vician 		
INVESTOR	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	MĚŘÍTKO	-
<b>Dochlazování pokojů a vyšetřoven 5.NP -          - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část)          SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>		DATUM	1/2016
		STUPEŇ	DPS
		Č.KOPIE	
Úprava rozváděče 4RMS01		Č.VÝKRESU	<b>D.1.4.2.5</b>

ČÍSLO POLE  
TECHNOLÓG.POPIS  
ČÍSLO\_VÝKODU

