

Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení
vyhl. 246/01Sb., §6, odst.2, § 10 odst.2 §7,

Typ: PŘÍČKA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ EI 45

- údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle
 - o název: **FN Olomouc objekt Q2 – Dětská klinika**
 - o sídlo / místo podnikání: **I.P. Pavlova 185/6, 779 00 - Olomouc**
- adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti PBZ provedena
 - o **I.P. Pavlova 185/6, 779 00 - Olomouc**
- umístění, druh, označení výrobce, typové označení a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,
 - o Specifikace:

▪ místnost 001: SDK příčka – typ W112.cz	požární odolnost:
▪ místnost 244: SDK příčka – typ W112.cz	EI 45 DP1
▪ 8.NP strojovna VZT: SDK příčka – typ W112.cz	EI 45 DP1
- výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,
 - o Zařízení je **PLNĚ FUNKČNÍ A PROVOZUSCHOPNÉ**
 - Detaily:**
 - o **Zařízení svou funkcí odpovídá ověření PD včetně PBŘ stavby.**
- datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
 - o **25.6.2022**
- Potvrzení o montáži, kontrole provozuschopnosti
 - o **PŘI MONTÁŽI, PŘI KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A PŘI PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY BYLY SPLNĚNY** podmínky stanovené právními předpisy a normativní požadavky i průvodní dokumentace výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení a **OVĚŘENÁ** projektová dokumentace. Samozřejmě zodpovídám za kvalitu provedené činnosti
- Potvrzení kontrole provozuschopnosti
 - o Funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti proběhla dne: s výsledkem-**PLNĚ FUNKČNÍ A PROVOZUSCHOPNÉ** detaily jsou uvedeny v textu výše

Datum: 09.06.2021

Kontrolu a zkoušku provedl:

JMÉNO: **PATRIK BARTONÍČEK** FIRMA: **ESOX spol. s.r.o.** IČO: **005580010**

