

Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vyhl. 246/01Sb., §6, odst.2, § 10 odst.2 §7,

Typ: SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45

- údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle
 - o **název:** FN Olomouc objekt Q2 – Dětská klinika
 - o **sídlo / místo podnikání:** I.P. Pavlova 185/6, 779 00 - Olomouc
- adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti PBZ provedena
 - o **I.P. Pavlova 185/6, 779 00 - Olomouc**
- umístění, druh, označení výrobce, typové označení a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,
 - o Specifikace:
 - **místnost 001: SDK podhled – typ D112.cz**
- požární odolnost: **EI 45 DP1**
- výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,
 - o **Zařízení je PLNĚ FUNKČNÍ A PROVOZUSCHOPNÉ**
- **Detaily:**
 - o **Zařízení svou funkcí odpovídá ověření PD včetně PBŘ stavby.**
- datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
 - o **25.6.2022**
- Potvrzení o montáži, kontrole provozuschopnosti
 - o **PŘI MONTÁŽI, PŘI KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A PŘI PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY BYLY SPLNĚNY podmínky stanovené právními předpisy a normativní požadavky i průvodní dokumentace výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení a OVĚŘENÁ projektová dokumentace. Samozřejmě zodpovídám za kvalitu provedené činnosti**
- Potvrzení kontroly provozuschopnosti
 - o **Funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti proběhla dne: s výsledkem-PLNĚ FUNKČNÍ A PROVOZUSCHOPNÉ detaily jsou uvedeny v textu výše**

Datum: 09.06.2021

Kontrolu a zkoušku provedl:

JMÉNO: PATRIK BARTONÍČEK FIRMA: ESOX spol. s.r.o. IČO: 005580010

