

Doklad o montáži PBZ dle § 6 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhl. 221/2014 Sb.

Dodavatel: MIJA –Therm, s.r.o., U splavu 46, 788 13 Rapotín, IČO: 25362071

Výrobce PBZ: MIJA –Therm, s.r.o., U splavu 46, 788 13 Rapotín, IČO: 25362071

Druh PBZ: Příčky s požární odolností

Název a popis výrobku: Vnitřní a venkovní prosklené příčky s dveřmi s požární odolností

Certifikáty: A0209/C5/2020/092
A0209/C5/2020/093
A0209/C5/2020/094
A0209/C5/2020/095

Montáž jednotlivých prvků:

- PO-1** - požárně odolné vnitřní dveře prosklené, EI30 DP1C5Sm, samozavírače, kování klika/klika, zámek Abloy EL460 umístění mezi m. č. 246 a 201
- PO-3** - požárně odolná vnitřní prosklená příčka s prosklenými dveřmi s matným zasklením, EI30 DP1C5Sm, samozavírače s koordinátorem zavírání, kování klika/klika, zámek Abloy EL460 umístění mezi m. č. 300 a 301
- PO-3** - požárně odolná vnitřní prosklená příčka s prosklenými dveřmi s matným zasklením, EI30 DP1C5Sm, samozavírače s koordinátorem zavírání, kování klika/klika, zámek Abloy EL460 umístění mezi m. č. 400 a 401
- PO-3** - požárně odolná vnitřní prosklená příčka s prosklenými dveřmi s matným zasklením, EI30 DP1C5Sm, samozavírače s koordinátorem zavírání, kování klika/klika, zámek Abloy EL460 umístění mezi m. č. 500 a 501
- PO-3** - požárně odolná vnitřní prosklená příčka s prosklenými dveřmi s matným zasklením, EI30 DP1C5Sm, samozavírače s koordinátorem zavírání, kování klika/klika, zámek Abloy EL460 umístění mezi m. č. 600 a 601
- PO-4** - požárně odolná vnitřní prosklená příčka s prosklenými dveřmi s matným zasklením, EI30 DP1C5Sm, samozavírače s koordinátorem zavírání, kování klika/klika, zámek Abloy EL460 umístění mezi m. č. 720 a 721
- PO-12** - požárně odolná vnitřní prosklená příčka s prosklenými dveřmi s matným zasklením, EI30 DP1C5Sm, samozavírače s koordinátorem zavírání, kování klika/klika, zámek Abloy EL460 umístění mezi m. č. 720 a 721
- PO-13** - požárně odolná vnitřní prosklená příčka s prosklenými dveřmi s matným zasklením, EI30 DP1C5Sm, samozavírače s koordinátorem zavírání, kování klika/klika, zámek Abloy EL460 umístění mezi m. č. 236 a 238.2
- PO-15** - požárně odolné tep. izolační okno s čirým zasklením EI60 DP1, umístění v m. č. 231.1, 233 a 235.1
- PO-21** - požárně odolné tep. izolační okno s čirým zasklením EI60 DP1, umístění v m. č. 227
- PO-21** - požárně odolné tep. izolační okno s čirým zasklením EI60 DP1, umístění v m. č. 207
- PO-okno** - požárně odolné vnitřní okno prosklené, EI30 DP1C5Sm, samozavírač, kování klika pouze z vnitřní strany, zámek umístění mezi m. č. 104 a odběrem vzorků

Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892

Objednatel: ESOX, spol. s r.o., Brno - Kohoutovice, Libušina třída 826/23, PSČ 623 00, IČO: 00558010

Potvrzení o montáži:

Na základě §6 a §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Potvrzuji, že montáž byla provedena naší firmou za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce. Na základě §6 a §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzujeme, že MIJA - Therm s.r.o. splnil při montáži podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

zmocněný zástupce:

Kamil Horák

podpis/razítko

MIJA-THERM
S.R.O.
U SPLAVU 46, 788 13 RAPOTÍN
IČO: 25362071 DIČ: CZ25362071

V Rapotíně dne: 30. 5. 2021