

ZÁZNAM O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

A. Údaje o zpracovateli:

Jméno nebo název: Ing. Petr Havelka
OZO v PO č.o. Š-OZO-45/2014
IČ: 09731679
Osoba zapsaná MÚ Zábřeh
Adresa: Na Pekle 314, 789 72 Dubicko

B. Údaje o objektu, ve kterém je PBZ provozováno:

Název objektu: Fakultní nemocnice Olomouc
Adresa: I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

C. Údaje o PBZ:

Druh: Požární uzávěry a zasklení EI 30/60 DP1 SC s koordinátorem zavírání a panikovým kováním
Označení dodavatele: MIJA THERM s.r.o.
Typové označení: EI 30/60 DP1 SC s KZ a PK

D. Výsledek kontroly PBZ:

Zařízení ~~JE~~ – **NENÍ** provozuschopné.

Zjištěné závady, způsob a termín jejich odstranění:

Požární uzávěr v 7. NP mezi m.č. 720 a 721 není připojen na EPS – zámek není elektricky ovládán – EPS bude připojena při rekonstrukci tohoto podlaží.

Záznam o odstranění závad:

E. Data:

Provedení kontroly provozuschopnosti: ...28.6.2021.....

Termín příští kontroly provozuschopnosti: do ...27.6.2022.....

ZÁZNAM O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

Číslo	Podlaží	Z místnosti	Do místnosti	Výrobce	Typ	Závady
1	2. NP	č.m. 246	č.m. 201	MIJA THERM	Požární uzávěr EI 30 DP1 SC s PK (kl. _(i) /kl. _(o)) a zámkem Abloy EL 460	BEZ
2	3. NP	č.m. 300	č.m. 301	MIJA THERM	Požární příčka/zasklení s požárním uzávěrem EI 30 DP1 SC s KZ, PK (kl. _(i) /kl. _(o)) a zámkem Abloy EL 460	BEZ
3	4. NP	č.m. 400	č.m. 401	MIJA THERM	Požární příčka/zasklení s požárním uzávěrem EI 30 DP1 SC s KZ, PK (kl. _(i) /kl. _(o)) a zámkem Abloy EL 460	BEZ
4	5. NP	č.m. 500	č.m. 501	MIJA THERM	Požární příčka/zasklení s požárním uzávěrem EI 30 DP1 SC s KZ, PK (kl. _(i) /kl. _(o)) a zámkem Abloy EL 460	BEZ
5	6. NP	č.m. 600	č.m. 601	MIJA THERM	Požární příčka/zasklení s požárním uzávěrem EI 30 DP1 SC s KZ, PK (kl. _(i) /kl. _(o)) a zámkem Abloy EL 460	BEZ
6	7. NP	č.m. 720	č.m. 721	MIJA THERM	Požární příčka/zasklení s požárním uzávěrem EI 30 DP1 SC s KZ, PK (kl. _(i) /kl. _(o)) a zámkem Abloy EL 460	Uzávěr není ovládán EPS
7	2. NP	č.m. 238.2	č.m. 239	MIJA THERM	Požární příčka/zasklení s požárním uzávěrem EI 30 DP1 SC s KZ, PK (kl. _(i) /kl. _(o)) a zámkem Abloy EL 460	BEZ
8	2. NP	č.m. 236	č.m. 238.2	MIJA THERM	Požární příčka/zasklení s požárním uzávěrem EI 30 DP1 SC s KZ, PK (kl. _(i) /kl. _(o)) a zámkem Abloy EL 460	BEZ
9	2. NP	č.m. 231.1	Balkon	MIJA THERM	Požární uzávěr/okno EI 60 DP1	BEZ
10	2. NP	č.m. 227	Balkon	MIJA THERM	Požární uzávěr/okno EI 60 DP1	BEZ
11	2. NP	č.m. 207	Balkon	MIJA THERM	Požární uzávěr/okno EI 60 DP1	BEZ
12	1. NP	č.m. 104	Odběr vzorků	MIJA THERM	Požární uzávěr/okno EI 30 DP1 SC	BEZ

F. Potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti PBZ:

Potvrzuji, že při kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení jsem splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce kontrolovaného požárně bezpečnostního zařízení.

V Olomouci dne: ...28.6.2021.....

ING. PETR HAVELKA
 Na Pekle 314 789 12 Dobruška
 Podpis:
 petrhavelka94@gmail.com