

ZÁZNAM O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

A. Údaje o zpracovateli:

Jméno nebo název: Ing. Petr Havelka
OZO v PO č.o. Š-OZO-45/2014
IČ: 09731679
Osoba zapsaná MÚ Zábřeh
Adresa: Na Pekle 314, 789 72 Dubicko

B. Údaje o objektu, ve kterém je PBZ provozováno:

Název objektu: Fakultní nemocnice Olomouc
Adresa: I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

C. Údaje o PBZ:

Druh: Panikové kování klika/klika, panikový zámek včetně samozavírače
Označení dodavatele: MIJA THERM s.r.o.
Typové označení: Panikové kování

D. Výsledek kontroly PBZ:

Zařízení JE – ~~NENÍ~~ provozuschopné.
Zjištěné závady, způsob a termín jejich odstranění: BEZ

Záznam o odstranění závad: BEZ

E. Data:

Provedení kontroly provozuschopnosti: ...28.6.2021.....
Termín příští kontroly provozuschopnosti: do ...27.6.2022.....

ZÁZNAM O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

Číslo	Podlaží	Z místnosti	Do místnosti	Výrobce	Typ	Závady
1	2. NP	č.m. 238.2	č.m. 238.1	MIJA THERM	Panikové kování (kl. _(i) /kl. _(o)), panikový zámek včetně samozavírače	BEZ
2	2. NP	č.m. 201	č.m. 210	MIJA THERM	Panikové kování (kl. _(i) /kl. _(o)), panikový zámek včetně samozavírače	BEZ

F. Potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti PBZ:

Potvrzuji, že při kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení jsem splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce kontrolovaného požárně bezpečnostního zařízení.

V Olomouci dne: ...28.6.2021.....

ING. PETR HAVELKA
Na Pekle 314 789 72 Dubicek
Podpis: tel. +420 78 994 114
petrhavelka94@gmail.com