



PROTOKOL O KUSOVÉM OVĚŘENÍ

Specifikace rozváděče dle normy	☒ ČSN EN 61439	☐ IEC 61439	Datum	1.6.2021
☒ Část 1 - Všeobecná ustanovení	Výrobce rozváděče		Jiří Duchoň - ALBA Elektro	
☐ Část 2 - Výkonové rozváděče			J. z Poděbrad 52	
☐ Část 3 - Rozvodnice určené k provozování laiky			787 01 Šumperk	
☐ Část 4 - Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče			tel.: 583214999	
☐ Část 5 - Rozváděče pro veřejné distribuční sítě			e-mail: obchod@albaelektro.cz	
☐ Část 6 - Připojnicové rozvody			www: www.albaelektro.cz	
Označení rozváděče	R-Žaluzie			
Typ	NSYS3D10830			
Výr. číslo	221/007	Rok výroby	2021	

Zákazník:
Projekt : 18009-DPS-D,1,4,4,SO 01
Označení rozváděče : R-ŽAL.
Množství : 1 ks
Čísł. výkresu : 18009-DPS-D,1,4,4,SO 01

Čísł. protokolu : -
Ref. zákazníka : -
Ref. projektu : -
Index změny : -

PROGRAM OVĚŘOVÁNÍ

Kusové ověřování je provedeno v souladu s ČSN EN 61439-1 ed. 2 a ČSN EN 61439-3.

1) Konstrukce :

a) stupeň krytí skříně	IP 40/20 - vyhovuje	☒ vizuálně
b) vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty	- vyhovuje	☒ vizuálně
c) ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů reference měřicího přístroje Hodnota v Ohmech	CA 6115	☒ vizuálně ☒ zkouškou
d) vestavění spinacích přístrojů a součástí	- vyhovuje	☒ vizuálně
e) vnitřní elektrické obvody a spoje	- vyhovuje	☒ vizuálně
f) svorky pro vnější vodiče	- vyhovuje	☒ vizuálně
g) mechanická funkce	- vyhovuje	☒ zkouškou

2) Technické parametry

a) dielektrické vlastnosti	- vyhovuje	☒ zkouškou
----------------------------	------------	--

Izolační zkouška

Ref.měř. přístroje

Výdržné napětí prům. kmitočtu Ui
Impulzní výdržné napětí Uimp

hlavní obvod

pomocné obvody

Izolační zkouška

Ref.měř. přístroje

CA 6115

Přiložené napětí
Hodnota izolace

hlavní obvod
500V
> 1 MΩ

pomocné obvody
500V
> 1 MΩ

b) zapojení, pracovní charakteristiky a funkce

☒ zkouškou

POZNÁMKA :

Po absolvování výše uvedeného ověřování odpovídá ověřované zařízení normě ČSN EN 61439-1 ed. 2 a ČSN EN 61439-3.

Zkušební technik:

Jiří Duchoň

Datum

1,6,2021

Podpis

