

Doklad o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a 7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci)

a) provozovatel PBZ:

Fakultní nemocnice Olomouc, Nová Ulice, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc
Ičo: 00098892

b) adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:

Fakultní nemocnice Olomouc, budova Q3 ul. Puškinova

c) druh PBZ: Systém zavírání dveří (samozávěrač) 2x

umístění: 7NP umístění m.č. 747a 701, 701 a 711

výrobce: GEZE GmbH

c1) výsledek kontroly: bez závad

výsledek funkčních zkoušek: bez závad

zjištěné závady, termín odstranění: bez závad

PBZ	v den kontroly	je	není	provozuschopné
-----	----------------	----	-----------------	----------------

d) datum provedení kontroly: 10.11.2021

datum příští kontroly: 10.11.2022

platné do: 10.11.2022

e) potvrzení dodavatele (provádějího):

Potvrzují, že jsme provedli funkční zkoušky a kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného požárně bezpečnostní zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Provedl: Tomáš Svoboda - Z-OZO 63/2008

Razítko, podpis

TMS Servis
fire & safety s.r.o.
Pěšina 10, 619 00 Brno
IČ: 07737823, DIČ: CZ07737823
Tel.: +420 777 806 543
www.tmservis.cz

V Brně dne: 10.11.2021

Doklad o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a 7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci)

a) provozovatel PBZ:

Fakultní nemocnice Olomouc, Nová Ulice, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc
IČo: 00098892

b) adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:

Fakultní nemocnice Olomouc, budova Q3 ul. Puškinova

c) druh PBZ:

Panikové kování s klikou 2x

umístění:

7 NP umístění mezi m.č. 747 a 701, 701 a 711

výrobce:

ASSA ABLOY EL 460, BKS

c1) výsledek kontroly:

bez závad

výsledek funkčních zkoušek:

bez závad

zjištěné závady, termín odstranění:

bez závad

PBZ	v den kontroly	je	není	provozuschopné
-----	----------------	----	------	----------------

d) datum provedení kontroly:

10.11.2021

datum příští kontroly:

10.11.2022

platné do:

10.11.2022

e) potvrzení dodavatele (provádějíciho):

Potvrzuji, že jsme provedli funkční zkoušky a kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Provedl: Tomáš Svoboda - Z-OZO 63/2008

Razítko, podpis

V Brně dne: 10.11.2021

TMS Servis
fire & safety s.r.o.
Pěšina 10, 619 00 Bmo
IČ: 07737823, DIČ: CZ07737823
Tel.: +420 777 806 543
www.tmservis.cz

③

Doklad o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a 7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci)

a) provozovatel PBZ:

Fakultní nemocnice Olomouc, Nová Ulice, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc
IČo: 00098892

b) adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:

Fakultní nemocnice Olomouc, budova Q3 ul. Puškinova

c) druh PBZ:

Protipožární dveře prosklené (uzávěry) 1 x

umístění:

7NP, umístění mezi m.č. 747 a 701

výrobce:

MIJA THERM s.r.o

typové označení:

EI30DP1 DP1C5Sm

c1) výsledek kontroly:

- provozuschopné

výsledek funkčních zkoušek:

- provozuschopné

zjištěné závady, termín odstranění:

- provozuschopné

PBZ v den kontroly je ~~není~~ provozuschopné

d) datum provedení kontroly:

10.11.2021

datum příští kontroly:

10.11.2022

platné do:

10.11.2022

e) potvrzení dodavatele (provádějíciho):

Potvrzuji, že jsme provedli funkční zkoušky a kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného požárně bezpečnostní zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Provedl: Tomáš Svoboda - Z-OZO 63/2008

Razítko, podpis

V Brně dne: 10.11.2021

TMS Servis
fire & safety s.r.o.
Pěšina 10, 619 00 Brno
IČ: 07737823, DIČ: CZ07737823
Tel.: +420 777 806 543
www.tmservis.cz ③