

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2020/092

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární a / nebo kouřotěsný uzávěr:

Hliníkové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, plné a zasklené, s pevně zasklenými bočními díly a nadsvětlíkem, systém ALIPLAST FR 90

Výrobce:

MIJA-THERM, s.r.o.

U Splavu 46, 788 13 Rapotín

IČ: 25362071

Místo výroby:

MIJA-THERM, s.r.o.

U Splavu 46, 788 13 Rapotín

IČ: 25362071

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-092-20 ze dne 21.04.2020 vydané Autorizovanou osobou č. 209 s platností do 30.04.2023

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 STO 209-092-20	Dveře systému FR 90 EI15 EI ₂ 15 / EW 15 / E 15 Dveře systému FR 90 EI30 EI ₂ 30 / EW 30 / E 30 Dveře systému FR 90 EI45 EI ₂ 45 / EW 45 / E 45 Dveře systému FR 90 EI60 EI ₂ 60 / EW 60 / E 60
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2 STO 209-092-20	S_a, S₂₀₀
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP1

AO dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci č. PC – 092 – 20 ze dne 21.04.2020, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán 21.04.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Zlín, 21. dubna 2020

MENDELU, Zkušebna STV, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín



Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209