

**DOKLAD O MONTÁŽI, PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU A KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ**

Identifikační údaje stavby - dle projektové dokumentace

Stavba :	STAVEBNÍ UPRAVY OBJEKTU Q2 - DETSKA KLINIKA
Provozovatel :	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Objednatel :	ESOX, spol. s r.o., Libuščina tř. 826/23, 623 00 Brno IČO: 00 55 80 10
zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143
dodavatel stavební části (zhotovitel) :	SEPOS, spol. s r.o., Rantířovská 583/100, 586 01, Jihlava, IČ: 15528855
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 732	

Postup kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí dle vyhlášky 246/2001 a dle ČSN 14600. Výměna dveří při rekonstrukcích objektů se řídí ČSN 73 0810 článkem 5.5.3.

- 1. Provedení montáže požárně bezpečnostních zařízení uskutečněno dle podmínek ověřené projektové dokumentace, případně podrobnější dokumentace, a postupem stanoveným v průvodní dokumentaci výrobce.**

vyhovuje: ANO

Druh kontroly	vyhovuje
---------------	----------

2. Vizuální kontrola vnějšího stavu požárních uzávěrů ANO

3. Funkční zkouška uzavření dveří ANO

4. Kontrola příslušenství: Instalováno

- | | |
|------------------------|-----|
| a) zámek, vložka zámku | ANO |
| b) kování, závěsy | ANO |
| c) zpěnitelná páska | ANO |
| d) výrobní štítek | ANO |

5. Seznam nainstalovaných požárních uzávěrů

Registrační číslo výrobku:

Dveře č.:	Z 2131 821 / 022	Zárubeň č.:	neoznačena
Rozměr v cm:	110/197 levé, plné	Rozměr v cm:	110/197 levá
Typ:	EI 30 DP3	Typ:	EI 30
Povrch/dezén:	HPL W 1100 ST 9	Povrch/dezén:	barva RAL
Výrobce	ADOR CZ s.r.o.	Výrobce	KERVAL
umístění	7.NP - m.č.702	umístění	7.NP - m.č. 702

Doplňky:

Kukátko:	NE
Padací lišta:	NE
Samozavírač:	NE

6. Závady a návrhy na opatření

Při kontrole byly zjištěny tyto závady:	nebyly zjištěny
Návrh na opatření:	



7. Závěr

Kontrolované požární uzávěry jsou provozuschopné: ANO

Při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy: ANO

Po ukončení revizní kontroly byly požární uzávěry uvedeny do pohotovostního stavu dle požadavku dokumentace výrobce
ANO

8. Termín příští kontroly požárně bezpečnostního zařízení: 11.11.2022

kontrolu provedl: p. Daniel Pyszný	převzal: p. Stanislav Kovář
datum: 12.11.2021	datum: 12.11.2021
jméno: p. Daniel Pyszný	jméno: p. Stanislav Kovář
IČO: 64 25 14 62	
podpis: 	podpis: 

**DOKLAD O MONTÁŽI, PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU A KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ**

Identifikační údaje stavby - dle projektové dokumentace

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Q2 - DETSKA KLINIKA
Provozovatel :	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Objednatel :	ESOX, spol. s r.o., Libuščina tř.826/23, 623 00 Brno IČO: 00 55 80 10
zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143
dodavatel stavební části (zhotovitel) :	SEPOS, spol. s r.o., Rantířovská 583/100, 586 01, Jihlava, IČ: 15528855
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 732	

Postup kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí dle vyhlášky 246/2001 a dle ČSN 14600. Výměna dveří při rekonstrukcích objektů se řídí ČSN 73 0810 článkem 5.5.3.

- 1. Provedení montáže požárně bezpečnostních zařízení uskutečněno dle podmínek ověřené projektové dokumentace, případně podrobnější dokumentace, a postupem stanoveným v průvodní dokumentaci výrobce.**

vyhovuje: ANO

Druh kontroly	vyhovuje
2. Vizuální kontrola vnějšího stavu požárních uzávěrů	ANO
3. Funkční zkouška uzavření dveří	ANO
4. Kontrola příslušenství:	Instalováno
a) zámek, vložka zámku	ANO
b) kování, závěsy	ANO
c) zpěnitelná páska	ANO
d) výrobní štítek	ANO

5. Seznam nainstalovaných požárních uzávěrů

Registrační číslo výrobku:

Dveře č.:	Z 2131 821 / 024	Zárubeň č.:	neoznačena
Rozměr v cm:	145/197 levé, plné, dvokřídlové	Rozměr v cm:	145/197 pro dvokřídlové dveře
Typ:	EI 30 DP3	Typ:	EI 30
Povrch/dezén:	HPL W 1100 ST 9	Povrch/dezén:	barva RAL
Výrobce	ADOR CZ s.r.o.	Výrobce	KERVAL
umístění	7.NP - m.č.730	umístění	7.NP - m.č. 730

Doplňky:

Kukátko:	NE
Padací lišta:	NE
Samozavírač:	NE


6. Závady a návrhy na opatření

Při kontrole byly zjištěny tyto závady:	nebyly zjištěny
Návrh na opatření:	

7. Závěr

Kontrolované požární uzávěry jsou provozuschopné: ANO
Při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy: ANO
Po ukončení revizní kontroly byly požární uzávěry uvedeny do pohotovostního stavu dle požadavku dokumentace výrobce
ANO

8. Termín příští kontroly požárně bezpečnostního zařízení:	11.11.2022
---	-------------------

kontrolu provedl: p. Daniel Pyszný	převzal: p. Stanislav Kovář
datum: 12.11.2021	datum: 12.11.2021
jméno: p. Daniel Pyszný	jméno: p. Stanislav Kovář
IČO: 64 25 14 62	
podpis: 	podpis: 