

OSVĚDČENÍ č. 2131 821

O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI **A** **KOUŘOTĚSNOSTI**

Typ požárního uzávěru: EI SC 30 DP3 dřevěné požární dveře plné hladké a prosklené do ocelové těsněné zárubně - kouřotěsné

EW 15 DP3 dřevěné požární dveře plné hladké
EW 30 DP3 do ocelové požární zárubně

Zkušební protokol číslo:

Pr-04-1.02.028	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni s nadsvětlíkem
Pr-04-1.02.049	dřevěné dveře prosklené a kazetové jednokřídlové v rámové a obložkové požární zárubni
Pr-04-1.02.097	dřevěné dveře plné dvoukřídlové v ocelové zárubni do SDK+nadsv.
Pr-04-1.02.033	dřevěné dveře prosklené dvoukřídlové v obložkové požární zárubni
Pr-05-1.02.052	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni do SDK
Pr-04-1.02.081	dřevěné dveře plné bez polodrážky jednokřídlové v ocelové zárubni
Pr-12-2.066	dřevěné dveře plné bez polodrážky v ocelové zárubni
FIRES-FR-119-15-AUNS	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni
FIRES-FR-122-15-AUNS	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni do zdiva

Objednatel výrobku: firma: SEPOS spol. s r.o.
Lázeňská 120
563 01 Lanškroun

odběratel, stavba: STAVBA / ÚPRAVY objektu Q 2
JEDNA KUNIA BUDOV

Registrační čísla výrobků: dle Prohlášení o shodě

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Osvědčení vydává:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Firma ADOR CZ s.r.o., Dobrovského 981/III, 563 01 Lanškroun
potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební
vzorky.
Garantuje **požární odolnost minimálně 15-30 minut a kouřotěsnost.**

V Lanškrouně dne 12.5.2021



ADOR CZ s.r.o.

Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 12,13,21 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Prohlášení o shodě se vydává na základě certifikačního řízení
- AO 209 Mendelova univerzita v Brně, pracoviště Zlín

č. AO209/C5/2020/214 ze dne 30.12.2020

Požární a / nebo kouřotěsný uzávěr: Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné
lisované dveře, plné a prosklené, s polodrážkou a bez polodrážky - typ ADORY,
osazené do ocelové zárubně

Protokol o certifikaci: č. PC-214-20 ze dne 30.12.2020

č. AO209/C5/2020/215 ze dne 30.12.2020

Požární a / nebo kouřotěsný uzávěr: Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné
lisované dveře, plné a prosklené, s polodrážkou a bez polodrážky - typ ADORY,
osazené do obložkové nebo rámové zárubně

Protokol o certifikaci: č. PC-215-20 ze dne 30.12.2020

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Prohlášení vydává:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Registrační čísla výrobků:

2131 821/ 001	Požární dřevěné dveře prosklené EI SC 30 DP3 jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva - kouřotěsné	1 ks
	Rozměr: 800/1970 mm Typ dveří: hladké prosklené – 1/3 sklo Slo: Pyrobelt 16 mm - čirý Povrch: HPL laminát Zámek: EL 520 Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňk: samozavírač padací lišta	
2131 821/ 002	Požární dřevěné dveře prosklené EI SC 30 DP3 jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva - kouřotěsné	1 ks
	Rozměr: 800/1970 mm Typ dveří: hladké prosklené – 1/3 sklo Slo: Pyrobelt 16 mm - čirý Povrch: HPL laminát Zámek: vložkový PP Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňk: samozavírač padací lišta	
2131 821/ 003-007	Požární dřevěné dveře prosklené EI SC 30 DP3 jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva - kouřotěsné	5 ks
	Rozměr: 800/1970 mm Typ dveří: hladké prosklené – 1/3 sklo Slo: Pyrobelt 16 mm - čirý Povrch: HPL laminát Zámek: vložkový PP Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňk: samozavírač padací lišta	

2131 821/ 008-009	Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3 jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva - kouřotěsné Rozměr: 600/1970 mm Typ dveří: hladké plné Povrch: HPL laminát Zámek: vložkový PP Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač padací lišta	2 ks
2131 821/ 010	Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3 jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva - kouřotěsné Rozměr: 800/1970 mm Typ dveří: hladké plné Povrch: HPL laminát Zámek: vložkový PP Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač padací lišta	1 ks
2131 821/ 011	Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3 jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva - kouřotěsné Rozměr: 900/1970 mm Typ dveří: hladké plné Povrch: HPL laminát Zámek: vložkový PP Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač padací lišta	1 ks
2131 821/ 012-017	Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3 jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva - kouřotěsné Rozměr: 800/1970 mm Typ dveří: hladké plné Povrch: HPL laminát Zámek: vložkový PP Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač padací lišta	6 ks

2131 821/
018-020

**Požární dřevěné dveře prosklené EI SC 30 DP3
jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva
- kouřotěsné**

3 ks

Rozměr: 900/1970 mm
Typ dveří: hladké prosklené – 1/3 sklo
Sklo: Pyrobel 16 mm - čirý
Povrch: HPL laminát
Zámek: panikový zámek
Těsnění: požární páska Flexilodice
Doplňek: samozavírač
padací lišta

2131 821/
021

**Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3
jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva
- kouřotěsné**

1 ks

Rozměr: 1100/1970 mm
Typ dveří: hladké plné
Povrch: HPL laminát
Zámek: vložkový PP
Těsnění: požární páska Flexilodice
Doplňek: samozavírač
padací lišta

2131 821/
022

**Požární dřevěné dveře plné hladké EW 30 DP3
jednokřídlové do ocelové požární zárubně-do zdiva**

1 ks

Rozměr: 1100/1970 mm
Typ dveří: hladké plné
Povrch: HPL laminát
Zámek: vložkový PP
Těsnění: požární páska Flexilodice

2131 821/
023

**Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3
jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva
- kouřotěsné**

1 ks

Rozměr: 700/1970 mm
Typ dveří: hladké plné
Povrch: HPL laminát
Zámek: vložkový PP
Těsnění: požární páska Flexilodice
Doplňek: samozavírač
padací lišta

- 2131 821/024** **Požární dřevěné dveře plné hladké EW 30 DP3** **1 ks**
dvoukřídlové do ocelové požární zárubně-do zdiva
Rozměr: 1450/1970 mm
Typ dveří: hladké plné
Povrch: HPL laminát
Zámek: vložkový PP
Těsnění: požární páska Flexilodice
- 2131 821/025-026** **Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3** **2 ks**
jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva
- kouřotěsné
Rozměr: 900/1970 mm
Typ dveří: hladké plné
Povrch: HPL laminát
Zámek: vložkový PP
Těsnění: požární páska Flexilodice
Doplňek: samozavírač
padací lišta
- 2131 821/027** **Požární dřevěné dveře plné hladké EW C 15 DP3** **1 ks**
jednokřídlové do ocelové požární zárubně-do zdiva
Rozměr: 900/2100 mm
Typ dveří: hladké plné
Povrch: HPL laminát
Zámek: vložkový PP
Těsnění: požární páska Flexilodice
Doplňek: samozavírač
- 2131 821/028-030** **Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3** **3 ks**
jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva
- kouřotěsné
Rozměr: 1000/1970 mm
Typ dveří: hladké plné
Povrch: HPL laminát
Zámek: vložkový PP
Těsnění: požární páska Flexilodice
Doplňek: samozavírač
padací lišta

**2131 821/
031**

**Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3
dvoukřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva
- kouřotěsné**

1 ks

Rozměr: 1600/1970 mm
Typ dveří: hladké plné
Povrch: HPL laminát
Zámek: vložkový PP
Těsnění: požární páska Flexilodice
Doplňek: samozavírač
padací lišta

**2131 821/
032**

**Požární dřevěné dveře plné hladké EW 30 DP3
jednokřídlové do ocelové požární zárubně-do zdiva**

1 ks

Rozměr: 900/1970 mm
Typ dveří: hladké plné
Povrch: HPL laminát
Zámek: vložkový PP
Těsnění: požární páska Flexilodice

Výrobce prohlašuje a potvrzuje, že uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého určeného použití b e z p e č n é, neobsahují škodlivé látky.

Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku s technickou dokumentací, s požadavky technických předpisů a nařízení vlády, která se na výrobek vztahují.

Jedná se zejména o:

a) obecné technické normy použité při konstrukci výrobku

ČSN 49 1011 - Jehličnaté řezivo

ČSN 49 1012 - Listnaté řezivo

ČSN 49 1016 - Stanovení vlhkosti řeziva

ČSN 49 2105 - Opracované jehličnaté přířezy

ČSN 49 2612 - Dřevovláknité desky

ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební

ON 73 3441 - Sklenářské práce stavební. Zasklívání do dřevěných konstrukcí.

ČSN 74 6401 - Dřevěné dveře - základní ustanovení

ON 74 6413 - Dřevěná dveřní křídla hladká s polodrážkou

ON 74 6405 - Dřevěné nadsvětlíky pro rámové zárubně

ON 74 6406 - Dřevěné rámové zárubně

b) oborové technické normy

ČSN EN 1634-1: 2015 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

ČSN EN 1634-3: 2015 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů.

c) Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky.

Uvedené výrobky odpovídají těmto uvedeným normám a předpisům.
Posouzení shody výrobku bylo provedeno postupem dle § 5 a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Přezkoušení výrobku provedla akreditovaná zkušebna dle ČSN 730852
POŽÁRNÍ A ATESTAČNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA a.s.
Experimentální pracoviště Veselí nad Lužnicí
a FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396 a autorizovaná osoba reg.č. SK01, Osloboditel'ov 282,
059 35 Batizovce, Slovakia.

Součástí prohlášení o shodě je doklad o výsledku provedených zkoušek -
- Osvědčení o požární odolnosti výrobku, vydané výrobcem nebo dodavatelem.
Osoba odpovědná za provedení výrobku dle Prohlášení o shodě - Ing. Jiří Appl.

V Lanškrouně dne 12.5.2021



ADOR CZ s.r.o.

Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2020/214

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární a/nebo kouřotěsný uzávěr:

Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné lisované dveře, plné a prosklené, s polodrážkou a bez polodrážky – typ ADORY (DP II; DP II-K; DP/DS II/2; DPG II; DPG II-L; DPG DS II a DPG DS III-P), osazené do ocelové zárubně

Výrobce a místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

Místo výroby: **závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378**

IČO: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-214-20 ze dne 30.12.2020 vydané Autorizovanou osobou č. 209 s platností do 31.12.2025.

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-214-20	E 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 - ADORY DP II – varianta 1 – dveře bez nadpražního dílce; - ADORY DP II – varianta 2; E 30 / EI₂ 30 / EW 30 - ADORY DP II – varianta 3 – namáhání ze strany se závěsy; E 30-C0 / EI₂ 20-C0 / EW 30-C0 - ADORY DP II – varianta 1 – dveře s nadpražním dílcem; E 30-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 - ADORY DPG II; DPG II-L; ADORY DS II; DP/DS II/2 E 30-C0 / EI₁ 20-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 - ADORY DPG DS II s nebo bez větrací mřížky; ADORY DPG DS III-P E 45-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 45-C0 / EW 30-C0 - ADORY DPG II
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-214-20	C0S_a / C0S₂₀₀
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	C0S_a – ADORY DP II-K (s kartáčovým těsněním, namáhání ze strany bez závěsů) DP3

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC – 214 – 20 ze dne 30.12.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán 30.12.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Zlín, 30. prosince 2020

MENDELU, Zkušebna StV, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín



Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209