



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204

Rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017 ze dne 31.1.2017

Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5a/2017/080-020861

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Těsnění prostupů kabelových tras a potrubí: protipožární zpěňující tmel CP 611A

zpěňující akrylátová disperze, která je ve spojení s minerální vlnou určená pro těsnění prostupů kabelů, plastových potrubí do Ø 50 mm a nehořlavých potrubí v požárně dělících konstrukcích svislých i vodorovných (stěny, stropy) o min. tloušťce 100 mm nebo pro těsnění prostupů izolovaných kovových potrubí (pružná izolace z elastomeru max. tl. 32 mm) masivní stěnou o min. tloušťce 120 mm. Jádru ucpávky je tvořeno minerální plstí (objemové hmotnosti 75 až 100 kg.m⁻³, s bodem tavení vyšším než 1000 °C), která je z jedné nebo obou stran prostupu dotěsněná tmelem CP 611A. Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2 **prostupů kabelů** masivními stěnami a stropy je **E90/ EI90**, resp. **E180/ EI180** a sádrokartonovou stěnou je **E45/ EI45**, **prostupů plastového a nehořlavého potrubí** masivními stěnami a stropy je **E90-U/C**, **E190-U/C**, resp. **E180-U/C**, **E180-U/C** a sádrokartonovou stěnou je **E45-U/C**, **E145-U/C** a **prostupů izolovaného kovového potrubí** masivními stěnami je **E60-U/C**, **E160-U/C**.

dovozce:

Hilti ČR spol. s r. o.

IČO: 416 93 132
Adresa: Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice
Výrobce: Hilti Aktiengesellschaft
Adresa: Feldkircher Strasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštejnsko
Výrobna: Hilti Deutschland AG
Adresa: Hiltistrasse 2, 86916 Kaufering, Německo
Zakázka: Z080160199

přezkoumala podklady předložené dovozcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, vykonala počáteční prověrku u dovozce a posoudila způsob kontroly výrobků dovozcem a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. 080-020859 ze dne 8. února 2017
- způsob kontroly výrobků u dovozce odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-020860 ze dne 10. února 2017, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 10.02.2017 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků dovozcem výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému kontroly výrobků dovozcem a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5a odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Praha, 10 února 2017



Ing. Iveta Jiroutová
zástupce vedoucího autorizované osoby 204