

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací požárně dělícími konstrukcemi systémovými produkty HILTI, DUNAMENTI

STAVBA: FN Olomouc

Prostup číslo:	Umístění	počet	Typ konstrukce	Typ požárně dělící konstrukce	Použitý materiál	Požární odolnost ucpávky	Datum uvedení do provozu
1A	8NP, strojovnaVZT	1	vzduchotechnika 1000 x 500	stěna	CP 673	EI60	9.6.
1B	8NP, prostor venku	1	vzduchotechnika 1000 x 500	stěna	CP 673	EI60	9.6.
2A	2NP, 201 chodba	1	trubní ucpávka kov Ø 200	stěna	CP 673; 601	EI60	9.6.
2B	2NP, 204 WC	1	trubní ucpávka kov Ø 200	stěna	CP 673; 601	EI60	9.6.
3A	2NP, 202	1	trubní ucpávka kov + izolace 250 x 200	stěna	CP 673	EI60	9.6.
3B	2NP, 207	1	trubní ucpávka kov 200 x 160	stěna	CP 673; 601	EI60	9.6.
4A	2NP, 212	1	trubní ucpávka kov Ø 160	stěna	CP 673; 601	EI60	9.6.
4B	2NP, 234	1	trubní ucpávka kov + izolace Ø 200	stěna	CP 673	EI60	9.6.
5A	2NP, 234	1	trubní ucpávka kov + izolace Ø 200	stěna	CP 673	EI60	9.6.
5B	2NP, 213	1	trubní ucpávka kov + izolace Ø 200	stěna	CP 673	EI60	9.6.
6A	2NP, 234	1	trubní ucpávka kov Ø 160	stěna	CP 673; 601	EI60	9.6.
6B	2NP, 213	1	trubní ucpávka kov Ø 160	stěna	CP 673; 601	EI60	9.6.
7A	2NP, 213	1	vzduchotechnika + spára Ø 100	stěna	polylack K+F	EI60	10.6.
7B	2NP, 201	1	vzduchotechnika + spára Ø 100	stěna	polylack K+F	EI60	10.6.
8A	2NP, 213	1	vzduchotechnika + spára Ø 300	stěna	polylack K+F	EI60	10.6.
8B	2NP, 201	1	vzduchotechnika + spára Ø 300	stěna	polylack K+F	EI60	10.6.
9	2NP, 214	1	vzduchotechnika + spára 350 x 400	stěna	Elastic	EI60	10.6.
10	2NP, 215	1	vzduchotechnika + spára 350 x 400	stěna	Elastic + K,F	EI60	10.6.
11	2NP, 216	1	vzduchotechnika + spára 350 x 400	stěna	dunafoam1 K+F	EI60	10.6.
12A	2NP, 218	1	vzduchotechnika Ø 160	stěna	polylack K+F	EI60	10.6.
12B	2NP, 201	1	vzduchotechnika Ø 160	stěna	polylack K+F	EI60	10.6.
13A	2NP, 218	1	vzduchotechnika Ø 160	stěna	polylack K+F	EI60	10.6.
13B	2NP, 201	1	vzduchotechnika Ø 160	stěna	polylack K+F	EI60	10.6.
14	2NP, 221	1	vzduchotechnika + spára 650 x 500	stěna	Elastic + K,F	EI60	10.6.
15	2NP, 221	1	vzduchotechnika + spára 650 x 350	stěna	Elastic + K,F	EI60	10.6.
16	2NP, 221	1	vzduchotechnika + spára 650 x 350	stěna	Elastic + K,F	EI60	10.6.
17A	2NP, 231.1	1	vzduchotechnika 800 x 300	zed'	CP 670	EI60	16.6.
17B	2NP, 236	1	vzduchotechnika 800 x 300	zed'	CP 670	EI60	16.6.
18A	2NP, 235.1	2	trubní ucpávka kov Ø 40	zed'	CP 670	EI60	16.6.
		2	zacelení otvoru Ø 100	zed'	CP 670	EI60	16.6.
18B	2NP, 236	2	trubní ucpávka kov Ø 40	zed'	CP 670	EI60	16.6.
		2	zacelení otvoru Ø 100	zed'	CP 670	EI60	16.6.
19A	2NP, 235.1	1	vzduchotechnika 300 x 400	zed'	CP 670	EI60	16.6.
19B	2NP, 236	1	vzduchotechnika 300 x 400	zed'	CP 670	EI60	16.6.
20A	2NP, 235.1	1	vzduchotechnika Ø 350	zed'	CP 670	EI60	16.6.
20B	2NP, 236	1	vzduchotechnika Ø 350	zed'	CP 670	EI60	16.6.
21	2NP, 235.1	1	vzduchotechnika Ø 100	zed'	CP 670	EI60	16.6.
22	2NP, 235.1	1	vzduchotechnika 600 x 400	zed'	CP 670	EI60	16.6.
23A	2NP, 235.1	1	vzduchotechnika Ø 160	zed'	CP 670	EI60	16.6.
23B	2NP, 238.2	1	vzduchotechnika Ø 160	zed'	CP 670	EI60	16.6.
24A	2NP, 235.1	1	vzduchotechnika Ø 100	zed'	CP 670	EI60	16.6.
24B	2NP, 235.1	1	vzduchotechnika Ø 100	zed'	CP 670	EI60	16.6.
25A	2NP, 236	1	vzduchotechnika 2400 x 500	nad dveřmi	CP 670	EI60	16.6.
		1	zacelení otvoru 2500 x 150	nad dveřmi	CP 670	EI60	16.6.
25B	2NP, 238.2	1	vzduchotechnika 2400 x 500	nad dveřmi	CP 670	EI60	16.6.
		1	zacelení otvoru 2500 x 150	nad dveřmi	CP 670	EI60	16.6.
26	2NP, 236	1	vzduchotechnika 2500 x 500	zed'	CP 670	EI60	16.6.
27	2NP, 236	1	vzduchotechnika Ø 350	zed'	CP 670	EI60	16.6.
28	2NP, 236	1	vzduchotechnika 700 x 550	zed'	CP 670	EI60	16.6.
29A	2NP, 238.2	1	vzduchotechnika Ø 160	SDK	CP 670	EI60	16.6.
		1	zacelení otvoru Ø 200	SDK	CP 670	EI60	16.6.
29B	2NP, 244	1	vzduchotechnika Ø 160	SDK	CP 670	EI60	16.6.
		1	zacelení otvoru Ø 200	SDK	CP 670	EI60	16.6.
30A	2NP, 243	1	vzduchotechnika Ø 100	zed'	CP 670	EI60	16.6.
30B	2NP, 243	1	vzduchotechnika Ø 100	zed'	CP 670	EI60	16.6.

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností požárně dělících konstrukcí.

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací požárně dělicími konstrukcemi systémovými produkty HILTI, DUNAMENTI

STAVBA: FN Olomouc

Prostup číslo:	Umístění	počet	Typ konstrukce	Typ požárně dělicí konstrukce	Použitý materiál	Požární odolnost ucpávky	Datum uvedení do provozu
31A	2NP, 244	1	vzduchotechnika Ø 160	SDK	CP 670	EI60	16.6.
		1	zacelení otvoru Ø 200	SDK	CP 670	EI60	16.6.
31B	2NP, 243	1	vzduchotechnika Ø 160	SDK	CP 670	EI60	16.6.
		1	zacelení otvoru Ø 200	SDK	CP 670	EI60	16.6.
32A	2NP, 245	1	kabelová lávka 400 x 600	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	svazek kabelů Ø 70	SDK	CP 670	EI30	21.6.
32B	2NP, 238	1	kabelová lávka 400 x 600	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	svazek kabelů Ø 70	SDK	CP 670	EI30	21.6.
33A	2NP, 245	1	kabelová lávka 150 x 600	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	zacelení otvoru 400 x 400	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	kabelová lávka 250 x 100	SDK	CP 670	EI30	21.6.
33B	2NP, 238	1	kabelová lávka 150 x 600	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	zacelení otvoru 400 x 400	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	kabelová lávka 250 x 100	SDK	CP 670	EI30	21.6.
34A	2NP, 245	1	kabelová lávka 250 x 100	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	svazek kabelů Ø 100	SDK	CP 670	EI30	21.6.
34B	2NP, 238	1	kabelová lávka 250 x 100	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	svazek kabelů Ø 100	SDK	CP 670	EI30	21.6.
35A	2NP, 245	2	kabelová lávka 100 x 500	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	svazek kabelů Ø 60	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	zacelení otvoru 200 x 200	SDK	CP 670	EI30	21.6.
35B	2NP, 238	2	kabelová lávka 100 x 500	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	svazek kabelů Ø 60	SDK	CP 670	EI30	21.6.
		1	zacelení otvoru 200 x 200	SDK	CP 670	EI30	21.6.
36	2NP, 235.1	1	svazek kabelů Ø 60	zed'	dunafoam 1K	EI30	21.6.
37	2NP, 235.1	1	spára 1500 mm x 50 mm	zed'	dunafoam 1K	EI30	21.6.
38A	2NP, 227	1	svazek chlazení Ø 60 + páska	zed'	PS 25	EI60	22.6.
38B	2NP, 221	1	svazek chlazení Ø 60 + páska	zed'	PS 25	EI60	22.6.
39A	2NP, 227	2	trubní ucpávka kov + izolace Ø 60	zed'	polylack F	EI60	22.6.
39B	2NP, 221	2	trubní ucpávka kov + izolace Ø 60	zed'	polylack F	EI60	22.6.
40A	2NP, 210	1	svazek kabelů Ø 30	zed'	polylack KG	EI60	22.6.
40B	2NP, 216	1	svazek kabelů Ø 30	zed'	polylack KG	EI60	22.6.
41A	2NP, 207	2	trubní ucpávka kov + izolace Ø 60	zed'	polylack F	EI60	22.6.
41B	2NP, 206	2	trubní ucpávka kov + izolace Ø 60	zed'	polylack F	EI60	22.6.
42A	2NP, 202	2	svazek kabelů Ø 30	zed'	polylack KG	EI60	22.6.
42B	2NP, 201	2	svazek kabelů Ø 30	zed'	polylack KG	EI60	22.6.
43A	2NP, 202	2	svazek kabelů Ø 30	zed'	CP 611A	EI60	22.6.
43B	2NP, 201	2	svazek kabelů Ø 30	zed'	CP 611A	EI60	22.6.
44	2NP, 212	1	kabelová lávka 300 x 200	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
45	2NP, 212	1	kabelová lávka 300 x 500	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
46	2NP, 201	1	zacelení otvoru 1200 x 600	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
		1	kabelová lávka 300 x 100	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
47A	2NP, 201	1	svazek chlazení Ø 50	zed'	polylack KG	EI60	23.6.
47B	2NP, 202	1	svazek chlazení Ø 50	zed'	polylack KG	EI60	23.6.
48	2NP, 218	2	protipožární páska plast + izolace Ø 40	strop	PS 25; 1K	EI60	23.6.
49	2NP, 222	1	svazek kabelů Ø 50	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
50	2NP, 222	1	svazek kabelů Ø 50	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
51	2NP, 222	1	zacelení otvoru 250 x 250	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
		1	kabelová lávka 250 x 500	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
52	2NP, 222	1	svazek kabelů Ø 30	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
53	2NP, 222	1	spára 400 x 70	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
		1	svazek kabelů Ø 70	zed'	dunafoam 1K	EI60	23.6.
54A	8NP	1	svazek kabelů Ø 70	SDK	CP 673	EI30	23.6.
		1	žlab 30 x 10	SDK	CP 611A	EI30	23.6.
54B	8NP	1	svazek kabelů Ø 70	SDK	CP 673	EI30	23.6.
		1	žlab 30 x 10	SDK	CP 611A	EI30	23.6.

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností požárně dělicích konstrukcí.

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací požárně dělicími konstrukcemi systémovými produkty HILTI, DUNAMENTI

STAVBA: FN Olomouc

Prostup číslo:	Umístění	počet	Typ konstrukce	Typ požárně dělicí konstrukce	Použitý materiál	Požární odolnost ucpávky	Datum uvedení do provozu
55A	8NP	1	kabelová lávka 200 x 100	SDK	CP 673	EI30	23.6.
55B	8NP	1	kabelová lávka 200 x 100	SDK	CP 673	EI30	23.6.
56	8NP, 802	1	spára nad VZT 300 x 20	zed'	dunafoam 1K	EI30	23.6.
57A	8NP, 802	1	trubní ucpávkaplast Ø 40	zed'	CP 611A	EI30	23.6.
57B	8NP, 801	1	trubní ucpávkaplast Ø 40	zed'	CP 611A	EI30	23.6.
58	8NP, 802	1	kabelová lávka 300 x 100	zed'	dunafoam 1K	EI30	23.6.
59A	8NP, 802	1	zacelení otvoru 200 x 450	zed'	CP 673	EI30	23.6.
		1	trubní ucpávka kov Ø 100	zed'	CP 673	EI30	23.6.
59B	8NP, 801	1	zacelení otvoru 300 x 200	zed'	CP 673	EI30	23.6.
		1	trubní ucpávka kov Ø 100	zed'	CP 673	EI30	23.6.
60	8NP, 802	1	spára nad VZT 300 x 20	zed'	dunafoam 1K	EI30	23.6.
61A	8NP, 802	1	zacelení otvoru 200 x 450	zed'	CP 673	EI30	23.6.
		1	trubní ucpávka kov Ø 100	zed'	CP 673	EI30	23.6.
61B	8NP, 801	1	zacelení otvoru 300 x 200	zed'	CP 673	EI30	23.6.
		1	trubní ucpávka kov Ø 100	zed'	CP 673	EI30	23.6.
62	8NP, 802	1	kabelová lávka 300 x 150	zed'	dunafoam 1K	EI30	23.6.
63	8NP, 802	1	zacelení otvoru 200 x 100	zed'	dunafoam 1K	EI30	23.6.
64	8NP, 802	1	svazek kabelů Ø 80	zed'	dunafoam 1K	EI30	23.6.
65A	8NP, 803	1	kabelová lávka 250 x 100	zed'	CP 673	EI30	23.6.
65B	8NP, 802	1	kabelová lávka 250 x 100	zed'	CP 673	EI30	23.6.
66A	1PP, chodba	2	elektrický kabel Ø 30	SDK	CP 611A	EI30	29.6.
66B	1PP, EPS	2	svazek kabelů husí krk Ø 30	SDK	CP 611A	EI30	29.6.
67B	1PP, EPS	1	svazek kabelů Ø 70	SDK	CP 673	EI30	29.6.
68	1PP, CBS	1	kabelová lávka 500 x 500	SDK	CP 673	EI30	29.6.
		1	kabelová lávka 100 x 500	SDK	CP 673	EI30	29.6.
69	2NP, 222.3	1	kabelová lávka 150 x 150	SDK	CP 673	EI30	29.6.
		2	svazek kabelů Ø 70	SDK	CP 673	EI30	29.6.
70	1PP, u CBS	1	kabelová lávka 100 x 50	zed'	dunafoam 1K	EI45	2.7.
		1	kabelová lávka 100 x 50	zed'	dunafoam 1K	EI45	2.7.

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností požárně dělicích konstrukcí.