



CHLÁDEK

požární servis s.r.o.

Bučovická 147, 684 01 SLAVKOV U BRNA
ISO 9001

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52177

Adresa

Objekt (název a druh) : Fakultní nemocnice Olomouc p.o –Dětská klinika objekt Q2
Obec, město : Olomouc
Ulice : I. P. Pavlova 186/6
Investor (organizace) : Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 186/6
Olomouc 779 00, IČO: 000 988 92

ZPRÁVA

č.2K11.11 /2021

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – těsnicí systémy protipožárních ucpávek HILTI

Na základě § 7 odstavce 8 Vyhlášky MV ČR č. 246 / 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce dle ověřených katalogových listů.

Montáž systému HILTI	10.11.2021
Kontrola provozuschopnosti systémů HILTI	10.11.2021
Uvedení systémů HILTI do provozu	10.11.2021
Následná kontrola provozuschopnosti (revize)	10.11.2022

Montáž, kontrolu a uvedení systémů do provozu provedl Martin Kabelka

Ve Slavkově u Brna dne: 10.11.2021

Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna

telefon: 544 221 804
e-mail : chladek@pozarniservis.cz
www.pozarniservis.cz

IČ: 27687937
DIČ: CZ27687937

Závěr

z provedení montáže požárně bezpečnostního zařízení (PBZ)
těsnících systémů protipožárních ucpávek HILTI
v objektu

Fakultní nemocnice Olomouc – Dětská klinika objekt Q2

JE PROVOZUSCHOPNÉ

(a odpovídá ve smyslu ust. § 7 odst. 8 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Kontrolované zařízení je funkční a provozuschopné

**Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností
požárně dělících konstrukcí**

- HILTI protipožární tmel CP 670, CP 611A, ACR

**Kontrolu dodržování technologických postupů prováděl Martin Kabelka, osoba
oprávněná k montáži, instruktáži pracovníků a kontrole dodržování
technologických postupů protipožárního systému HILTI.**

Kontrolu provozuschopnosti provedl Martin Kabelka

Následná kontrola – revize, dle cyklických kontrol požární ochrany pro daný objekt,
nejdéle do jednoho roku tj. **10.11.2022**

Datum: 10.11.2020

Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal:



Antonín Chládek
Z-OZO-98/2003
Razítko a podpis

(v souladu s § 6 a7 vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci)

- Antonín Chládek
Z-OZO-98/2003
Razítko a podpis