

Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ

-protipožární ucpávky

Objekt: FN OLOMOUC – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Q2 – DĚTSKÁ KLINIKA

Dodavatel:

TROCHTA JAN
Kopečná 320/39
602 00 Brno – Brno střed
IČ: 882 68 624
DIČ: CZ8010273777

Objednatel:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno, Veveří

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Identifikace místa realizace:

Objekt: FN OLOMOUC – Stavební úpravy objektu Q2 – dětská klinika

Výrobce/zástupce výrobce PBZ:

Hilti s.r.o., ČR

Název výrobku:

Hilti CP 670

Popis výrobku:

Tyto výrobky jsou používány jako součást systému protipožárního utěsnění v požárně dělících konstrukcích stěn a stropů a instalací (kabely, kabelové svazky, kovové trubky, VZT a spáry) procházející těmito konstrukcemi. Aplikace je dána technologickými předpisy výrobce.

Datum kontroly:

22.6.2021

Potvrzení o provozuschopnosti:

Na základě kontroly dodržení podmínek aplikace, podle původní dokumentace výrobce, provedené ve smyslu požadavků Vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 7 potvrzují, že výše uvedené výrobky jsou provozuschopné.

Termín provádění kontrolních prohlídek:

1xročně.

Datum následující kontroly:

Červen 2022

Dodavatel tímto upozorňuje na povinnost zajišťovat pravidelné kontroly provozuschopnosti (viz. Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 2, §4, § 7 a § 10). Na základě vyhlášky č. 246/1001 Sb. § 10 potvrzujeme, že dodavatel Jan Trochta – Protipožární servis, splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Kontrolu provozuschopnosti provedl:

Jan Trochta
Kopečná 320/39, Brno
602 00
IČ: 882 68 624

Příloha:

č.1 Soupis protipožárních ucpávek

V Brně dne 22.06.2021

