

Doklad o montáži PBZ

-protipožární ucpávky

Objekt: FN OLOMOUC – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Q2 – DĚTSKÁ KLINIKA

Dodavatel:

TROCHTA JAN
Kopečná 320/39,60200, Brno
IČ: 882 68 624
DIČ: CZ8010273777

Objednatel:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno, Veveří

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Identifikace místa realizace:

Objekt: FN OLOMOUC - Stavební úpravy objektu Q2 – dětská klinika

Název výrobku:

Hilti CP 670

Popis výrobku:

Tyto výrobky jsou používány jako součást systému protipožárního utěsnění v požárně dělících konstrukcích stěn a stropů a instalací (kabely, kabelové svazky, kovové trubky, VZT a spáry) procházející těmito konstrukcemi. Aplikace je dána technologickými předpisy výrobce.

Certifikát

Hilti CP 670: Protipožární nátěr pro těsnění prostupů a spár v požárně dělících konstrukcích.

Potvrzení o montáži:

Na základě Vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 6 potvrzují, že montáž byla provedena naší společností za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a za dodržení postupů stanovených průvodní dokumentací výrobce.

Na základě Vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 10 potvrzujeme, že dodavatel společnost Jan Trochta – Protipožární servis. Splnil při montáži stanovené právní předpisy, normativní požadavky a průvodní dokumentace výrobce.

Za správnost montáže zodpovídá:

Jan Trochta
Kopečná 320/39, Brno
602 00
IČ 882 68 624, DIČ:8010273777

Příloha: č.1 Soupis protipožárních ucpávek

V Brně dne 22.06.2021

